



## RELATÓRIO PARCIAL DOS TRABALHOS

Mês: fevereiro 2018

Dono de obra:	ze manel
Obra:	Mar shopping
Empreiteiro:	San Jose

### Descrição das Ocorrências

N.º de Trabalhadores estimados em obra	Acidentes/Incidentes
1	

*Este relatório tem por base as diversas auditorias realizadas • obra, estando presentes nestas auditorias o responsável em obra e/ou o encarregado.  
f.ª também efectuada uma avaliação qualitativa parcial relativamente ao mês a que se refere este relatório. Salientamos no entanto que:*



#### **Foi solicitado e cumprido:**

*Nota: As não conformidades acima referidas poderão encontrar-se em resolução de momento.*

#### **Foi solicitado e não totalmente cumprido:**

*Nota: As não conformidades acima referidas poderão encontrar-se em resolução de momento.*



REGISTO FOTOGR...FICO	MEDIDAS CORRETIVAS A IMPLEMENTAR
	1 coisas boas
✓	Conforme 1 cenas
	Engenharia, Lda. 2 coisas mas
✓	Conforme 2 cenas2



**AVALIAÇÃO PARCIAL DA OBRA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE**

AVALIAÇÃO PARCIAL DA OBRA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE				
Mau (1)	Abaixo de médio (2)	Médio (3)	Acima de médio (4)	Bom (5)
				X

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:**

Todos os trabalhadores deverão utilizar sempre capacete de protecção e botas de biqueira de aço para além de todos os outros E.P.I.'s específicos para cada actividade;

Todas as zonas de potencial risco de queda em altura deverão possuir guarda-corpos em toda a sua extensão, capazes de impedir a queda de pessoas e materiais. Todos os guarda-corpos utilizados em obra deverão estar munidos de guarda superior, intermédia e rodapé; Salienta-se que os guarda-corpos deverão possuir resistência suficiente para suportar o impacto de trabalhadores ou material. Devem ser colocados rodapés, 0.15 m de altura fixado aos montantes, com função de prevenir a queda de materiais ou ferramentas a partir do plano de trabalho.

Todos os desníveis deverão estar protegidos com protecção colectiva.

Todas as extensões que estejam em mau estado de conservação deverão ser retiradas de funcionamento e serem substituídas por cabos em bom estado de conservação.

É rigorosamente proibido retirar ou modificar qualquer peça ou elemento de protecção original das máquinas, quinas de corte;

Todas as escavações devem manter-se sinalizadas;

Todas as ferramentas e equipamentos de trabalho deverão estar em bom estado de conservação de modo a garantir a segurança dos seus utilizadores;

Todos os quadros eléctricos e pimenteiros deverão ter um pictograma indicador de «Perigo de Electrocussão»;

Todas as máquinas devem ter protecção contra capotamento e sinais sonoros e luminosos.



*Salienta-se o facto da responsabilidade da implementa...to de todas as medidas em mat...ria de Seguran...a e Sa...de solicitadas pelo dono da obra, via Coordena...to de Seguran...a, serem sempre da incumbência do Empreiteiro Geral.*

*O Coordenador em mat...ria de Seguran...a e Sa...de n...to se poder, responsabilizar por quaisquer acidentes que derivem das n...to conformidades transcritas neste documento, sendo da responsabilidade do empreiteiro cumprir as mesmas.*

*A seguran...a passa por todos os envolvidos em obra e n...to s... pelos intervenientes directos.*

**Coordenador em Mat...ria de Segurança e Sa...de**

---

**(Eng.º Jofo Est...vfo)**

