



典型一周 · v2 设施负荷


共同代表周：2025-10-20 至 2025-10-26 · UTC











10 MW 为安装参考 IT 预算，台数/柜数向下取整。

主曲线：实测功率比例中位 × 目标 GPU TDP。

风冷与直接液冷均采用 v2 中央参数。

MIT：1,574 文件随机前缀，功率分布尚未稳定。

CPU、未分配 GPU 空载及跨代迁移含假设。

C20 × Alibaba：待数据，跳过计算。

功率比例的 P10/P90 与冷却高/低档为敏感性情境，见汇总表；曲线未建立跨设备吞吐等价。