全年包络 · v2 日均与日内范围

实线为每日均值，浅色包络为同日逐小时最小至最大值 · 2025 年

10 MW 为安装参考 IT 预算，台数/柜数向下取整。

主曲线：实测功率比例中位 × 目标 GPU TDP。

风冷与直接液冷均采用 v2 中央参数。

MIT：1,574 文件随机前缀，功率分布尚未稳定。

CPU、未分配 GPU 空载及跨代迁移含假设。

C20 × Alibaba：待数据，跳过计算。

Acme 的 90 日循环可形成反复出现的需求方块；这些结构不代表真实季节性。ASI 仅为单日重复演示。
功率比例的 P10/P90 与冷却高/低档为敏感性情境，见汇总表；曲线未建立跨设备吞吐等价。