Fragen an den Tecalor-Techniker

Wartung Wärmepumpe Tecalor THZ 504, 11.11.2026

Bitte die Antworten kurz notieren und zwei Fotos machen: Typenschild und Display mit den Einstellungen.

Wartung und Betrieb

1. Das Display zeigt „Druck Heizkreis“ 1,1 bar. Passt das, oder soll er auffüllen, und auf welchen Wert? Verliert die Anlage Druck?

2. Die Filter wurden am Sonntag (08.11.) gewechselt, eingesetzt sind F7-Filter. Sind das die richtigen Filter für die Anlage, und passt der Wechsel alle drei Monate?

3. Läuft die Anlage sauber? Passen Heizkurve und Warmwassertemperatur, oder würde er etwas ändern?

Nachrüstung ISG Connect

4. Läuft das Stiebel ISG Connect (206780) mit dieser THZ 504, und kann man darüber im Heimnetz Einstellungen ändern (Modbus TCP)? Braucht der Regler vorher ein Update?

5. Darf unser eigener Elektriker das ISG einbauen, ohne dass Garantie oder Wartungsvertrag darunter leiden?