DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ:	Z/2026/125592	VYŘIZUJE:	Ing. Radmila Novotná
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ:	R/2026/156197	TEL.:	601 208 452
SPIS. ZN.:	SZ DESU/020644/26	E-MAIL:	radmila.novotna@desu.gov.cz
Č.J.:	DESU/221/038053/26		

DATUM: 22.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

INFORMACE

podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících, příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 26.6.2026 žádost stavebníka společnosti **SAKO Brno, a.s., IČO 60713470, Jedovnická 4247, 628 00 Brno, kterého zastupuje ELOI development, s.r.o., IČO 03677401, Zámecká 838, 667 01 Židlochovice,** o vydání povolení záměru pro stavbu

"Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno",

(dále jen „stavba“ nebo „záměr“) na pozemcích parc. č. 7884/1, 7884/10, 7884/56, 7884/57, 7884/60, 7884/63, 8080 v katastrálním území Židenice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Správní řízení je vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), neboť se jedná o stavbu energetické infrastruktury podle § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby.

Vedené řízení je, v souladu s § 3 písm. g) bodem 9. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivu na ŽP“), navazujícím řízením vedeným k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Dopravní a energetický stavební úřad v souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivu na ŽP spolu s vyrozuměním o zahájení řízení postupem podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tyto informace:

- Žádost o vydání povolení záměru ze dne 26.6.2026

Popis záměru, který je předmětem rozhodnutí, které má být vydáno:

Předmětem stavby je vybudování nového energetického zdroje pro dodávky tepla do systému dálkového vytápění CZT a výroby elektrické energie. Instalován bude nový kotel K1 s příslušenstvím spalující směsný komunální odpad (SKO) a odpady obdobné včetně odpady z průmyslu, které svým charakterem tvoří některou ze složek SKO. Nový kotel K1 bude začleněn do stávajícího technologického bloku SAKO a bude sloužit, stejně jako stávající kotle K2 a K3, k výrobě přehřáté páry pro novou turbínu. Instalací nové základní turbíny pro kotel K1 bude zachována společná výroba elektřiny a tepla.

Stavba bude přizpůsobena potřebám nové technologie. V důsledku toho dojde k rozšíření a úpravě stávající dokončené stavby.

Kapacitní a technické parametry kotle

Parametr	Jednotka	Hodnota
Typ kotle	-	vodotrubný
Maximální parní výkon kotle	t/h	60
Jmenovitý přetlak výstupní páry na hranici dodávky zhotovitele	MPa	4,0
Jmenovitá teplota výstupní páry na hranici dodávky zhotovitele	°C	400
Palivo	-	SKO, ZP (jako podpůrné palivo)
Nominální výkon spalovenské linky (při výhřevnosti odpadu 10 MJ/kg)	t/h	16,5
Výkon plynového hořáku	MW	26
Min. účinnost kotle	%	85

Odpad bude do zařízení dopravován nákladními vozidly s návěsy. Pro zabezpečení potřeby paliva pro kotel K1 dojde k vybudování objektu „SO501 Rozšíření haly zásobníku odpadů“, který navazuje na stávající halu zásobníků odpadů SO 101pro kotle K2 a K3.

Ve stávajícím objektu „SO 101 Hala zásobníku odpadů“ bude provedena demolice dělicí stěny nad úrovní stávajících zásobníků kotle, demontáž jeřábové kabiny a hasicího zařízení. Následně budou instalovány nové jeřáby, nový velín a veškeré příslušenství (elektrický požární poplachový systém, požární bezpečnost atd.)

Ve stávajícím objektu „SO 102 Hala kotelny, schodišťová věž“ bude vybudován nový dopravník z kotle K1 a provedeny otvory ve štítové stěně. Dále dojde k demolici stávající a výstavbě nových obslužních (servisních) plošin mezi Linkou a Stávajícím zařízením. Nové obslužní plošiny budou vybaveny schodišťovou věží a nákladním i osobním výtahem, čímž bude možné obsluhovat všechna patra.

Ve stávajícím objektu „SO 103 Hala odškvárování“ bude připojen nový vynašeč škváry z nové linky K1 ke stávajícímu zásobníku škváry. Připojeno bude potrubí odpadní vody k škvárové jímce odpadních vod.

Ve stávajícím objektu „SO 106 Budova trafostanice a rozvodny“ bude nutné ubourat úzkou, stavebně oddělenou část budovy se schodištěm od střechy až po základy tak, aby byl vytvořen prostor pro nový zásobník odpadu a bylo umožněno propojení servisní trasy a vynašeče škváry. Dotčené rozvody elektro budou před zahájením bouracích prací přeloženy a bude také přesunuta jednotka chlazení glykolu, umístěná na střeše odstraňované části objektu SO106. Pro možnost připojení nové linky K1 k elektro síti se očekávají pouze malé dopady na rozvodnu.

SO 107 Demolice budov V rámci výstavby nové linky bude nutné provést úplné demolice stávajících budov CHÚV a budovy údržby a šaten. Objekty budou kompletně vybourány včetně základů.

Stávající objekt „SO 110 Spojovací most“ na tomto objektu bude z důvodu demolic objektu CHÚV nadzemní koridor SO 110 Spojovací most dočasně podepřen. K budově CHÚV je připojen ze stávající administrativní budovy. Následně bude opětovně připojen k nové budově zásobníku odpadu a uveden do funkčního stavu.

Ve stávajícím objektu „SO 401 Dotříďovací a turbínová hala“ Bude na střeše vybudována staticky nezávislá ocelová konstrukce s plošinou pro umístění systému letních chladičů.

Ve stávajícím objektu „SO 412 Výměníková stanice HVS“ proběhnou úpravy na potrubních rozvodech a budou dodána nová posilovací čerpadla. Stávající cirkulační čerpadla budou repasována. Pro potřeby nové technologie proběhnou v objektu potřebné stavební úpravy.

V sousedství stávajícího SO 12 Solidifikace bude nově doplněno zásobní silo na uskladnění vápenného aditiva, které se bude pneudopravou transportovat do zařízení čištění spalin. Vedle sila vápenného aditiva bude též umístěn sklad aktivního uhlí, které má využití jako aditivum v čištění spalin.

Hlavními novými objekty budou „SO 501 Rozšíření haly zásobníků odpadů“ a „SO 502 Hala kotelny, čištění spalin K1 a strojovny“, které budou tvořit funkčně a stavebně propojený celek.

V objektu SO 501 bude situován zásobník odpadů. Nad zásobníkem odpadů bude umístěna nová jeřábová dráha přecházející na stávající objekt SO 101.

Ve vlastním prostoru kotelny bude instalován nový parní kotel K1 a nová turbína s příslušenstvím. V ostatních prostorách kotelny bude umístěna technologie čištění spalin se spalinovým ventilátorem a ostatní podpůrnou výrobní technologií včetně tepelného čerpadla využívajícího kondenzační teplo spalin pro teplárenské využití a vnitřního chladícího okruhu.

SO 507 Nosná OK spalinovodu V rámci výstavby nové spalovací linky K1 bude vystavěno nové spalinové potrubí vedené od kotle až k zaústění do stávajícího komína SO 105.

SO 512 Drobné stavební úpravy pro technologii Do tohoto stavebního objektu spadají drobné betonové základy – patky a pasy pro technologii, umístěné v blízkosti nových objektů.

SO 513 Potrubní most a energokanál Technologická potrubí z objektu SO 502 do stávajícího objektu SO 412 Horkovodní výměníková stanice povedou podél severozápadní strany objektu

SO 501 podzemním železobetonovým kanálem, po nadzemních ocelových konstrukcích pod stávajícím SO 110 Spojovací most a dále novým podzemním železobetonovým kanálem a novým nadzemním ocelovým mostem. V energokanále budou uložena následující potrubí: 2x DN600 horkovod (předizolované potrubí, přívodní + vratná větev), 1x DN250 pára (izolované potrubí), 1xDN80 kondenzát (izolované potrubí). Dále na potrubním mostě budou umístěny lávky s trasami elektrokabelů.

Škvára a konečné produkty z čištění spalin budou odváženy nákladními vozidly s návěsy. Všechny vnitroareálové komunikace jsou navrženy pro pojezd těžkými nákladními vozidly a přívěsy o délce 25 metrů tak, aby tato vozidla mohla manévrovat a dodávat materiály do určených prostor v rámci Linky. Všechny venkovní prostory povolené pro dopravu, parkování nebo dočasnou údržbu budou vybudovány s asfaltovými povrchy. Návrh zohledňuje špičkovou dopravu a jakékoliv související fronty nebo stání tak, aby nedocházelo k blokování veřejné komunikace nákladními vozidly.

Fotovoltaické panely budou instalovány v rámci samostatného projektu realizovaného přímo investorem.

SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 002 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 003 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ ORL
SO 004 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 006 VNĚJŠÍ ROZVODY PITNÉ VODY
SO 007 VNĚJŠÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY
SO 023 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
SO 025 VNITROZÁVODNÍ KOMUNIKACE
SO 028 SADOVÉ ÚPRAVY
SO 029 PARKOVIŠTĚ
SO 030 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
SO 101 HALA ZÁSOBNÍKU ODPADU
SO 102 HALA KOTELNY, SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ
SO 103 HALA ODŠKVÁROVÁNÍ
SO 106 BUDOVA TRAFOSTANICE A ROZVODNY
SO 107 DEMOLICE BUDOV (NENÍ PŘEDMĚTEM POVOLENÍ)
SO 110 SPOJOVACÍ MOST
SO 401 DOTŘIĎOVACÍ A TURBÍNOVÁ HALA
SO 412 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ HVS
SO 501 ROZŠÍŘENÍ HALY ZÁSOBNÍKŮ
SO 502 HALA KOTELNY, ČIŠTĚNÍ SPALIN K1 A STROJOVNY
SO 507 NOSNÁ OK SPALINOVODU
SO 512 DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO TECHNOLOGII
SO 513 POTRUBNÍ MOST A ENERGOKANÁL
SO 514 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ – NÁDRŽ, BUDOVA ČERPADEL

PS 101 Příjem odpadu
PS 103 Škvárové hospodářství
PS 106 Trafostanice

PS 110 Vnější napájecí silnoproudé rozvody
PS 405 Nová rozvodna 6/0,4 kV
PS 406 ASŘTP
PS 407 Provozní rozvod silnoproudu
PS 410 Zařízení na ohlašování požárů
PS 412 Změna HVS – dálkové vytápění
PS 501 Zásobník odpadu
PS 502 Kotelna K1
PS 504 Strojovna turbogenerátoru TG2
PS 505 Systém dálkového vytápění linky K1
PS 506 Rozvodna VN/NN K1
PS 511 Čištění spalin
PS 512 Systém chlazení
PS 513 Pomocné provozy

Stavba je napojena na stávající vjezd do areálu Spalovny z ulice Jedovnická (tř.II/ 373) – tento vjezd zůstává zachován beze změny. Součástí posuzovaného záměru je výstavba nových parkovacích stání uvnitř areálu (30 parkovacích míst) jako náhrada stávajících parkovacích míst uvnitř areálu dotčených výstavbou záměru, které doplňují stávající parkoviště u vjezdu do areálu.

Nové připojení na síť veřejné infrastruktury není realizováno. V rámci stavby budou realizovány vnitroareálové sítě s připojením na stávající vnitroareálovou síť. Překládané sítě: v severozápadní vnitroareálové komunikaci musí být přeložena část trasy sítě pitné vody a část trasy sítě požárního rozvodu vody. Dále v jihozápadní poloze je nutné přeložit stávající přečerpávací jímku pro uvolnění stavby do nové polohy. Elektrická energie bude napojována vnitřními sítěmi na stávající objekt SO 106 (Budova trafostanice a rozvodny). Tepelné sítě budou napojeny na objekt vnitroareálové výměníkové stanice.

Za splnění zákonných požadavků bude v navazujícím řízení o záměru vydáno povolení záměru, které po nabytí právní moci opravňuje stavebníka k jeho provedení.

Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.

Pro stavbu vydal Úřad městské části Brna – Židenice dne 17.8.2021 pod č.j.: BZID 11518/21/OVÚ/Fra územní rozhodnutí.

Stavební záměr nazvaný **„Odpadové hospodářství Brno II – Linka K1“,** byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí. Pro záměr bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, vydáno, dle zákona o posuzování vlivů na ŽP, souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí **č. j.: MZP/2020/560/21647, ze dne 18.12.2020**. Dokumenty pořízené v průběhu posuzování byly v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, vyvěšeny v elektronické podobě a případně lze o seznámení požádat u správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydalo Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha10; https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7201?lang=cs, kód záměru **OV7201**.

Podklady pro vydání rozhodnutí včetně dokumentace stavby a veškerých vyjádření, závazných stanovisek dotčených orgánů, které byly vydány pro účely navazujícího řízení, jsou dle ustanovení § 9a odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP veřejnosti zpřístupněny. Seznámit se se záměrem stavby a nahlížet do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v budově Ministerstva dopravy, na adrese: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 000 Praha 1, (po telefonické domluvě, kontakt Ing. Radmila Novotná, tel.: 601 208 452) po dobu trvání správního řízení.

Stavební úřad samostatnou písemností č.j:. DESU/221/038052/26 ze dne 22.10.2026 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o povolení záměru a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů u Dopravního a energetického stavebního úřadu, a to do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru.

Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP, a to, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Příloha k informaci podle zákona o posuzování vlivů na ŽP

- Žádost o povolení záměru

Obdrží:
ELOI development, s.r.o., IDDS: 2p9uf2w
sídlo: Zámecká č.p. 838, 667 01 Židlochovice
v zastoupení SAKO Brno, a.s., IDDS: uzbgdsq
sídlo: Jedovnická č.p. 4247/2, Židenice, 628 00 Brno 28
Magistrát města Brna, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

Informace podle § 9b ZPVŽP se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede.

Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Dopravní a energetický stavební úřad, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1,
- Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna má informativní charakter a neplynou z něj žádné právní účinky.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace.