DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

**SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB**
**ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB**
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ: Z/2025/90
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ: R/2026/166749
SPIS. ZN.: SZ DESU/022012/26
Č.J.: DESU/222/037346/26

VYŘIZUJE: Ing. Karla Hošková
TEL.: +420 601 208 500
E-MAIL: karla.hoskova@desu.gov.cz

DATUM: 19.10.2026

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# ROZHODNUTÍ

## POVOLENÍ STAVBY

**Výroková část:**

Společnost **Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, IČO 18600239, Tmaň 200, 267 21 Tmaň,** kterou zastupuje společnost **Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505, 460 07 Liberec** (dále jen „stavebník“) podala dne 17.07.2026 žádost o vydání povolení záměru s názvem **"VLČS překonání komunikace III/11413"** na pozemcích parc. č. 333/1 (lesní pozemek), parc. č. 335 (ostatní plocha), parc. č. 342/9 (ostatní plocha), parc. č. 361/2 (lesní pozemek), parc. č. 361/6 (ostatní plocha), parc. č. 892/5 (ostatní plocha), parc. č. 902/1 (ostatní plocha) v **katastrálním území Suchomasty**.

Dnem podáním žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru výše uvedené stavby, současně se jedná o navazující řízení vedené k záměru, který podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí v souladu s § 3 písm. g) bod 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„ZPVZP“**).

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb (dále jen „**stavební úřad**“), jako stavebním úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), přezkoumal předloženou žádost o vydání povolení záměru podle § 182 a násl. ust. stavebního zákona, a po posouzení tohoto záměru podle § 193 stavebního zákona rozhodl takto:

**I.** Podle § 197 a § 211 stavebního zákona **v navazujícím řízení** ve smyslu ust. § 3 písm. g) bod 1 ZPVZP

**p o v o l u j e  z á m ě r**

**"VLČS překonání komunikace III/11413"**

na pozemcích parc. č. 333/1 (lesní pozemek), parc. č. 335 (ostatní plocha), parc. č. 342/9 (ostatní plocha), parc. č. 361/2 (lesní pozemek), parc. č. 361/6 (ostatní plocha), parc. č. 892/5 (ostatní plocha), parc. č. 902/1 (ostatní plocha) v **katastrálním území Suchomasty**.

**Druh záměru:**

Dopravní infrastruktura - **novostavba mostního objektu (silničního podjezdu) na silnici III/11413**, související s těžební činností v lomu Suchomasty. Jedná se o trvalou stavbu dopravní infrastruktury sloužící k mimoúrovňovému křížení veřejné komunikace a vnitrozávodní dopravy.

**Účel záměru:**

Účelem záměru je umožnit bezpečný průjezd vozidel vnitrozávodní dopravy lomu pod silnicí III/11413 v souvislosti s pokračováním těžby výhradního ložiska vápenců v dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I. Stavba zajistí zachování stávajícího směrového i výškového vedení silnice III/11413 a současně vytvoří podjezd pro těžební a provozní dopravu lomu bez ovlivnění provozu na veřejné komunikaci.

**Vymezení území dotčeného vlivem stavby:**

**Území dotčené vlivem stavby** tvoří pozemky určené pro umístění mostního objektu SO 201 Most na silnici III/11413 a navazující úpravy silnice III/11413, tj. pozemky parc. č. 333/1, 335, 342/9, 361/2, 361/6, 892/5 a 902/1 v katastrálním území Suchomasty. Vliv stavby se po dobu výstavby bude projevovat zejména zvýšeným pohybem stavební mechanizace, dočasnými omezeními dopravy na silnici III/11413, hlukem a prašností při provádění stavebních prací. Po dokončení stavby budou vlivy omezeny na vlastní mostní objekt a související dopravní infrastrukturu; záměr nevyvolá změnu funkčního využití okolních pozemků ani významné negativní vlivy přesahující bezprostřední okolí stavby.

**Umístění stavby na pozemku**:

Umístěním a provedením záměru budou dotčeny pozemky parc. č. 333/1 (lesní pozemek), parc. č. 335 (ostatní plocha), parc. č. 342/9 (ostatní plocha), parc. č. 361/2 (lesní pozemek), parc. č. 361/6 (ostatní plocha), parc. č. 892/5 (ostatní plocha), parc. č. 902/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Suchomasty.

**Určení prostorového řešení stavby a popis záměru:**

Mostní konstrukce převádí komunikaci třetí třídy III/11413, spojující města Bykoš a Koněprusy, v okrese Beroun. Komunikace je v místě přemostění ve směrové přímé, výškově stoupá směrem na Koněprusy v proměnném sklonu 4,8-5,9%.

Přemosťovanou překážkou je komunikace závodu VLČS, která slouží pro technologickou dopravu prováděnou lomovou technikou a nákladními vozidly. Komunikace je v místě mostu ve sklonu 1,0%, směrově proměnlivá.

Charakteristika mostu - trvalý jednopolový silniční most s horní mostovkou, železobetonový rámový, hlubině založený.
Délka přemostění 13,00 m.
Délka mostu 17,89 m.
Délka nosné konstrukce 15,40 m
Rozpětí jednotlivých polí 14,20 m
Šikmost mostu 90° (kolmý)
Volná šířka na mostě 7,50 m
Šířka mostu 15,00 m
Šířka průchozího prostoru chodníku -
Výška mostu nad terénem cca 7,80 m
Stavební výška 2,68 m
Plocha nosné konstrukce mostu 15,40 x 14,5 = 223,30 m2

Projekt řeší:

Projekt řeší novostavbu mostního objektu. Komunikace na mostě bude plynule napojena na stávající komunikaci. Most slouží jako podjezd pro vozidla v lomu pod komunikací III. třídy (III/11413). Jedná se o stavbu trvalou.

SO 201 Most na silnici III/11413: Stavební objekt řeší podjezd silnice III/11413 v místě záměru „Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I. Lom VLČS – východ (III. etapa)“ a bude sloužit vnitrozávodní dopravě. Konstrukce je navržena jako jednopolový železobetonový rám s přesypávkou, s hlubinným založením na velkoprůměrových pilotách. Součástí objektu je obnova komunikace na mostě v původním směrovém a

výškovém vedení. Zádržný systém bude tvořen ze silničních svodidel podél převáděné komunikace a oplocení výšky 2 m na římsách mostu.

**Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:**

Záměr je přímo napojen na stávající **silnici III/11413**, jejíž trasa bude v místě stavby zachována v původním směrovém i výškovém vedení. Součástí stavebního objektu je obnova vozovky na mostě a navázání na stávající úsek komunikace po obou stranách mostního objektu. Nově budovaný podjezd pod komunikací zajistí vedení vnitrozávodní dopravy lomu mimoúrovňovým křížením pod silnicí III/11413.

Stavba nevyžaduje nové trvalé napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Odvodnění mostního objektu a komunikace bude řešeno v rámci stavebního objektu podle projektové dokumentace. Případné dočasné přípojky potřebné pro realizaci stavby (elektrická energie, voda) budou zajištěny v průběhu výstavby ze stávajících dostupných zdrojů nebo mobilním způsobem.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, tj. dokumentace pro povolení záměru z 12/2024, kterou zpracovala společnost Valbek, spol. s r.o., středisko Praha (IČ 48266230); hlavní projektant Ing. Jan Mukařovský, ČKAIT 0015811, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Vladimír Engler, ČKAIT 0008183, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Ladislav Jarůšek, č. ÚOZI 2170 – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr.

2. Stavba bude umístěna a prováděna na pozemcích parc. č. 333/1 (lesní pozemek), parc. č. 335 (ostatní plocha), parc. č. 342/9 (ostatní plocha), parc. č. 361/2 (lesní pozemek), parc. č. 361/6 (ostatní plocha), parc. č. 892/5 (ostatní plocha), parc. č. 902/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Suchomasty. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Jako stavební pozemek se vymezují části pozemků parc. č. 333/1 (lesní pozemek), parc. č. 335 (ostatní plocha), parc. č. 342/9 (ostatní plocha), parc. č. 361/2 (lesní pozemek), parc. č. 361/6 (ostatní plocha), parc. č. 892/5 (ostatní plocha), parc. č. 902/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Suchomasty.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5. Stavba bude dokončena do 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

6. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu do 15 dnů před započetím stavby a předloží jeho oprávnění.

7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

8. Stavebník je povinen dodržovat hygienické limity hluku ze stavební činnosti stanovených § 12 odst. 6 a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby.

9. Stavebník je povinen před zahájením stavby vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Stavební deník musí být veden ode dne převzetí staveniště až do dokončení stavby a musí být na stavbě k dispozici pro potřeby kontroly stavebního úřadu a dalších oprávněných orgánů. Stavebník zajistí vedení stavebního deníku osobou vykonávající činnost stavbyvedoucího; do deníku budou průběžně zaznamenávány všechny skutečnosti rozhodné pro provádění a kontrolu stavby.

10. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechá jej tam až do vydání kolaudačního rozhodnutí.

11. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.

12. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům nemovitostí.

13. Provozem na stavbě nesmí docházet k znečištění komunikace od zanášení stavebním nebo jiným materiálem a k omezování vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí. Při navážení stavebního materiálu pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění komunikací, zamezí prašnosti.

14. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy staveb odborně způsobilou osobou.

15. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod.

17. Stavebník zajistí splnění podmínek souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, čj. 4485/26/KSUS/KLT/BALE, ze dne 26.06.2026:

- Žadatel před zahájením prací kontaktuje příslušného provozního cestmistra KSÚS Středočeského kraje, p. o.
- V průběhu prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu ani k poškození silničního tělesa.
- Po dokončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do řádného stavu.

18. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, čj. 4082/26/KSUS/KLT/BALE, ze dne 10.06.2026:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace pro povolení záměru (DUSP), zakázka č.: 04944658, datum 06/2026, zpracovatel Valbek, spol. s r. o., odpovědný projektant Gabriela Tesařová.
- Zásahy do zemního tělesa silnice a podloží musí být provedeny tak, aby nedošlo k narušení stability navazujících úseků komunikace. Veškeré zásahy budou prováděny odbornou firmou.
- Založení mostního objektu nesmí negativně ovlivnit stabilitu okolního tělesa silnice. Požaduje se provádění geotechnického a stavebně-technického monitoringu v průběhu realizace.
- Nová komunikace v místě mostního objektu bude provedena v plné konstrukční skladbě dle platných TP a ČSN, včetně odpovídající únosnosti pro silnici III/11413.
- Napojení nového úseku komunikace na stávající silnici musí být provedeno plynule, bez výškových a směrových nesrovnalostí. V přechodových oblastech musí být zajištěna eliminace sedání (např. vhodné konstrukční úpravy podloží).
- Odvodnění komunikace musí být vyřešeno tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v území. Stávající systém odvodnění nesmí být negativně ovlivněn, případné přeložky podléhají odsouhlasení KSÚS.
- Vozovka na mostním objektu musí být provedena s ohledem na dlouhodobou životnost, protismykové vlastnosti a minimalizaci poruch v oblasti dilatací.
- Stavební práce musí být prováděny tak, aby byla zajištěna ochrana okolního tělesa silnice před poškozením, deformacemi a přetížením.
- Před zahájením provádění stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel o protokolární předání silnice.
- Veškeré vyvolané investice do silniční sítě budou hrazeny investorem stavby.
- Toto vyjádření není souhlasem s umístěním stavby mostního objektu ve smyslu stavebního zákona, ale stanovuje technické podmínky pro její realizaci.
- Umístění stavby mostního objektu musí před vydáním stavebního povolení schválit Rada Středočeského kraje. O schválení umístění stavby požádá investor prostřednictvím KSÚS (vyřizuje pí. Markéta Fousková, tel. +420 702 093 681).

- V případě změn – dalších skutečností, které nebyly v době vydání vyjádření známy a které by se dotýkaly silniční sítě, bude záměr předem projednán se správcem silnice, který si vyhrazuje právo své vyjádření doplnit, upřesnit nebo změnit.

19. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, čj. PVL-34325/2026/340/Ha, ze dne 09.06.2026:

- Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo k znečištění vody ve vodním toku ani vody podzemní. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových deštích.

**Požadavky dotčených orgánů:**

**1.** Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené v souhlasném jednotném enviromentálním stanovisku **Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 080250/2026/KUSK, ze dne 22.07.2026:**

- **Na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL):**

1) Mimo pozemky a jejich části, které jsou předmětem trvalého záboru, nesmí dojít k poškození nadzemní ani kořenové části dřevin, k vjíždění mechanizace, k vytváření skladu materiálu, ani deponie, ke vzniku odstavných ploch pro mechanizaci.

2) Realizace záměru bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací s názvem „VLČS překonání komunikace III/11413“, zpracovanou společností Valbek, spol. s. r. o., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha, IČO: 48266230, zodpovědný projektant Ing. Jan Mukařovský, 12/2024 a v souladu s dokumentací „Podklady pro vydání souhlasu s trvalým odnětím pozemku plnění funkcí lesa (PUPFL) - příloha k žádosti o jednotné environmentální stanovisko“.

- **Na úseku ochrany vod**:

1) Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo k znečištění vody ve vodním toku ani vody podzemní.

2) Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.

3) Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových deštích.

- **Na úseku odpadového hospodářství:**

1) Odpadový materiál vzniklý ze stavební činnosti a případných demolic bude přednostně určen pro druhotné využití, jeho materiálové využití bude upřednostněno před jeho uložením na skládku či jiným využitím, v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

2) Ostatní vznikající odpad bude odstraňován pravidelným tříděným odvozem a předán oprávněné. osobě.

3) Vytěžená zemina bude využita v místě stavby pro terénní úpravy nebo předána oprávněné osobě

## III. Stavební úřad stanovuje podmínky pro užívání

1. Dokončenou stavbu lze dle § 230 odst. 1 nového stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. O vydání kolaudačního rozhodnutí požádá stavebník Dopravní a energetický stavební úřad a žádost doloží podklady stanovenými dle § 232 nového stavebního zákona.

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"):**

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, Tmaň 200, 267 21 Tmaň

**Odůvodnění:**

Předmětný stavební záměr je stavbou související s vyhrazenou stavbou ve smyslu přílohy č. 3 písm. n) stavebního zákona (stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání ložisek), k jejímuž projednání je příslušný dle § 33 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Dopravní a energetický stavební úřad.

Stavební úřad obdržel dne 17.07.2026 žádost o povolení stavby **"VLČS překonání komunikace III/11413"** na pozemcích parc. č. 333/1 (lesní pozemek), parc. č. 335 (ostatní plocha), parc. č. 342/9 (ostatní plocha), parc. č. 361/2 (lesní pozemek), parc. č. 361/6 (ostatní plocha), parc. č. 892/5 (ostatní plocha), parc. č. 902/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Suchomasty.

K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků dle § 187 stavebního zákona a dokumentace pro vydání povolení záměru zpracována dle přílohy č. 1 vyhlášky č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která je ověřena oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost o povolení záměru a připojené podklady nejen z hlediska úplnosti, ale i z hledisek dle § 184 a § 193 stavebního zákona.

K žádosti byla doložena dokumentace pro vydání povolení záměru zpracována dle přílohy č. 1 vyhlášky č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která je ověřena oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (společnost Valbek, spol. s r.o., středisko Praha (IČ 48266230); hlavní projektant Ing. Jan Mukařovský, ČKAIT 0015811, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Vladimír Engler, ČKAIT 0008183, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Ladislav Jarůšek, č. ÚOZI 2170 – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr).

Žádost o vydání povolení záměru byla dále doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Ministerstvo životního prostředí, závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, čj. MZP/2023/710/3850, ze dne 22.12.2023
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závazné stanovisko k ověření změn záměru, čj. 133501/2026/KUSK, ze dne 06.10.2026
- Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., potvrzení o splnění oznamovací povinnosti, ev. C-20260655, ze dne 08.06.2026
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Český kras, společné rozhodnutí (povolení kácení dřevin, uložení provedení náhradní výsadby, udělení souhlasu podle § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny), čj. SR/0919/SVC/2026-11, ze dne 14.07.2026
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, oddělení Správa CHKO Český kras, stanovisko, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti v územní působnosti Agentury, čj. SR/0919/SC/2026-4, ze dne 08.06.2026
- Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, sdělení orgánu památkové péče, čj. MBE/81751/2026/UPRR-NoE, ze dne 22.06.2026
- Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, vyjádření, čj. MBE/85080/2026/DOPR-OIM, ze dne 29.06.2026
- Obec Suchomasty, vyjádření, čj. Su916/2026, ze dne 15.07.2026
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, sdělení, čj. HSKL-5275-2/2026-BE, ze dne 18.06.2026
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, souhlas, čj. 4485/26/KSUS/KLT/BALE, ze dne 26.06.2026
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření a souhlas, čj. 4082/26/KSUS/KLT/BALE, ze dne 10.06.2026
- Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko správce povodí, čj. PVL-6744/2026/SP, ze dne 09.06.2026

- Obvodní báňský úřad pro území hlavního města Prahy a kraje Středočeského, vyjádření, zn. SBS 32055/2026/OBÚ-02/1, ze dne 05.06.2026
- Lesy České republiky, s.p.,, ST-oblast povodí Berounky, Plzeň, vyjádření správce toku, čj. LCR955/001639/2026, ze dne 10.06.2026
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jednotné enviromentální stanovisko, čj. 080250/2026/KUSK, ze dne 22.07.2026
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Beroun, dopravní inspektorát, vyjádření, čj. KRPS-185305-2/ČJ-2026-010206, ze dne 21.07.2026
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, vyjádření, zn. 4851/2026/UAPPSC, ze dne 18.09.2026

Stanoviska dotčených orgánů a vyjádření vlastníků a správců dopravní či technické infrastruktury byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad do podmínek povolení převzal pouze požadavky veřejnoprávního charakteru, které se vztahují k provedení záměru a ochraně veřejných zájmů. Požadavky týkající se majetkoprávního vypořádání, smluvních vztahů, náhrady škody či záruční doby do podmínek povolení nepřevzal.

Do podmínek povolení nebyly převzaty ani povinnosti uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, ev. č. C-202606855 ze dne 8. 6. 2026, neboť se jedná o povinnosti vyplývající přímo z § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a z § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Stavební úřad dále do podmínek povolení nepřevzal požadavky Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, uvedené ve vyjádření č. j. MBE/85080/2026/DOPR-OIM ze dne 29. 6. 2026, týkající se případného zvláštního užívání silnice č. III/11413, stanovení přechodné úpravy provozu a povolení uzavírky. Jedná se o úkony, které budou v případě jejich potřeby při realizaci záměru předmětem samostatných postupů podle příslušných právních předpisů, a proto nebyly stanoveny jako podmínky tohoto povolení.

Stavební úřad přípisem ze dne 31.08.2026 pod č. j.: DESU/222/024805/26, vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o povolení záměru. Účastníkům řízení podle §182 písm. a), b), a c) stavebního zákona, dotčeným orgánům a dotčeným obcím bylo předmětné vyrozumění doručeno jednotlivě. Dalším účastníkům řízení bylo vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru doručeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Dopravního a energetického úřadu od 02.09.2026 do 18.09.2026. Veřejná vyhláška byla v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu a § 188 odst. 5 stavebního zákona, zaslána též příslušným obecním úřadům (Obecní úřad Suchomasty). Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad od ústního jednání i od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě a podle § 189 odst. 1 stavebního zákona stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“), je řízení o povolení záměru podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na ŽP navazujícím řízením. Stavební úřad současně s vyrozuměním o zahájení řízení přípisem ze dne 31.08.2026, čj. DESU/222/024807/2026, zveřejnil informaci podle § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP postupem podle § 25 správního řádu.

Stavební záměr nazvaný **„Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I. Lom VČS – východ (III. etapa)“**, jehož součástí je i posuzovaný stavební záměr **"VLČS překonání komunikace III/11413"** na pozemcích parc. č. 333/1 (lesní pozemek), parc. č. 335 (ostatní plocha), parc. č. 342/9 (ostatní plocha), parc. č. 361/2 (lesní pozemek), parc. č. 361/6 (ostatní plocha), parc. č. 892/5 (ostatní plocha), parc. č. 902/1 (ostatní plocha) v **katastrálním území Suchomasty,** byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí. Pro záměr bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno, dle zákona o posuzování vlivů na ŽP, souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí **č. j.: MZP/2023/710/3850, ze dne 22.12.2023**. Dokumenty pořízené v průběhu posuzování byly v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, vyvěšeny v elektronické podobě a případně lze o seznámení požádat u správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydal (Ministerstvo životního

prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha10; https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2086?lang=cs (Informační systém EIA a SEA/CENIA, kód záměru **MZP510**)).

Stavební úřad v průběhu řízení o povolení záměru obdržel dne 12.10.2026 verifikační závazné stanovisko (coherence stamp) čj. 133501/2026/KUSK, ze dne 06.10.2026, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.

Ve verifikačním závazném stanovisku Krajský úřad Středočeského kraje uvedl, že podmínka č.27 pro fázi realizace záměru *(Zásah do lesních porostů při realizaci zářezu pro výstavbu přesypaného mostu pro navrhovaný podjezd pod silnicí III/11413 minimalizovat jen na rozsah, který vyplyne z vyhodnocení geotechnických podmínek dotčeného horninového prostředí ve vztahu ke stabilizaci svahu zářezu pro výstavbu podjezdu)* stanovená v souhlasném závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j.: MZP/2023/710/3850, ze dne 22.12.2023, byla na základě předložených podkladů splněna, ostatní podmínky daného stanoviska č.j.: MZP/2023/710/3850, ze dne 22.12.2023, nebyly předmětem tohoto navazujícího řízení. Závěrem verifikačního závazného stanoviska potom Krajský úřad Středočeského kraje zkonstatoval, že záměr, který je předmětem navazujícího řízení, neobsahuje změny oproti záměru, který byl předmětem procesu EIA, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto je vydáno toto souhlasné stanovisko podle § 9a odst. 7 zákona.

Stavební úřad v provedeném řízení posoudil, zhodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech, zda je záměr dle § 193 stavebního zákona v souladu s,

**a)** ***územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území***

**b)** ***cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán***

Stavební úřad posoudil soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací obce Suchomasty. Záměr spočívá ve výstavbě mostního objektu na silnici III/11413, který zajistí zachování stávající dopravní trasy při pokračování těžby výhradního ložiska vápenců v dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I. Součástí záměru je obnova komunikace na mostě v původním směrovém a výškovém vedení.

Záměr nemění základní koncepci dopravní infrastruktury v území, zachovává průchodnost a funkci stávající veřejné komunikace a svým charakterem odpovídá účelu využití dotčeného území. Stavební úřad neshledal rozpor záměru s platnou územně plánovací dokumentací obce Suchomasty ani s vydanými územními opatřeními. Záměr je proto s územně plánovací dokumentací v souladu.

Stavební úřad dále posoudil soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování podle stavebního zákona. Záměr vytváří podmínky pro zachování dopravní obslužnosti území a současně umožňuje pokračování využívání nerostného bohatství v souladu s povolenou těžební činností. Navržené řešení respektuje stávající uspořádání území a nenarušuje urbanistickou strukturu obce ani charakter krajiny nad rámec již existujícího využití území.

Záměr nezasahuje do kulturně historických, architektonických ani urbanistických hodnot území způsobem, který by byl v rozporu s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem. Stavební úřad proto dospěl k závěru, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Stavební úřad posoudil záměr rovněž z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění pozdějších aktualizací. Záměr je situován v prostoru stávající silnice III/11413 a spočívá ve výstavbě mostního objektu umožňujícího zachování dopravní obslužnosti území v souvislosti s pokračováním těžby výhradního ložiska vápenců. Navržená stavba nevyvolává změnu koncepce dopravní ani technické infrastruktury nadmístního významu a není v rozporu s prioritami územního plánování ani s požadavky vyplývajícími ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Stavební úřad proto konstatuje, že záměr je se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v souladu.

Stavební úřad také ověřil, že záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje a Územním plánem Suchomasty. Záměr respektuje stanovenou koncepci rozvoje území i koncepci dopravní infrastruktury, zachovává trasu silnice III/11413 a vytváří podmínky pro pokračování využívání výhradního ložiska nerostných surovin při současném zachování veřejné dopravní infrastruktury.

***c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů***

Stavební úřad v provedeném řízení zkoumal, zda je záměr navržen v souladu s § 145, § 146 a § 153 stavebního zákona a zda splňuje požadavky uvedené v nově přijaté vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a zjistil, že tomu tak je.

Záměr je tedy v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Navržený mostní objekt je řešen jako stavba dopravní infrastruktury s obnovením komunikace III/11413 v původním směrovém a výškovém vedení. Projektová dokumentace obsahuje řešení konstrukce mostu, jeho založení, bezpečnostních prvků, odvodnění a návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu. Záměr je navržen tak, aby splňoval obecné požadavky na výstavbu, požadavky na bezpečnost a užívání staveb, ochranu zdraví, životního prostředí a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Splnění jednotlivých technických požadavků vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů je předmětem posouzení stavebním úřadem v řízení o povolení záměru na základě předložené projektové dokumentace a závazných stanovisek dotčených orgánů.

***d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy***

Navrhovaný záměr musí být v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené zájmy. Touto otázkou se stavební úřad zabýval na základě posouzení doložených závazných stanovisek k předmětnému stavebnímu záměru musí konstatovat, že ze všech závazných stanovisek a posouzení dotčených orgánů na úseků jimi chráněných veřejných zájmů vyplývá, že jimi posuzované negativní dopady změny záměru nepřekročí stanovené limitní hodnoty, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a dále, že posuzované umístění záměru je navrženo tak, aby stavba splňovalo podmínky dle § 147 až § 150 stavebního zákona.

Jak již stavební úřad předeslal výše, vedené řízení je, v souladu s § 3 písm. g) bodem 9. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP navazujícím řízením vedeným k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí a v průběhu řízení o povolení záměru obdržel stavební úřad dne 12.10.2026 verifikační závazné stanovisko (coherence stamp) čj. 133501/2026/KUSK, ze dne 06.10.2026, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.

Ve verifikačním stanovisku Krajský úřad Středočeského kraje mimo jiné uvedl, že zásah do lesních porostů při realizaci zářezu pro výstavbu přesypaného mostu pro navrhovaný podjezd pod silnicí III/11413 je třeba minimalizovat jen na rozsah, který vyplyne z vyhodnocení geotechnických podmínek dotčeného horninového prostředí ve vztahu ke stabilizaci svahu zářezu pro výstavbu podjezdu.

Dále Krajský úřad Středočeského kraje uvedl, že v souhrnné zprávě o stavu životního prostředí v dotčeném území je na straně 13 uvedeno, že se jedná o minimální možný zábor s ohledem na zachování stability svahů vymezujících staveniště. Dokumentaci KUSK obdržel prostřednictvím ISSŘ pod číslem Z/2025/90, R/2026/166749 záměr „VLČS překonání komunikace III/11413“. Součástí dokumentace je Technická zpráva bod 3.4 Geotechnické podmínky. Geologické poměry zájmové lokality byly ověřeny průzkumným vrtem J1s hloubkou 20,5 m a vrtem J2 s hloubkou 12,0 m. Základové poměry zájmového území byly stanoveny jako složité. Plánovanou stavební konstrukci „tunelový podjezd“ lze zařadit jako stavbu náročnou. Na základě ČSN 73 1001 řadíme objekt do 3. geotechnické kategorie (3. GK). Realizace ražením nepřichází do úvahy. Podjezd bude nutné realizovat hloubením. Provedení kácení dřevin je nezbytné pro realizaci a funkčnost stavby. Uvedené důvody pro kácení dřevin byly Agenturou shledány jako dostatečně závažné (viz. příloha AOPK společné rozhodnutí).

Závěrem potom Krajský úřad Středočeského kraje uvedl, že lze konstatovat, že záměr, který je předmětem navazujícího řízení, neobsahuje změny oproti záměru, který byl předmětem procesu EIA, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto je vydáno toto souhlasné stanovisko podle § 9a odst. 7 zákona, bez stanovení podmínek.

Záměr byl navržen s ohledem na ochranu veřejných zájmů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany lesa, ochrany pozemních komunikací, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a dalších veřejných zájmů dotčených stavbou. Ochrana těchto veřejných zájmů je zajišťována prostřednictvím závazných stanovisek, vyjádření a dalších úkonů příslušných dotčených orgánů vydaných podle zvláštních právních předpisů. Z předložené dokumentace nevyplývá rozpor s požadavky těchto právních předpisů.

Stavební úřad zahrnul do rozhodnutí podmínky vyplývající ze souhlasného jednotného environmentálního stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, čj.

080250/2026/KUSK ze dne 22. 7. 2026, neboť jsou nezbytné k zajištění ochrany zájmů chráněných lesním zákonem, vodním zákonem a zákonem o odpadech.

Podmínky týkající se ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa byly stanoveny za účelem minimalizace negativních dopadů realizace stavby na okolní lesní porosty a lesní pozemky, které nejsou předmětem trvalého záboru. Současně mají zajistit, aby záměr byl proveden v rozsahu a způsobem posouzeným v projektové dokumentaci a podkladech předložených pro povolení trvalého odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Podmínky vztahující se k ochraně vodních zdrojů byly převzaty z důvodu umístění záměru v ochranném pásmu vodních zdrojů. Jejich účelem je předcházet znečištění povrchových a podzemních vod během výstavby, zejména v souvislosti s provozem stavebních mechanismů, skladováním materiálů a prováděním stavebních prací.

Podmínky v oblasti odpadového hospodářství byly stanoveny za účelem zajištění nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, s důrazem na předcházení vzniku odpadů, jejich materiálové využití a předání oprávněným osobám. Současně mají zajistit řádné nakládání s vytěženou zeminou a ostatními odpady vznikajícími v průběhu stavební činnosti.

Stavební úřad proto uvedené podmínky převzal do rozhodnutí, neboť jejich splnění je nezbytné k ochraně dotčených veřejných zájmů a k zajištění realizace stavby v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

***e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu***

Záměr je napojen na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu, konkrétně na silnici III/11413. Součástí záměru je obnova komunikace na mostním objektu v původním směrovém a výškovém vedení. Navržené řešení zachovává funkčnost a kontinuitu silničního provozu na silnici III/11413 a současně umožňuje realizaci podjezdu pro vnitrozávodní dopravu související s těžbou výhradního ložiska.

Záměr nevyvolává požadavky na budování nové veřejné dopravní infrastruktury ani na úpravy stávající veřejné technické infrastruktury nad rámec navržené stavby. Podmínky pro napojení a užívání veřejné dopravní infrastruktury jsou zajištěny. Stavební úřad proto konstatuje, že záměr splňuje požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

***f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení***

Za účelem zajištění ochrany vlastnických a jiných práv k majetku dotčenému umisťovaným a povolovaným záměrem a dosažení minimalizace negativních vlivů stavby na okolí převzal stavební úřad do podmínek požadavky uplatněné správci technické a dopravní infrastruktury. Stavební úřad v průběhu řízení podanou žádost v tomto směru řádně posoudil a zjistil, že vydáním tohoto rozhodnutí nebude bráněno ani vlastníkům či uživatelům okolních pozemků a staveb na nich ve výkonu jejich práv.

V tomto ohledu stavební úřad nezjistil nesrovnalosti, přičemž navíc dodává, že dokumentace pro vydání povolení záměru byla autorizována oprávněnou osobou Ing. Janem Mukařovským, ČKAIT 0015811, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Vladimír Engler, ČKAIT 0008183, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Ladislav Jarůšek, č. ÚOZI 2170 – úředně oprávněný zeměměřičský. Podle § 162 stavebního zákona je projektant při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány. Dále je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy; statické a jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly přezkoumatelné.

Stavební úřad podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, výzvou ze dne 31.08.2026 pod č.j. DESU/222/024804/26 žadatele vyzval k úhradě správního poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 19.000 Kč. Správní poplatek byl uhrazen.

**Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí**

Účastnící řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

**Stanovení okruhu účastníků řízení:**

Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona takto:

*1)Účastník řízení podle § 182 písm. a, stavebního zákona*

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, Tmaň č.p. 200, 267 21 Tmaň

*2) Účastník řízení podle § 182 písm. b, stavebního zákona)*

Obec Suchomasty, IČO 00233838, Suchomasty č.p. 31, 267 22 Suchomasty

*3) Účastník řízení podle § 182 písm. c, stavebního zákona*

Středočeský kraj, - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, Tmaň č.p. 200, 267 21 Tmaň

*4) Účastník řízení podle § 182 písm. d, stavebního zákona*

Vlastníci pozemků a staveb na nich parc. č. 189/1, parc. č. 189/2, parc. č. 208/3, parc. č. 213/1, parc. č. 217, parc. č. 668/4, parc. č. 668/7, parc. č. 670, parc. č. 660, parc. č. 690/8, parc. č. 695, parc. č. 1034/1, parc. č. 333/2, parc. č. 335, parc. č. 342/5, parc. č. 361/2, parc. č. 892/5, parc. č. 898, parc. č. 899, parc. č. 333/1, parc. č. 1601, parc. č. 342/1, 342/7, parc. č. 902/1, parc. č. 902/2, parc. č. 903/1, parc. č. 903/3, parc. č. 904, parc. č. 905, parc. č. 906/1, parc. č. 361/3, parc. č. 896/2, parc. č. 896/3, parc. č. 898, parc. č. 900/4, parc. č. 900/7, parc. č. 361/1, parc. č. 361/9, parc. č. 361/10, parc. č. 109/1, parc. č. 668/4, parc. č. 668/7, parc. č. 342/6, parc. č. 342/7, parc. č. 342/9, parc. č. 361/3, parc. č. 361/4, parc. č. 361/6, parc. č. 896/3, parc. č. 1497 v kat. území Suchomasty.

Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. V případě vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Dopravního a energetického stavebního úřadu, nábř. Ludvíka Svobody 1222,110 00 Praha 1.

O odvolání rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci.

*„podepsáno elektronicky“*

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Upozornění pro stavebníka:

1. Podle § 160 odst. 2 stavebního zákona je stavebník v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení podle tohoto zákona povinen:
a) před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu,
b) před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem,
c) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu,
d) před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
e) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie,
f) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
g) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu,
h) při výstavbě, nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, opatřit průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem.

2. Podle § 161 odst. 1stavebního zákona je od zahájení stavby do jejího dokončení stavebník povinen zabezpečit uchování všech povinných dokladů a dokumentací uvedených v § 167 písm. c) a d) stavebního zákona a není-li současně vlastníkem stavby, je povinen je předat vlastníku stavby nejpozději po dokončení nebo kolaudaci stavby.
3. Podle § 161 odst. 3 stavebního zákona je při provádění vyhrazených staveb stavebník povinen vždy zajistit dozor projektanta.

Upozornění pro zhotovitele podle § 163 stavebního zákona:

1. Zhotovitel je povinen
a) dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství,
b) zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby,
c) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy stavbyvedoucího nebo stavební dozor,
d) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, zařízení nebo terénní úpravě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, zařízení nebo terénní úpravy,
f) zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy.

2. Zhotovitel je při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhajícím povolení podle tohoto zákona dále povinen
a) provádět nebo odstraňovat stavbu, zařízení nebo terénní úpravu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby,
b) zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů,

c) zajistit, aby práce na stavbě, jejím odstranění nebo terénní úpravě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění,
d) vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

**Poplatek**:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 20 000 Kč byl zaplacen dne 10.09.2026.

**Obdrží:**

***Doručení jednotlivě podle § 188 odst. 4 stavebního zákona:***

*Stavebník (účastník řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona)*

Valbek, spol. s r.o., **IDDS: bebs53h**
sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
zastupující stavebníka společnost Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, IDDS: xtwvqez
sídlo: Tmaň č.p. 200, 267 21 Tmaň

*Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (účastník řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona)*

Obec Suchomasty, **IDDS: bbvbm7c**
sídlo: Suchomasty č.p. 31, 267 22 Suchomasty

*Dotčené správní úřady*

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, CHKO Český kras, **IDDS: dkkdkdj**
sídlo: Karlštejn č.p. 85, 267 18 Karlštejn
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, **IDDS: keebyyf**
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, **IDDS: 2gubtq5**
sídlo: Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1
Městský úřad Beroun, Odbor ÚP a regionálního rozvoje, **IDDS: 2gubtq5**
sídlo: Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, **IDDS: 9gsaax4**
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, **IDDS: rn6aas6**
sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, **IDDS: hjyaavk**
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Dopravní inspektorát, **IDDS: 2dtai5u**
sídlo: Tyršova č.p. 1635, , 266 50 Beroun

***Doručení veřejnou vyhláškou:***

*Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (účastník řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona)*

Středočeský kraj, **IDDS: keebyyf**
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, **IDDS: xtwvqez**
sídlo: Tmaň č.p. 200, 267 21 Tmaň
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., **IDDS: fxcng6z**
sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, **IDDS: a6ejgmx**
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň, **IDDS: e8jcfsn**
sídlo: Slovanská alej č.p. 2323/36, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, **IDDS: gg4t8hf**
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, Plzeň 3, 301 00 Plzeň 1

*Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (podle § 182 písm. d) stavebního zákona):*

Parc. č. 189/1, parc. č. 189/2, parc. č. 208/3, parc. č. 213/1, parc. č. 217, parc. č. 668/4, parc. č. 668/7, parc. č. 670, parc. č. 660, parc. č. 690/8, parc. č. 695, parc. č. 1034/1, parc. č. 333/2, parc. č. 335, parc. č. 342/5, parc. č. 361/2, parc. č. 892/5, parc. č. 898, parc. č. 899, parc. č. 333/1, parc. č. 1601, parc. č. 342/1, 342/7, parc. č. 902/1, parc. č. 902/2, parc. č. 903/1, parc. č. 903/3, parc. č. 904, parc. č. 905, parc. č. 906/1, parc. č. 361/3, parc. č. 896/2, parc. č. 896/3, parc. č. 898, parc. č. 900/4, parc. č. 900/7, parc. č. 361/1, parc. č. 361/9, parc. č. 361/10, parc. č. 109/1, parc. č. 668/4, parc. č. 668/7, parc. č. 342/6, parc. č. 342/7, parc. č. 342/9, parc. č. 361/3, parc. č. 361/4, parc. č. 361/6, parc. č. 896/3, parc. č. 1497 v kat. území Suchomasty

*Ostatní*
Dopravní a energetický stavební úřad, oddělení veřejného zdraví
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Dopravní a energetický stavební úřad, úřední deska
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ing. Jan Mukařovský (hlavní projektant) - Valbek, spol. s r.o., **IDDS: bebs53h**
sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

**Tento dokument bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů** a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu:

Dopravní a energetický stavební úřad, **IDDS: 7mnrnuu**,
sídlo: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1,
Obec Suchomasty, **IDDS: bbvbm7c**
sídlo: Suchomasty č.p. 31, 267 22 Suchomasty

Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Dopravního a energetického stavebního úřadu. **Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.**

**Záznam o zveřejnění rozhodnutí:**

**Vyvěšeno dne .....….** **Sejmuto dne ….....**

**Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:**