DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ:	Z/2026/138038	VYŘIZUJE:	Ing. Radmila Novotná
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ:	R/2026/207552	TEL.:	601 208 452
SPIS. ZN.:	SZ DESU/210/029624/26	E-MAIL:	radmila.novotna@desu.gov.cz
Č.J.:	DESU/221/037646/26		

DATUM: 20.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

INFORMACE

podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících, příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 11.9.2026 žádost stavebníka společnosti **ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 27309941, Duhová 1444, 140 00 Praha,** kterou na základě plné moci zastupuje společnost **ČEZ, a. s., IČO 45274649, Duhová 1444, 140 00 Praha,** o vydání povolení záměru pro stavbu nazvanou

"UL_BM kotel 32 MWt, Trmice"

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1474/2, 1530/4, 1551/1, 1551/2, 1551/3, 1551/4, 1565, 1566/1, 1566/4, 1567, 1568, 1570/1, 1609/1, 1609/3, 1609/4, 1609/5 v katastrálním území Trmice [774979].

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Správní řízení je vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), neboť se jedná o stavbu energetické infrastruktury podle § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby.

Vedené řízení je, v souladu s § 3 písm. g) bodem 9. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivu na ŽP“), navazujícím řízením vedeným k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Dopravní a energetický stavební úřad v souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivu na ŽP spolu s vyrozuměním o zahájení řízení postupem podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tyto informace:

- Žádost o vydání povolení záměru ze dne 11.9.2026

Popis záměru, který je předmětem rozhodnutí, které má být vydáno:

Záměr UL_BM kotel 32 MWt, Trmice je jednou ze samostatných staveb záměru „Teplárna Trmice, přechod na nízkoemisní zdroje“, který řeší transformaci výrobních kapacit teplárny Trmice s využitím nízkoemisních zdrojů, zohledňujících nezbytnost zachování dodávek tepla do systému centrálního zásobování teplem při ukončení výroby tepla a elektřiny z uhlí. Předmětem záměru „Teplárna Trmice, přechod na nízkoemisní zdroje“ jsou nové zdroje (paroplynový zdroj – PPC a biomasový kotel – BK) včetně všech nezbytných souvisejících technologických zařízení a infrastrukturních vazeb. Tepelný výkon: do 315,2 MWt.

Jedná se o novou trvalou průmyslovou energetickou stavbu se spalováním biomasy (dřevní štěpky) jako paliva s technologií roštového spalování a s celoroční dodávkou tepelné energie do odběratelské sítě

umístěnou do stávajícího areálu společnosti ČEZ, a. s., v k. ú. Trmice (areál TTR) při využití infrastrukturní vazby v rámci tohoto areálu.

Záměr UL_BM kotel 32 MWt, Trmice je situován v jižní části areálu TTR a je umístěn do volného prostoru mezi objektem bývalých šaten B (SO 81, S01UYT) a objektem CHÚV 5 (SO 19, V01UGC). Skládka paliva je umístěna do prostoru bývalých šaten A (SO 80, S01UYM), šaten B (SO 81, S01UYT) a laboratoří (SO 54, S01USV). Na západní straně ohraničuje zájmové území areálová komunikace a ze severu areálová železniční vlečka.

V záměrem dotčeném území byly stávající budovy již odstraněny a bylo provedeno přeložení nadzemního parovodu.

Kapacitní a technické parametry kotle

Veličina	Hodnota	Jednotka
Výkon kotle		
Jmenovitý parní výkon	46	t/h
Maximální trvalý výkon kotle	48	t/h
Minimální výkon kotle	20	t/h
Tlak a teplota páry na výstupu z kotle		
Jmenovitý tlak páry	1,6	MPa_a
Jmenovitá teplota páry	250	°C
Účinnost kotle		
Při jmenovitém výkonu a garančním palivu (štěpka = 9,0 MJ/kg)	≥ 91,0	%
Napájecí voda kotle		
Teplota vody v napájecí nádrži	105	°C
Kvalita	EN 1292-12	
Palivo		
Jmenovitá spotřeba dřevní štěpky (9,0 MJ/kg)	14 000	kg/h
Vodní objem kotle		
Pro tlakovou zkoušku / provozní	64,5 / 45,0	m^3

Dodávky tepla do areálu TTR

Veličina	Hodnota	Jednotka
Roční dodávka tepla	921 554	GJ/rok
Provozní hodiny (Fond provozní doby FPD)	8 000	hod /rok
Dodávaný tepelná výkon – průměr	32,00	MWt
Dodávaný tepelná výkon – jmenovitý	32,00	MWt
Roční využití jmenovitého výkonu	96,16	%

STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 601 Kotelna
SO 604 Základy pod VEP
SO 605 Rozvodna
SO 606 Skladování paliva, příjem a úprava paliva
SO 606-1 Hala dopravy
SO 606-2 Třídírna
SO 606-3 Budova nakládky
SO 606-4 Doprava štěpky I
SO 606-5 Doprava štěpky II
SO 606-6 Zásobníky štěpky – silo č.1 a č.2

SO 606-7 Opěrná protihluková stěna, manipulační plocha
SO 607 Základ spalinového komínu
SO 609 Naftový stojan
SO 610 Technologická akumulační nádrž
SO 614 Vnější osvětlení
SO 615 Vnější uzemňovací síť
SO 616 Kanalizace dešťová
SO 617 Kanalizace splašková
SO 618 Lokální průmyslová kanalizace
SO 619 Pitný vodovod
SO 620 Požární vodovod
SO 621 Komunikace a zpevněné plochy
SO 621-1 Komunikace a zpevněné plochy
SO 621-2 Příprava prostoru staveniště
SO 621-3 Opěrné stěny
SO 622 Provizoria

PROVOZNÍ SOUBORY
PS 601 Vnější palivové hospodářství
PS 602 Parní kotelna a její příslušenství
PS 603 Odvod tuhých zbytků po spalování a jejich skladování
PS 604 Systém filtrace spalin a jejich odvod do okolního prostředí
PS 605 Vyvedení tepelného výkonu
PS 606 Elektro
PS 607 SKŘ
DPS 607.05 Elektrická požární signalizace – EPS
DPS 607.06 Systém detekce úniku plynů – DTP
DPS 607.07 Stabilní hasicí zařízení – SHZ
PS 608 Vnitřní spojovací potrubí
PS 609 Dávkování do parovodního okruhu

Jako startovací palivo bude využit zemní plyn přivedený novou přípojkou plynu z hl. areálové rozvodu v TTR. Palivem pro nový kotel bude tuhé biopalivo ve formě dřevní biomasy s klasifikací původu podle ČSN EN ISO 17225-1.

Pro napojení výstupu páry z BM kotle budou zrealizovány samostatně provozovatelné přípojky do tepelných napaječů TN1 a TN2. Tepelné napaječe TN1 a TN2 jsou provozovány samostatně. Každá z obou přípojek bude dimenzována na maximální parní výkon BM kotle.

Připojení stavební a technologické části nového biomasového kotle v TTR je provedeno ze stávajících rekonstruovaných vývodů na napěťové hladině 6 kV. Potřebný výkon pro napájení nových elektrických spotřebičů záměru v závodě TTR bude zajištěn dvěma novými transformátory 6/0,4 kV o výkonu 2000 kVA. Každý z těchto transformátorů postačuje k normálnímu provozu celého kotle, druhý je rezervní. Ze běžného provozu budou provozovány oba transformátory s výkonem rozděleným přibližně rovnoměrně mezi oba transformátory s rozepnutou podélnou spojkou. Při poruše jednoho z přívodů bude vadný přívod odstaven, sepnuta podélná spojka a napájení bude zajištěno z jednoho transformátoru.

Potřeba tlakového vzduchu pro záměr Biomasový kotel bude pokryta ze stávajícího areálového rozvodů tlakového vzduchu TTR. Zdrojem demineralizované vody je stávající chemická úpravna vody CHÚV 5 v areálu TTR. Zásobování BM kotle čpavkovou vodou, jako redukčního prostředku, je ze stávající stáčecí stanice čpavkové vody v areálu TTR.

BM kotel je napojen novou přípojkou z pitného vodovodu areálu TTR. Celková potřeba pitné vody pro sociální účely se proti stávajícímu stavu nemění.

Protipožární ochranu areálu bude zabezpečovat vnitroareálový rozvod požární vody Jako zdroj vody bude použito potrubí vnitropodnikového rozvodu požární vody v areálu TTR.

Splašková kanalizace řeší odvádění splaškových odpadních vod z objektu SO 601 a SO 605 do splaškové kanalizace. Dále navržená kanalizace řeší napojení kanalizace na havarijní přepad objektu SO 618 a přepojení – přeložení stávající kanalizační přípojky objektu CHÚV.

Srážkové vody jsou z areálu teplárny Trmice odváděny stávajícím systémem areálové dešťové kanalizace, na který bude napojen systém odvodnění záměru. Touto kanalizací budou odváděny srážkové vody z komunikací a ze zpevněné manipulační plochy s možností kontaminace dešťových vod ropnými látkami přes odlučovače lehkých kapalin a odlučovač pevných látek do nádrže (retence) dešťových vod DV I. A následně gravitační dešťovou kanalizací na stávající stoky kanalizace dešťových vod areálu TTR.

Materiál (dřevní štěpka) bude do areálu záměru přivážen nákladními automobily se samočinným vykládacím zařízením (walkingfloor) s objemovou kapacitou 80 m^3. Materiál bude skládán na volnou plochu. Druhým způsobem příjmu je železničními vagony s kontejnery Innofreight. Kontejnery ze soupravy vyzvednuty kolovým vykladačem, který je na volnou plochu otočením vysype a vrátí prázdný zpět na soupravu. Z volné plochy do příjmového zásobníku pak bude převážen kolovým nakladačem. Celková intenzita dopravy: cca 20 nákladních vozidel/den – v jednom směru.

Za splnění zákonných požadavků bude v navazujícím řízení o záměru vydáno povolení záměru, které po nabytí právní moci opravňuje stavebníka k jeho provedení.

Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.

Stavební záměr nazvaný **„Teplárna Trmice, přechod na nízkoemisní zdroje““,** byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí. Pro záměr bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, vydáno, dle zákona o posuzování vlivů na ŽP, souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí **č. j.: MZP/2024/220/985, ze dne 10.5.2024**. Dokumenty pořízené v průběhu posuzování byly v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, vyvěšeny v elektronické podobě a případně lze o seznámení požádat u správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydalo Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha10; https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4229?lang=cs, kód záměru **OV4229**.

Podklady pro vydání rozhodnutí včetně dokumentace stavby a veškerých vyjádření, závazných stanovisek dotčených orgánů, které byly vydány pro účely navazujícího řízení, jsou dle ustanovení § 9a odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP veřejnosti zpřístupněny. Seznámit se se záměrem stavby a nahlížet do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v budově Ministerstva dopravy, na adrese: nábř. Ludvíka svobody 1222/12, 110 000 Praha 1, (po telefonické domluvě, kontakt Ing. Radmila Novotná, tel.: 601 208 452) po dobu trvání správního řízení.

Stavební úřad samostatnou písemností č.j:. DESU/221/037644/26 ze dne 20.10.2026 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o povolení záměru a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů u Dopravního a energetického stavebního úřadu, a to do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru.

Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivu na ŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP, a to, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Příloha k informaci podle § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP:

- Žádost o povolení záměru

Informace podle § 9b ZPVŽP se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede.

Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Dopravní a energetický stavební úřad, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
- Městský úřad Trmice, Fügnerova č.p. 448/29, 400 04 Trmice

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední dese správního orgánu, který písemnost doručuje. Vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Trmice má informativní charakter a neplynou z něj žádné právní účinky.

Obdrží:

ČEZ, a. s., (Jirásek Jiří), IDDS: yqkcds6
sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle
v zastoupení pro ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e
sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle
Město Trmice, IDDS: gdfbaxc
sídlo: Fügnerova č.p. 448/29, 400 04 Trmice