Součást žádosti podle části A k bodu C.2.4

ID záměru:

Název záměru: VTE Šlapanov

C.2 Popis záměru

C.2.1 Druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacita (např. plošné a výškové uspořádání, půdorysná velikost a výška stavby, její tvar, vzhled), umístění záměru (vzdálenost od hranic pozemků), úpravy nezastavěných ploch, technické provedení záměru apod.:

VTE Šlapanov je záměr umístění 5 větrných elektráren (VTE) o celkovém výkonu maximálně 30 MW, s dobou trvání dočasné stavby 30 let. Jde o soubor staveb, který sestává z vlastních větrných elektráren a jejich železobetonových základových fundamentů, elektrických stanic, kabelového vedení pro vyvedení výkonu na hladině 35kV, řídícího a monitorovacího systému, úprav terénu, manipulačních zpevněných ploch a komunikací. Vlastní větrná elektrárna je technologická stavba. Základ tvoří základová železobetonová patka a na ní umístěná konstrukce VTE tvořená stožárem, gondolou, v níž je umístěna strojovna (generátor, výkonová elektronika, transformátor a řídící jednotky) s rotorem se třemi listy. Rotor má průměr max. 150 m. Gondola s rotorem je umístěna ve výšce max. 125 m, čemuž odpovídá i výška osy otáčení rotoru. Celková výška VTE včetně listů vrtule je max. 210 m. Výkon jedné VTE činí v závislosti na konkrétním provedení až 6 MW. Pro potřebu stavby nadzemní konstrukce VTE bude v bezprostřední blízkosti fundamentu zřízena zpevněná manipulační a montážní plocha o rozměrech cca 145 m x 78 m. Další technická specifikace je uvedena v příloze „Vybrané části projektové dokumentace“ a souvisejících výkresech.

C.2.2 Napojení záměru na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, případné nároky na vybudování nové veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Pro potřebu stavby a následné údržby budou zřízeny příjezdové komunikace, které budou mít standardně průjezdnou šířku cca 4 m, pro potřebu návozu technologie VTE budou dočasně upraveny pro průjezd nadrozměrných nákladů. Povrch bude tvořen štěrkem nebo drceným kamenivem, což zajišťuje dostatečnou požadovanou nosnost pro výstavbu a následnou údržbu. Hlavní přístupová komunikace bude zřízena v místě stávající účelové komunikace. Vyvedení výkonu vyrobené elektrické energie bude provedeno podzemním kabelovým vedením VN z elektrických stanic ve spodní části jednotlivých větrných elektráren. Trasa kabelových vedení bude navržena s využitím stávajících cest a komunikací a do distribuční soustavy bude napojena mimo plochy pro umístění VTE a současně i mimo katastrální území Šachotín a Kněžská. Realizace záměru stavby VTE nepodmiňuje realizaci veřejné dopravní ani technické infrastruktury.

C.2.3 Předpokládaný vliv záměru na území a chráněné veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů

Záměr je jako výrobna elektrické energie o celkovém instalovaném výkonu 100 kW a výše ve smyslu zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) stavbou uskutečňovanou ve veřejném zájmu, a tedy součástí staveb a zařízení veřejné technické infrastruktury. Záměr je v souladu s aktuálně platnou územně plánovací dokumentací jako veřejná technická infrastruktura umisťovaná v nezastavěném území dle § 122 zákona č. 263/2021 Sb., Stavební zákon. Detailní zhodnocení souladu s ÚPD je součástí přílohy „Vybrané části projektové dokumentace“. Záměr se nachází na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Dotčené plochy proto budou ze zemědělského půdního fondu dočasně odejmuty. Ve správním území obce Šlapanov se nenachází zvláště ptačí oblast. Nachází se zde evropsky významná lokalita Šlapanka a Zlatý potok. Předmětná EVL nebude záměrem dotčena. Vliv záměru na veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů bude prověřen v dalších částech povolovacího procesu.