



№ --/--2020

ОАО "БПА БЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ" Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 17а

www.bpabsi.by; тел. раб. (017) 364 74 06; (017) 364-82-79; факс. (017) 364-46-37, E-mail: bsi_teso@bpabsi.by

РАСЧЁТ ТЕПЛООБМЕННИКА TOP - 15M/13

Место установки								
Заказчик								
Фамилия И.О.								
Телефон, факс, E-mail								
Наименование	Ед. изм	Греющая среда	Нагреваемая среда	Габаритные размеры				
				Наименован.	T1 мм	T2 мм	B1 мм	T3 мм
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ				DN, мм	50	50	50	50
Тепловая нагрузка	Гкал/ч			A, мм	2,55*			
Температурный график сетевой воды	° C			L, мм				
				Масса, кг				

РАСЧЁТ

Примечание

Температура, вход - выход	°C			Сертификат продукции собственного производства №53.1/303-1 от 23.01.2020
Расход	т/ч			
Потери давления	кг/см ²			
Количество пластин	шт			ТР ТС 032/2013
Число ходов	ход	1		«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
Коэффициент теплопередачи	Вт/м ² °C			ТС № RU Д-ВУ. МЮ62В.02576 от 28.10.2015
Запас по поверхности	%			ТР ТС 010/2011
Поверхность теплообмена	м ²			«О безопасности машин и оборудования»
Марка теплообменника		TOP-15M/13-1x(LL+HH)		ТС № RU Д-ВУ. А301.В.02514 от 11.07.2016
Цена без НДС за единицу	руб			Материал пластин AISI 304 0,5mm
ИТОГО цена без НДС	руб			Резиновые уплотнения EPDM НТ (термостойкая резиновая смесь)
				Рабочая температура - 150 °C
				Рабочее давление - 1,6 МПа

Общий вид теплообменника

Technical drawing of the TOP-15M/13-1x(LL+HH) heat exchanger. The drawing includes three views: a front view showing the four ports (T1, T2, B1, T3) and dimensions (360, 137, 131, 590, 836); a side view showing the internal plate structure and dimensions (A, L, 100, 185); and an end view showing the plate thickness and dimensions (310). The ports are labeled: T1 - вход греющей среды; T2 - выход греющей среды; B1 - вход нагреваемой среды; T3 - выход нагреваемой среды.

Т1 - вход греющей среды;
Т2 - выход греющей среды;
В1 - вход нагреваемой среды;
Т3 - выход нагреваемой среды.

ВНИМАНИЕ: Изделие должно эксплуатироваться строго в соответствии с исходными и расчетными параметрами !

Расчет выполнил: Носко Тамара

т 364-82-79; т/ф 364-46-37; bsi_teso@bpabsi.by

--/--/2020