CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Oğuzhan Gündüz | Grup Gündüz 4B | Tarih 06.11.2026

Senaryo (tatbikat): 03.00'te servis hesabıyla yüklenen tanı paketi, tünel fanının hız bilgisini sabitliyor olabilir. 10.15'te hat çalışıyor. Ekran fanı normal gösteriyor. Fiziksel hava akışı henüz doğrulanmadı.

Kavram: Ciddi olayda üreticinin bildirim süreleri, olaydan haberdar olmasıyla başlar. 14 günlük CRA süresi, aktif istismar edilen açıkta düzeltme veya azaltım önlemi hazır olunca başlar.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?
   OT ve emniyet bakım ekiplerini ararım. (1) Tünel çevresini boşaltıp erişimi kapatırım. (2) Yerel kontrollü duruşla beslemeyi ve ısıtmayı keser, güvenli soğutmayı sürdürürüm. Sabit fan değeri yanık riski yaratan akış kaybını gizleyebilir.
   (3) OT ekibi uzaktan bakım yolunu yalıtır ve üreticiye haber verir. Reset veya yeniden başlatma uygulanmaz.

2. **İlk 2 saat:** Tünelin güvenli olduğunu nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?
   Bakım ekibi gerçek akışı ve yüzey sıcaklığını güvenli noktadan bağımsız ölçer. Eşikler sağlanana dek erişim kapalıdır. OT ekibi servis hesabını devre dışı bırakıp oturum ve belirteçleri iptal eder.
   Tanı paketi, PLC ayar farkı, fan/ısı trendi ve oturum kayıtlarının zaman damgalı, özetli kopyalarını alırım.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?
   CRA kapsamına giriyorsa üretici, farkındalıktan itibaren en geç 24 saatte SRP üzerinden CSIRT ve ENISA'ya erken uyarı verir. Ürün/sürüm, zaman, kötü niyet şüphesi ve ilgili AB ülkeleri kayda alınır.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?
   En geç 72 saatte üretici SRP'de olayın niteliğini, ilk etkiyi ve alınan/alınabilecek önlemleri bildirir. OT ekibi tanı paketini inceler, emniyet ekibi termal etkiyi değerlendirir. Teyitsiz kök neden hipotez olarak yazılır.

5. **14. gün tatbikat kontrolü / son rapor:** Hangi kayıtlar korunmuş olmalı? Ciddi olayın son raporu ne zaman verilir?
   Erişim, PLC değişikliği, paket özeti, ölçüm ve karar kayıtları teslim zinciriyle saklanır. 14. gün kanıtı kontrol ederim. Üretici ciddi olayın son raporunu olay bildiriminden sonraki bir ay içinde verir.

En sık hata: Acele reset uçucu kanıtı silebilir. Önce emniyet, ardından kanıtın korunması. Dayanak: CRA Madde 14.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.