



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:GT118-250008

样品名称 室内膨胀型钢结构防火涂料

型号规格 GT-NSP-Fp1.50-BJ

委托单位 上海机场(集团)有限公司

检验类别 见证送样

上海建科检验有限公司





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司 检 验 检 测 报 告

检验类别: 见证送样

委托编号: GT11-240270

报告编号: GT118-250008

第1页 共2页

委托单位	上海机场(集团)有限公司	联系方式	19818509340
单位地址	上海市浦东新区启航路300号	委托日期	2024年12月17日
工程名称	浦东机场西货运公共货站特运库项目		
工程地址	上海市浦东机场河滨西路501号	工程部位	钢结构雨棚
见证人	上海恒基建设工程项目管理有限公司,郭荣飞,39491,18785207867		
取样人	中国中元国际工程有限公司,张笑,31726,19818509340		
样品名称	室内膨胀型钢结构防火涂料	样品编号	GT11-240270-01
生产单位	上海滨杰防火涂料有限公司	生产日期	--
型号规格	GT-NSP-Fp1.50-BJ	批 号	--
样品数量	中间漆 (漆料: 5kg, 固化剂: 1kg) , 防火涂料5kg	代表数量	3.25t
商 标	--	到样日期	2024年12月17日
样品状态	中间漆 (漆料: 灰色液体, 固化剂: 黄色透明液体) , 防火涂料: 灰色膏状		
判定依据	GB 14907-2018 《钢结构防火涂料》		
检验日期	2024年12月27日~2025年01月07日	签发日期	2025年01月09日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品所检项目符合GB 14907-2018中规定的技术指标。检验结果见汇总表。 检验机构 (盖章)		
备 注	--		

批准: 胡晓珍

胡晓珍

审核: 李剑

李剑

编制: 宋键

宋键

上海建科检验有限公司

检 验 检 测 报 告

检验类别: 见证送样
委托编号: GT11-240270

报告编号: GT118-250008
第2页 共2页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	配套性	复层涂料应相互配套	施涂在中间漆上的防火涂料表面无开裂、无脱落现象	GB 14907-2018	合格
说 明		应委托单位要求: 1、序号1项按GB 14907-2018进行判定。 ——试样制备: 先施涂中间漆2道, 每道干膜厚度约25μm, 每道间隔3h。24h后施涂防火涂料1道, 干膜厚度约8mm。养护10d。 ——配套性评定内容由委托单位提供。 2、配比 (质量比) : 云铁中间漆 (漆料: 固化剂=15:1) 。 3、本机构不负责委托方所提供样品的型号规格GT-NSP-Fp1.50-BJ真实性的证实。			

(本报告内容结束)



联系方式: 上海市申富路568号 (邮编: 201108) 021-54425641 / 54425584
声 明: 1、以上检验结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意, 不得部分复制本报告。
3、本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告, 承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。

JC/BG 8-059-2024