



检验检测报告

报告编号:LX118-240070

样品名称 镀锌钢管

型号规格 DN25×3.25mm , Q235B

委托单位 上海国际机场股份有限公司

检验类别 见证送样

上海建科检验有限公司





上海建科检验有限公司

检验检测报告

检验类别：见证送样
委托编号：LX11-230675

报告编号：LX118-240070
第1页 共2页

委托单位	上海国际机场股份有限公司	联系方式	18817367031
单位地址	上海市浦东新区启航路900号	委托日期	2023年12月31日
工程名称	浦东机场滑行道结构病害整治项目		
工程地址	上海浦东机场内	工程部位	浦东机场W1、T3滑行道
见证人	上海市工程建设咨询监理有限公司,沈倪健,39460,15821527243		
取样人	北京京航安机场工程有限公司,刘梦兰,29156,17609266652		
样品名称	镀锌钢管	样品编号	LX11-230675-01
生产单位	江苏友发钢管有限公司	生产日期	--
型号规格	DN25×3.25mm , Q235B	批 号	6629221221021
样品数量	3根1.2m	代表数量	1000根
商 标	--	到样日期	2023年12月31日
样品状态	外观无异常		
判定依据	GB/T 3091-2015 《低压流体输送用焊接钢管》		
检验日期	2024年01月18日	签发日期	2024年01月26日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品不合格。 检验机构（盖章）		
备 注	1、外径系列1。		

批准： 庄红斌

审核： 华如希

编制： 邢颖



上海建科检验有限公司

检 验 检 测 报 告

检验类别：见证送样
委托编号：LX11-230675

报告编号：LX118-240070
第2页 共2页

检测结果汇总							
序号	检测项目		标准值	检测结果		检测方法	单项判定
1	力学性能	下屈服强度，MPa	≥235	下屈服荷载(kN)	9.9	GB/T 228.1-2021	合格
				下屈服强度(MPa)	344		
		抗拉强度，MPa	≥370	抗拉荷载(kN)	11.5		合格
				抗拉强度(MPa)	399		
		断后伸长率，%	≥15	29			合格
2	外径和壁厚的允许偏差	壁厚允许偏差，mm	±10%t	-0.43		GB/T 3091-2015	不合格
		管体外径允许偏差，mm	±0.5	0			合格
说 明		--					

(本报告内容结束)



联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584
声 明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。

JC/BG 8-059-2019