



上海建科检验有限公司

节能材料检测报告

第 1 页 共 1 页

委托编号: 2024142034

委托性质: 送样

工程连续号: 2

报告编号: DQ02-202400510

委托单位	上海机场(集团)有限公司		
工程名称	浦东机场西货运区公共货站特运库项目		
工程地址	浦东新区祝桥镇上海浦东机场河滨西路501号(四至范围: 东至	委托日期	2024-12-17
施工单位	中国中元国际工程有限公司	报告日期	2024-12-23

样品编号	2024238671	样品名称	电线	备案证号	—
系统生产单位	上海起帆电缆股份有限公司			代表数量	6000m
部件生产单位	—			成型日期	—
工程部位	室内外电气		种类级别	WDZB1N-RYJ 1*1.5	
评定依据	GB 50411-2019				
检测方法	GB/T 4909.2-2009;GB/T 3956-2008				

参数名称	技术要求	检测值	单项结果
截面积/(mm ²)(红)	≥1.5	1.5	—
每芯导体电阻值/(Ω/km)(红)	≤13.3	12.7	合格
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

检测结论	—	检测日期	2024-12-19
------	---	------	------------

取样单位	中国中元国际工程有限公司	取样人及证书号	张笑 31726
见证单位	上海恒基建设工程项目管理有限公司	见证人及证书号	郭荣飞 39491
说 明	1、未经本检测机构批准,部分复制本检测报告无效; 2、由本检测机构抽样的样品按本检测机构抽样程序进行抽样、检测。		
检测机构信息	1、检测机构地址:上海市闵行区申富路568号 2、联系电话:021-5428842 邮编:201108		
备 注	截面积按GB/T 4909.2-2009测试,仅出具实测值;每芯导体电阻值按GB/T 3956-2008测试。		

检测机构专用章

审核: 检测: 顾群华