,	Санкт-Петербург	
	(город)	
000 " Электромонтаж-110"	ПАО "Россети Ленэнерго"	
(электромонтажная организация)	(заказчик)	
	Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью	
	$4x0,63MBA$, КЛ- $10~\kappa B$ ориентировочной длиной $0,25$	
	км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-	
	0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для	
	технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по	
	адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское	
	городское поселение, город Всеволожск, шоссе	
	Южное (22-018070 и др.)	
(подразделение)	(объект)	
	29.11.2024	
(участок)	(дата)	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№n/n	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Отклонение от РД		
Уста	Установка тупиковой КТП в металлической оболочке с масляным трансформаторами 2x630 кВА КТП-1					
1.	Геодезическая разбивка осей КТП	шт.	4			
2.	Погрузка, доставка, разгрузка оборудования и	т/км	29,7/65,8			
3.	Доставка рабочих на объект строительства	км	65,8			
4.	Снятие растительного грунта в границах		11.48			
5.	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой на расстояние до 25,2 км с размещением на полигоне ТБО	м3/т	11,48/20,66			
6.	Разработка котлована под фундамент КТП, грунт 2 группы:	м3	12,32			
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	мЗ	8,624			
	- доработка траншеи вручную (30%)	мЗ	3,696			
7.	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой на расстояние до 25,2 км с утилизацией на полигоне ТБО	м3/т	12,32/22,18			
10.	Организация трубного ввода РУВН из труб 160 мм L-4,0	шт	2			
11.	Организация трубного ввода РУНН из труб 160 мм L-	шт	8			
12.	Установка заглушек на трубы	шт	12			
13.	Устройство песчаной подсыпки котлована h=300мм из строительного песка I класса Кф не менее 3	мЗ	7,392			
14.	Устройство щебеночной подсыпки котлована $h=200$ мм из гранитного щебня $M1000$, фр. $20-40$	м3	4,928			
<i>16</i> .	Установка фундаментных блоков ФБС-9-4-6 на подготовленное основание	um./m	2/0,976			
17.	Установка фундаментных блоков ФБС-12-4-6 на подготовленное основание	um./m	3/1,920			
18.	Установка фундаментных блоков ФБС-24-4-6 на подготовленное основание	um./m	6/8,148			

19.	Обвязка фундамента под КТП уголком 63х63х6 мм с применением дуговой сварки	м./ колво	40/16	
20.	Устройство песчаной подсыпки вокруг фундаментов $h=100$ мм из строительного песка 1 класса $K\phi$ не менее 3	м3	3,66	
21.	Устройство щебеночной подсыпки вокруг фундамента $h=100$ мм из гранитного щебня $M1000$, фр. 20 - 40	м3	3,66	
22.	Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции	компл.	1	
23.	Установка силовых трансформаторов в отсеки	um./m	2/3,520	
24.	Ошиновка трансформатора по стороне 10 кВ:			
	- количество присоединений	шт.	6	
	- шинный мост, шина АД31T 5x50 L=5 м	шт./м	6/30	
25.	Ошиновка трансформатора по стороне 0,4 кВ			
	- количество присоединений	ит.	8	
	- шинный мост, шинаАД31Т 6x80 L=3 м	шт./м	8/24	
	Разработка грунта для устройства контура			
26.	заземления, без крепления в траншеях группа грунтов 2 при ширине до	м/м3	30,4/10,64	
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	мЗ	7,448	
	- вручную (30%)	мЗ	3,192	
28.	Устройство заземления КТП:	компл.	1	
	-забивка вертикального электрода- 12 шт. $63x63x6$ мм $L=3$	шт./м	12/36	
	-прокладка горизонтального заземлителя ст. полоса $40x4$			
	1. в траншее	М	32,4	+6 м доп.полосы
	2. по установленным конструкциям	М	10	
	- соединение вертикальных и горизонтального заземлителей методом электросварки	шт./ колво швов	12/12	
29.	Покрытие составом «Алпол» места обваривания заземлителя	кг	0,48	
30.	Покрытие составом «Цинол» места обваривания заземлителя	кг	0,70	
31.	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, в том числе:	мЗ	10,64	
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	м3	7,448	
	- вручную (30%)	м3	3,192	
32.	Присоединение КТП к контуру заземления болтами	шт.	4	
33.	Покрытие болтовых соединений КТП техническим	Л	1,0	
	Пусконаладочные работы РУ-10 кВ			
34.	Измерения сопротивлению растекания контура	изм	1	
35.	Трансформатор ТМГ 630 кВА 10/0,4 кВ	ит	2	
36.	Выключатель: нагрузок напряжением до 10кВ	ит	6	
	Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и			
('		1	İ	
<i>37</i> .	электромагнитным расцепителем с устройством защитного	um	2	

	T			T
39.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точек	10	
40.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	фаз	8	
41.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ	фаз	6	
42.	Измерение сопротивления обмоток постоянному току:			
43.	- обмоток ВН	изм	6	
44.	- обмоток НН	изм	8	
	Испытания аппаратов: Аппарат коммутационный	0.0077		
45.	напряжением до 1кВ до 1000A (1000-2шт, 250-8шт, 63- 2шт)	исп	12	
46.	Испытание ОПН-10	исп	6	
47.	Испытание ОПН-0,4	исп	6	
48.	Шина напряжением до 10кВ	исп	6	
49.	Шина напряжением до 1кВ	исп	8	
50.	Измерение переходных сопротивлений постоянному току	1 изм.	14	
51.	Наладка системы охранной сигнализации (аварийной) с проверкой канала связи (до 2х шт (основной +	систем	1	
<i>52</i> .	Испытания трансформатора тока до 1 кВ (3 фазы)	um.	36	
53.	Испытание вторичных цепей (токовые цепи учет, цепи напряжения учет)	ит.	10	
54.	Испытание АИИС КУЭ	шт.	10	
55.	Проверка работы канала связи (для АИИС КУЭ)	шт.	10	
Уста	новка тупиковой КТП в металлической оболочке с масл. КТП-2	яным тр	ансформат	орами 2х630 кВА
1.	Геодезическая разбивка осей КТП	шт.	4	
2.	Погрузка, доставка, разгрузка оборудования и	т/км	29,7/65,8	
3.	Доставка рабочих на объект строительства	км	65,8	
	Снятие растительного грунта в границах			
4.	благоустройства	м3	11.48	
5.	Разработка котлована под фундамент КТП, грунт 2 группы:	м3	12,32	
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	м3	8,624	
	- доработка траншеи вручную (30%)	м3	3,696	
6.	Организация трубного ввода РУВН из труб 160 мм L-4,0	ит	2	
7.	Организация трубного ввода РУНН из труб 160 мм L-	шт	8	
8.	Установка заглушек на трубы	ит	12	
	Устройство песчаной подсыпки котлована h=300мм из			
9.	строительного песка 1 класса Кф не менее 3	м3	7,392	
14.	Устройство щебеночной подсыпки котлована $h=200$ мм из гранитного щебня $M1000$, фр. 20 - 40	м3	4,928	
16.	Установка фундаментных блоков ФБС-9-4-6 на подготовленное основание	um./m	2/0,976	
17	Установка фундаментных блоков ФБС-12-4-6 на		2/1.020	

	подготовленное основание			
	Установка фундаментных блоков ФБС-24-4-6 на			
18.	подготовленное основание	um./m	6/8,148	
19.	Обвязка фундамента под КТП уголком 63х63х6 мм с применением дуговой сварки	м./ колво швов	40/16	
20.	Устройство песчаной подсыпки вокруг фундаментов $h=100$ мм из строительного песка 1 класса $K\phi$ не менее 3	м3	3,66	
21.	Устройство щебеночной подсыпки вокруг фундамента $h=100$ мм из гранитного щебня $M1000$, фр. $20-40$	м3	3,66	
22.	Установка комплектной двухтрансформаторной	компл.	1	
	подстанции			
23.	Установка силовых трансформаторов в отсеки	um./m	2/3,520	
24.	Ошиновка трансформатора по стороне 10 кВ:			
	- количество присоединений	um.	6	
	- шинный мост, шина АД $31T 5x50 L = 5 \mathrm{M}$	шт./м	6/30	
25.	Ошиновка трансформатора по стороне 0,4 кВ			
	- количество присоединений	шт.	8	
	- шинный мост, шина $AД31T\ 6x80\ L=3\ м$	шт./м	8/24	
<i>26</i> .	Разработка грунта для устройства контура заземления, без крепления в траншеях группа грунтов 2 при ширине до 1 м, в том числе:	м/м3	30,4/10,64	
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	мЗ	7,448	
	- вручную (30%)	мЗ	3,192	
28.	Устройство заземления КТП:	компл.	1	
	-забивка вертикального электрода- 12 шт. $63x63x6$ мм $L=3$	шт./м	12/36	
	-прокладка горизонтального заземлителя ст. полоса $40x4$			
	1. в траншее	М	26,4	
	2. по установленным конструкциям	М	10	
	- соединение вертикальных и горизонтального заземлителей методом электросварки	ит./ швы	12/12	
29.	Покрытие составом «Алпол» места обваривания заземлителя	кг	0,48	
30.	Покрытие составом «Цинол» места обваривания заземлителя	кг	0,70	
31.	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, в том числе:	мЗ	10,64	
	- механизировано шириной ковша 400мм (70%)	мЗ	7,448	
	- вручную (30%)	мЗ	3,192	
32.	Присоединение КТП к контуру заземления болтами	ит.	4	
33.	Покрытие болтовых соединений КТП техническим азелином	Л	1,0	
	Пусконаладочные работы РУ-10 кВ			
<i>34</i> .	Измерения сопротивлению растекания контура	изм	1	
<i>35</i> .	Трансформатор ТМГ 630 кВА 10/0,4 кВ	шт	2	
<i>36</i> .	Выключатель: нагрузок напряжением до 10кВ	шт	6	

37.	электромагнитным расцепителем с устройством защитного	шт	2	
<i>38</i> .	Разъединитель трехполюсный напряжением до 1 кВ	ит	2	
<i>39</i> .	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точек	10	
40.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	фаз	8	
41.	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ	фаз	6	
<i>42</i> .	Измерение сопротивления обмоток постоянному току:			
<i>43</i> .	- обмоток ВН	изм	6	
<i>44</i> .	- обмоток НН	изм	8	
45.	Испытания аппаратов: Аппарат коммутационный напряжением до 1кВ до 1000A (1000-2шт, 250-8шт, 63-2шт)	ucn	12	
46.	Испытание ОПН-10	ucn	6	
<i>47</i> .	Испытание ОПН-0,4	исп	6	
48.	Шина напряжением до 10кВ	исп	6	
49.	Шина напряжением до 1кВ	ucn	8	
<i>50</i> .	Измерение переходных сопротивлений постоянному току	1 изм.	14	
51.	Наладка системы охранной сигнализации (аварийной) с проверкой канала связи (до 2х шт (основной + резервный))	систем	1	
<i>52</i> .	Испытания трансформатора тока до 1 кВ (3 фазы)	шт.	36	
<i>53</i> .	Испытание вторичных цепей (токовые цепи учет, цепи напряжения учет)	um.	10	
<i>54</i> .	Испытание АИИС КУЭ	шт.	10	
<i>55</i> .	Проверка работы канала связи (для АИИС КУЭ)	шт.	10	

Представитель заказчика	Старший мастер по ТП Всеволожского РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» (должность)	(подпись)	А.В. Проценко (расшифровка подписи)
Представитель			
генподрядной	Заместитель генерального		
организации	директора ООО «БЭСК»		А.С. Матвеев
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель			
электромонтажной	Производитель работ ООО		
организации	«БЭСК»		А.Р. Махмадов
_	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Форма 5

Приложение 4

к Акту технической готовности от

	29.11.20
Санкт-Петербург	
(город)	

ООО «БЭСК»

ПАО "Россети Ленэнерго"

(заказчик)

Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)

(объект)

29.11.2024

(дата)

(участок)

(подразделение)

(электромонтажная организация)

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование электрооборудования	Тип, марка	Заводской номер или маркировка	Кол-во	Примечание
1. Cm	роительство КТП №1		'		•
1.1	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки напряжением 10/0,4 кВ мощностью 2x630кВА в металлической оболочке тупикового типа	КТП-m-К/К-2x630- 10/0,4	зав.№24.2490.1	1 компл.	
1.2	Трансформатор силовой масляный, герметичного исполнения, на напряжение 10/0,4 кВ, мощностью 630 кВА ∆/Yн-11	ТМГ12-630-10/0,4 кВ, Δ/Үн-11	зав.№114938	1 um.	
1.3	Трансформатор силовой масляный, герметичного исполнения, на напряжение 10/0,4 кВ, мощностью 630 кВА ∆/Yн-11	ТМГ12-630-10/0,4 кВ, Δ/Үн-11	№2091586	1 um.	
2. Mar	периалы охранной системы (в соста	ве КТП)			
2.1	Приемно-контрольная панель	Stemax SX-820		1 шт.	
2.2	Пульт управления индикации (цифровая клавиатура)	Мираж-КД-04		1 шт.	
2.3	Аккумуляторная батарея 12В, 2,3 А/ч			1 шт.	
2.4	Извещатель магнитоконтактный	ИО 102-20 А2М		14 um.	
2.5	Оповещатель звуковой	Иволга		2 <i>шт</i> .	
2.6	Фотоловушка	120 MMS 3G (HC- 550M)		2 um.	
2.7	Кабель силовой с ПВХ изоляцией не распространяющий горения с медными жилами сечением 1,5 мм2	ВВГнг(A)-LS 3x1,5		8 м	
2.8	Кабель сигнальный экранированный с алюмо-медными жилами сечением 0,22 мм2	CQR 4x0,22		5 м	
2.9	Кабель сигнальный экранированный с алюмо-медными жилами сечением 0,22 мм2	CQR 2x0,22		97 м	

No	Наименование электрооборудования	Тип, марка	Заводской номер или маркировка	Кол-во	Примечание
2.10	Кабель сигнальный экранированный с алюмо-медными жилами сечением 0,75 мм2	CQR 2x0,75		20 м	
2.11	Гибкая гофрированная ПВХ труба, номинальный диаметр Ø16 мм, с протяжкой			117 м	
2.12	Крепеж для гофрированная ПВХ труба, номинальный диаметр Ø 16 мм (упаковка – 100 шт)			3 упак.	
3. Mar	периалы системы учета (в составе	КТП)			
3.1	Счетчик микропроцессорный	Меркурий 234 ARTM2- 03 3x230/400B 5(10)A DPBR.R 0,5S/1,0		10 um.	
3.2	Счетчик микропроцессорный	Меркурий 204 ARTM2- 02 DPBR 5(100)A 1,0/2,0		1 шт.	
3.3	Трансформатор тока	TT, 1000/5 кл.т. 0,5s		12 um.	
3.4	Трансформатор тока	TT, 300/5 кл.т. 0,5s		24 um.	
3.5	Кабель силовой с ПВХ изоляцией не распространяющий горения с медными жилами сечением 2,5 мм2	ВВГнг(A)-LS 4x2,5		70 м	
3.6	Контроллер (GSM/GPRS модем)	SM-160-02M		1 шт.	
4. Cm	роительство КТП №2		Į.		
4.1	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки напряжением 10/0,4 кВ мощностью 2х630кВА в металлической оболочке тупикового типа	КТП-т-К/К-2x630- 10/0,4	зав.№24.2490.2	1 компл.	
4.2	Трансформатор силовой масляный, герметичного исполнения, на напряжение $10/0,4$ к B , мощностью 630 к BA Δ /Yн- 11	ТМГ12-630-10/0,4 кВ,	зав.№2096676	1 шт.	
4.3	Трансформатор силовой масляный, герметичного исполнения, на напряжение $10/0,4$ кВ, мощностью 630 кВА Δ /Yн- 11	ТМГ12-630-10/0,4 кВ,	зав.№2115285	1 шт.	
5. Mar	периалы охранной системы (в соста	ве КТП)			•
5.1	Приемно-контрольная панель	Stemax SX-820		1 шт.	
5.2	Пульт управления индикации (цифровая клавиатура)	Мираж-КД-04		1 шт.	
5.3	Аккумуляторная батарея 12В, 2,3 А/ч			1 <i>шт</i> .	
5.4	Извещатель магнитоконтактный	ИО 102-20 А2М		14 wm.	
5.5	Оповещатель звуковой	Иволга		2 um.	
5.6	Фотоловушка	120 MMS 3G (HC- 550M)		2 um.	
5.7	Кабель силовой с ПВХ изоляцией не распространяющий горения с медными жилами сечением 1,5 мм2	ВВГнг(A)-LS 3x1,5		8 м	
5.8	Кабель сигнальный экранированный с алюмо-медными жилами сечением 0,22 мм2	CQR 4x0,22		5 м	

№	Наименование электрооборудования	Тип, марка	Заводской номер или маркировка	Кол-во	Примечание
5.9	Кабель сигнальный экранированный с алюмо-медными жилами сечением 0,22 мм2	CQR 2x0,22		97 м	
5.10	Кабель сигнальный экранированный с алюмо-медными жилами сечением 0,75 мм2	CQR 2x0,75		20 м	
5.11	Гибкая гофрированная ПВХ труба, номинальный диаметр Ø16 мм, с протяжкой			117 м	
5.12	Крепеж для гофрированная ПВХ труба, номинальный диаметр Ø 16 мм (упаковка – 100 шт)			3 упак.	
6. <i>Mai</i>	периалы системы учета (в составе д	КТП)			
6.1	Счетчик микропроцессорный	Меркурий 234 ARTM2- 03 3x230/400B 5(10)A DPBR.R 0,5S/1,0		10 um.	
6.2	Счетчик микропроцессорный	Меркурий 204 ARTM2- 02 DPBR 5(100)A 1,0/2,0		1 шт.	
6.3	Трансформатор тока	TT, 1000/5 кл.т. 0,5s		12 um.	
6.4	Трансформатор тока	TT, 300/5 кл.т. 0,5s		24 um.	
6.5	Кабель силовой с ПВХ изоляцией не распространяющий горения с медными жилами сечением 2,5 мм2	ВВГнг(A)-LS 4x2,5		70 м	
6.6	Контроллер (GSM/GPRS модем)	SM-160-02M		1 шт.	

	Старший мастер по ТП		
	Всеволожского РЭС ПАО		
Представители	«Россети Ленэнерго»		
заказчика	«СЭС»		А.В. Проценко
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель	Заместитель генерального		
генподрядной организации	директора ООО «БЭСК»		А.С. Матвеев
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель	Производитель работ		
электромонтажной организации	ООО«БЭСК»		А.Р. Махмадов
•	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение 4

	iipiniomenii .
к Акту техническ	ой готовности от
	29 11 2024

Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10

(дата)

	Санкт-Петербург		
	(город)		
ООО «БЭСК»	ПАО "Россети Ленэнерго"		
(электромонтажная организация)	(заказчик)		

кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, BЛ-0,4 κB ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) (подразделение) (объект) 29.11.2024

ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

(участок)

№	Наименование электрооборудования	Тип, марка	Заводской номер или маркировка	Кол-во	Примечание		
Стро	Строительство КТП №1						
1.	Стандартные изделия						
1.1	Фундаментный блок стеновой 880х400х580мм	ФБС-9-4-6		2 <i>шт</i> .			
1.2	Фундаментный блок стеновой 1180х400х580	ФБС-12-4-6		3 шт.			
1.3	Фундаментный блок стеновой 2380x400x580	ФБС-24-4-6		6 шт.			
1.4	Щебень гранитный М1000, фр. 20-04	М1000, фр. 20-04		10,65 куб.м.			
1.5	Песок строительный крупнозернистый класс 1			12,16 куб.м.			
1.6	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.160мм с протяжкой, SN6, 450H			40 м			
1.7	Заглушка для трубы д.160мм			12 um.			
2.	Металлопрокат						
2.1	Заземлитель горизонтальный стальной L-32400 мм	40x4		1 um			
2.2	Вывод заземлителя стальное L- 2500 мм	40x4		4 um			
2.3	Заземлитель вертикальный стальной, L-3000 мм	63x63x6		12 um			
2.4	Элемент обвязки фундамента, L- 5200 мм	63x63x6		2 <i>ш</i> m			
2.5	Элемент обвязки фундамента, L- 4000 мм	63x63x6		2 <i>ш</i> m			
2.6	Элемент обвязки фундамента, L- 4600 мм	63x63x6		2 um			
2.7	Элемент обвязки фундамента, L- 3100 мм	63x63x6		4 <i>ш</i> т			
3.1	Материалы прочие						
3.2	Композиция антикоррозионная	Алпол		0,48 кг			
3.3	Композиция антикоррозионная	Цинол		0,7 кг			
3.4	Вазелин технический			0,05 л			

№	Наименование электрооборудования	Тип, марка	Заводской номер или маркировка	Кол-во	Примечание
3.5	Электроды	АНО		2 пачки	
3.6	Краска для подкраски сколов по металлу, RAL 5003 (синяя)			0,45 кг	
Стро	ительство КТП №2				
4.1	Стандартные изделия				
4.2	Фундаментный блок стеновой 880х400х580мм	ФБС-9-4-6		2 шт.	
4.3	Фундаментный блок стеновой 1180х400х580	ФБС-12-4-6		3 шт.	
4.4	Фундаментный блок стеновой 2380x400x580	ФБС-24-4-6		6 шт.	
4.5	Щебень гранитный М1000, фр. 20-04	М1000, фр. 20-04		10,65 куб.м.	
4.6	Песок строительный крупнозернистый класс I			12,16 куб.м.	
4.7	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.160мм с протяжкой, SN6, 450H			40 м	
4.8	Заглушка для трубы д.160мм			12 um.	
5.1	Металлопрокат				
5.2	Заземлитель горизонтальный стальной L-26400 мм	40x4		1 um	
5.3	Вывод заземлителя стальное L- 2500 мм	40x4		4 шт	
5.4	Заземлитель вертикальный стальной, L-3000 мм	63x63x6		12 um	
5.5	Элемент обвязки фундамента, L- 5200 мм	63x63x6		2 um	
5.6	Элемент обвязки фундамента, L- 4000 мм	63x63x6		2 um	
5.7	Элемент обвязки фундамента, L- 4600 мм	63x63x6		2 um	
5.8	Элемент обвязки фундамента, L- 3100 мм	63x63x6		4 <i>um</i>	
6.1	Материалы прочие				
6.2	Композиция антикоррозионная	Алпол		0,48 кг	
6.3	Композиция антикоррозионная	Цинол		0,7 кг	
6.4	Вазелин технический	ALIO		0,05 л	
6.6	Электроды	АНО	 	2 пачки	
6.7	Краска для подкраски сколов по металлу, RAL 5003 (синяя)			0,45 кг	

ching thin the control of the contro		
Всеволожского РЭС ПАО		
«Россети Ленэнерго» «СЭС»	А.В. Проценко	
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Заместитель генерального		
директора ООО «БЭСК»		А.С. Матвеев
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Производитель работ		
ООО«БЭСК»		А.Р. Махмадов
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Всеволожского РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» (должность) Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» (должность) Производитель работ ООО«БЭСК»	«Россети Ленэнерго» «СЭС» (должность) (подпись) Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» (подпись) (должность) (подпись) Производитель работ ООО«БЭСК» (подпись)