	Санкт-Петербург
	(город)
OOO «CЭT»	ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация)	(заказчик)
	Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до
	опоры №115 в части замены опор и провода
	(протяженностью 8 км), с установкой
	коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(подразделение)	(объект)
	23.12.2024
(участок)	(дата)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№	Наименование работ	ед. изм.	кол-во
п.п.	паименование работ		KON DO
	Реконструкция ВЛ 10кВ в охранной зоне действующей ВЛ-10 кВ		
1.	Подготовительные работы		
1.1	Геодезическая разбивка трассы (вынос в натуру оси ВЛ установка створных знаков)	КМ	5,84
1.2	Геодезический вынос точек установки опор/стоек	шт.	1/6
	Расчистка просеки от кустарника и мелколесья (доведение до норматив-		
1.3	ных значений ширины охранных зон) по землям ГЛФ вручную при густой поросли	га	1,0215
2.	Доставка материалов, рабочих и вывоз ТБО		
2.1	Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных (бортовой) перевозках ж/б стоек	Т	6,78
2.2	Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных (бортовой) перевозках провода СИП-3	Т	9,73
2.3	Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных (бортовой) перевозках прочего материала - металла	Т	0,59
2.4	Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных (бортовой) перевозках прочего материала — линейная арматура и пр.	Т	0,77
2.5	Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных (бортовой) перевозках прочего материала – оборудование (ОПН, РЛК в комплекте)	Т	0,30
2.6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 28 км (от базы в Красном Селе до временного склада)	Т	18,17
2.7	Перевозка отходов на полигон ТБО автомобилями-самосвалами 1 класс груза грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 31 км	Т	0,2
2.8	Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (бытовой мусор)	Т	0,1
2.9	Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках твердых бытовых отходов (строительный мусор)	Т	0,1
2.10	Доставка рабочих бригадным автомобилем Урал на средневзвешенное расстояние 28 км	рейс	110
	Строительные работы по ВЛ-10 кВ		
3.	Развозка материалов		
3.1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ на средневзвешенное расстояние 3 км:		
3.2	- конструкций одностоечных ж/б опор ВЛ	шт.	1

3.3	- ж/б стоек пла установки полкосов к существующих оповох ВП	IIIT	5
3.4	- ж/б стоек для установки подкосов к существующим опорам ВЛ - оснастки одностоечных ж/б опор ВЛ	шт.	89
3.4	- оснастки одностоечных ж/о опор ВЛ - оснастки двухстоечных ж/б опор ВЛ	шт.	18
	- оснастки двухстоечных ж/о опор вл - оснастки трехстоечных ж/б опор ВЛ	шт.	13
3.6	*	шт.	
3.7	- провода СИП-3	T	9,73
2.8	Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках ж/б стоек	Т	6,78
- 2 U I	Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках провода СИП-3	Т	9,73
3 10 1	Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках прочего материала - металла	Т	0,59
3 1 1 1	Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – линейная арматура и пр.	Т	0,77
3 12	Погрузка и разгрузка вручную при автомобильных перевозках прочего материала – оборудование (ОПН, РЛК в комплекте)	Т	0,3
	Установка опор ВЛ		
<i>1</i> 1	Бурение котлована под ж/б стойку на глубину более 2,5 м (0,31 мРЗР на	шт./м3	6/1,86
42	одну стойку или приставку) Установка с помощью механизмов одностоечных ж/б опор ВЛ-10кВ в	шт.	1
	сверленные котлованы на глубину 2,5м Установка с помощью механизмов подкосов к существующим ж/б опорам		
4.3	ВЛЗ-10 кВ в сверленные котлованы на глубину 2,5м	шт.	5
4.4	Обратная засыпка котлованов с послойным трамбованием	м3	1,86
4.5	Устройство насыпных банкеток, для укрепления стоек опор, из вынимаемого при бурении котлованов грунта	шт.	6
	Установка креплений укоса для двух и трехстоечных ж/б опор У52	шт.	5
	Устройство заземления опор		
5.1	Разработка грунта траншеи под заземляющее устройство опоры 10 кВ глубиной 0,7 м без крепления стенок, грунт второй категории (0,7x0,35x9=2,205 м3 на 1 опору), в том числе:	м3	2,205
5.2	- механизированно (70%)	м3	1,54
5.3	- в ручную (30%)	м3	0,66
5.4	- сухой грунт (70%)	м3	1,54
5.5	- мокрый грунт (30%)	м3	0,66
	Выполнение водоотлива из траншеи (30%)	м3	0,20
5.7	Устройство заземления опор 10 кВ, в том числе:		
5.8	- установка вертикальных заземлителей стальных 63x63x6 L=3,0 м	шт./м	4/12
5.9	- установка горизонтальных заземлителей стальных 40х4 мм L=9 м	шт./м	1/9
5.10	- монтаж выпусков заземления стальных 40х4 L=1,3 м	шт./м	1/1,3
5.11	- сварное соединение вертикальных и горизонтальных электродов,	ШТ.	5
l	заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединении на 1		
5.12	заземляющих спусков и горизонтальных электродов (5 соединений на 1 - монтаж видимых спусков заземления опор стальных оцинкованных d=10 мм L=7.8м (+7.8 м дополнительно в местах установки РКЛ, итого 1 шт.)	шт./м	2/15,6
5.12	- монтаж видимых спусков заземления опор стальных оцинкованных $d=10$ мм $L=7,8$ м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ, итого 1 шт.)	шт./м	2/15,6
5.12 5.13 5.14	- монтаж видимых спусков заземления опор стальных оцинкованных d=10 мм L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ, итого 1 шт.) - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 - Сварное соединение горизонтальных электродов и спусков заземления		
5.12 5.13 5.14	- монтаж видимых спусков заземления опор стальных оцинкованных d=10 мм L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ, итого 1 шт.) - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 - Сварное соединение горизонтальных электродов и спусков заземления опор	м шт.	2/15,6 38,9
5.12 5.13 5.14 5.15	- монтаж видимых спусков заземления опор стальных оцинкованных d=10 мм L=7,8м (+7,8 м дополнительно в местах установки РКЛ, итого 1 шт.) - Монтаж заземляющего проводника ЗП1 - Сварное соединение горизонтальных электродов и спусков заземления	M	2/15,6

5.18	- механизированно (70%)	м3	1,54
5.19	- в ручную (30%)	м3	0,66
6.	Монтажные работы ВЛ	1,10	
6.1	Монтаж траверс на высоте более 8 м	шт.	19
6.2	Монтаж штырьевых изоляторов с колпачками	шт.	33
	Сборка натяжной изолирующей подвески (в комплект входит:	- H11	
6.3	SML70/20ΓC, PAZ3)	шт.	168
6.4	Монтаж зажимов на высоте более 2 м (плашечный ПС-2-1)	шт.	184
6.5	Монтаж зажимов на высоте более 6 м (ответвительный PR 150)	шт.	99
6.6	Монтаж информационных знаков на опорах ВЛ на высоте более 2 м	шт.	240
6.7	Монтаж разрядников РМК-20 на высоте более 8 м	шт.	108
6.8	Монтаж разрядников РМКЭ-10 на высоте более 8 м	шт.	30
6.9	Монтаж устройств для наложения переносного заземления на высоте более 8 м	ШТ.	63
7.	Монтаж СИП		
7.1	Общая строительная длина ВЛ-10 кВ 3хСИП-3 1х120 мм2, из них:	м/прол.	5842/120
7.2	Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИПЗ 1х120 мм2 (в три нитки) строительная длина	м/прол.	5679/120
7.3	Проверка изоляции СИП-3 1х120 перед монтажем	M	18315
	Монтаж провода ВЛЗ-10 кВ СИПЗ 1х120 мм2 (в три нитки) на участке	,	
7.4	пересечения строительная длина	м/прол.	163/3
7.5	Обвязка штырьевых изоляторов спиральной вязкой на высоте более 7 м (2-	шт.	676
1.5	е вязки на изолятор)	ш1.	070
8.	Монтаж разъединителя на опорах ВЛ		
8.1	Сборка металлических конструкций для монтажа разъединителей	компл.	1
8.2	Установка с помощью механизмов металлических конструкций для	компл./	1/72
	монтажа разъединителей (1 комплект/ 72 кг) Установка с помощью механизмов трехполюсных разъединителей с	КГ	
8.3	ручным приводом на опорах ВЛ-10 кВ монтаж на высоте свыше 2м	компл.	1
8.4	Монтаж привода разъединителя на опоре ВЛ	компл.	1
8.5	Монтаж зажимов на высоте более 2 м (аппаратный зажим)	шт.	42
8.6	Монтаж ошиновки разъединителя СИП 1х120 ммР2Р L=3х3 м	шт.	63
9.	Пусконаладочные работы ВЛ 10 кВ		
9.1	Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления опоры 10 кВ	изм.	2
9.2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (2x5)	точек	10
9.3	Измерение переходного сопротивления заземления опор ВЛ	изм.	2
9.4	Измерение сопротивления изоляции	изм.	3
9.5	Проверка фазировки ВЛ	изм.	1
9.6	Визуальный осмотр разрядников мультикамерных (РМК, РМКЭ) и выставление искровых промежутков	исп.	138
10.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	Испытания разъединителя в т.ч.: - измерение сопротивления изоляции разъединителя (3 изм. на		
10.1	- измерение сопротивления изоляции разъединителя (5 изм. на разъединитель);	изм.	3
10.2	- высоковольтные испытания разъединителя (3 изм. на разъединитель);	изм.	3
10.3	- измерение сопротивления контактов заземляющих ножей разъединителя.	изм.	1
10.4	Контрольно-исполнительная съемка	KM	5,84
10.5	Планировка территории после окончания строительства	га	3,22
	Демонтаж ВЛ-10 кВ		

11.	Демонтаж провода		
11.1	Демонтаж провода СИП-3 1х95	M	18315
12.	Демонтаж оборудования		
12.1	Демонтаж с последующим монтажом на новый провод ИКЗ на высоте	ШТ.	3
12.1	более 8 метров		
13.	Вывоз демонтированного оборудования, изделий и материалов		
13.1	Погрузка и разгрузка механизировано при автомобильных перевозках	Т	3,4
	провода АС-50	1	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 класс груза (провод, ли-		
13.2	нейная арматура, оборудование) грузоподъемностью 10 т работающими	T	3,4
	вне карьера на расстояние 10 км (от объекта реконструкции до базы ПАО	Т	
	«Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» в д. Гостилицы)		

_	Старший мастер Ломоносовского		
Представители	РЭС филиала ПАО "Россети		
заказчика	Ленэнерго", "ГтЭС"		Е.М. Ширяев
Представитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
генподрядной	Директор по строительству ООО		
организации	«СЭТ»		А.А. Потоцкий
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Представитель			
электромонтажной			
организации	Начальник участка ООО «СЭТ»		М.А. Нугуманов
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)