

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3255





Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	50,00	0,510	0,546	0,90	Carlos Aguilar	12/01/21
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	38,60	0,508	0,520	0,90	Carlos Aguilar	12/01/21
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,095	0,809	0,952	50,00	49,50	0,928	0,938	0,87	Agustin Torres	12/01/21
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	50,00	0,533	0,520	0,90	Carlos Aguilar	12/01/21
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	38,60	0,521	0,525	0,90	Carlos Aguilar	12/01/21
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,095	0,809	0,952	50,00	34,50	1,029	1,083	0,85	Agustin Torres	11/01/21
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	50,00	0,509	0,511	0,90	Carlos Aguilar	12/01/21
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	38,60	0,509	0,533	0,90	Carlos Aguilar	12/01/21

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 12/01/2021 09:56:47 a.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C3255

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	ENI ABU DHABI	Ciclo Product	89673				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	64648				
Trazabilidad Traceability	61			Expediente Manufacturing Order	5157002				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES