

Основные положения предлагаемого  
симулятора DATA-FLOW вычислителя  
статической архитектуры с аппаратным массовым  
распараллеливанием операций на уровне инструкций  
процессора с предикатным выполнением арифметико-логических  
операций (версия 4.4.2, весна 2020)

1. **Вычислитель** включает отдельные банки памяти для инструкций (ПИ) и данных (ПД) и множество однотипных (а возможно, и специализированных) процессоров с равноприоритетной схемой доступа к общей памяти данных (*SMP - Symmetric Multi-Processors*). Напомним, что в классической схеме DATA-FLOW вычислителя наличествует общая ассоциативная память для инструкций и данных (данные хранятся вместе с инструкциями и тегами); данное изменение сделано для упрощения понимания работы вычислителя и соответствует принципу *симулирования* объекта (моделируются только наиболее важные внешние его свойства без конкретизации особенностей функционирования).

Т.к. эти процессоры, вообще говоря, упрощены по сравнению с традиционными, их относят к одной из групп *исполнительных устройств* (ИУ) и часто называют арифметическими *исполнительными устройствами* (АИУ); они, конечно, могут быть самыми различными - напр., векторными АИУ, устройствами ввода-вывода и др.

Данный симулятор предназначен в основном для изучения динамики выполнения программ (учитывается только время выполнения операций, время доступа к памяти считается нулевым) на потоковом вычислителе, поддерживает алгоритмы с условным и безусловным выполнением отдельных частей (методом *предикативного выполнения*) и требует следования концепции единократного присваивания (\*).

2. Доступ к ПД адресный, роль адреса выполняет имя (уникальный идентификатор) переменной; доступ к ПИ – ассоциативный (*в физической реализации*, в данном симуляторе моделируется); *порядок следования инструкций* в DATA-FLOW вычислителе *несущественен* (в симулятор специально введена возможность случайного перемешивания инструкций с последующим выполнением).
3. Имена операндов и результат выполнения инструкций суть произвольные 32-символьные последовательности (без пробелов, запятых и символа прямого слэша). Каждая вновь введённая переменная создаётся, когда соответствующее имя появляется в *поле результата операции* и в дальнейшем может служить только

---

\* Для бóльшей гибкости возможно использование переменных, допускающих многократное изменение значений (их имена должны начинаться с заданного префикса - последовательности символов, определяемых переменной *attrVar* секции *[RuleVarData]* файла настроек *data\_flow.ini* (от 1 до 5 любых символов, по умолчанию это единичный символ "\$"); так как такие переменные *не следуют правилам однократного присваивания*, использовать их следует с осторожностью (удобно, напр., применять их в качестве аккумулятора при суммировании величин и др., при этом можно существенно "сэкономить" на числе переменных).

входным операндом в иных инструкциях; в случае попытки изменения значения выдаётся предупреждение, позволяющее перезаписать значение или отказаться от этого.

4. Формально все имена операндов (*входных переменных*) каждой операции должны хотя бы раз встретиться в качестве *результата иной операции*; до этого момента они считаются неопределёнными; перед началом выполнения программы проводится поиск таких операндов и выдаётся их список как "принципиально неопределённых" - во избежание "зависания" программы из-за напрасного ожидания определения этих переменных.

**Входной коммутатор K IN** выбирает из ПИ инструкцию/и, все операнды которой/ых помечены флагом "Готов" (т.е. были вычислены ранее или им присвоено значение; в начале выполнения последовательности инструкций все флаги готовности обнулены!). По адресам операндов K\_IN производит выборку их значений из ПД и передаёт для выполнения свободным АИУ. Время выполнения инструкций задаётся в файле DATA\_FLOW.INI (секция [Times]) в единицах тактов (*ти́ков*, допустимо задавать время выполнения нулевым), а время каждого такта - в *миллисек* (для корректного моделирования время такта нецелесообразно задавать не менее  $\approx 10^{-2}$  сек, а общее время выполнения инструкций - порядка единиц секунд). Время вы́борки инструкций из ПИ и доставки к АИУ принимается (в этой версии) нулевым (ничто не мешает, однако, интерпретировать это время как часть продолжительности выполнения инструкций).

5. АИУ выполняет переданную ему инструкцию и результат передаёт **выходному коммутатору K OUT**, который:

- а). Записывает результат операции по заданному адресу (имени) в ПД.
- б). Просматривает адреса операндов инструкций в ПИ и при совпадении выставляет флаг готовности у соответствующего операнда.
- д). "Готовые к выполнению" (по условию готовности всех входных операндов) инструкции (далее ГКВ) добавляются в *буфер инструкций*, из которого и выбираются для исполнения на свободных АИУ в соответствии с приоритетом (максимальный приоритет - первыми).

---

Процесс вычислений начинается, когда хотя бы одной (нескольким) ячейкам ПД присвоено (с помощью инструкций SET, см. список инструкций ниже) значение – тут же будут установлены флаги готовности операндов у одной или нескольких инструкций в ПИ, они будут выбраны в буфер и в соответствии с приоритетом исполнены на свободных АИУ (если последних не хватает – подождут в буфере), с результатами вычислений произойдёт то же самое... *процесс пошёл!* Постепенно у всё большего количества инструкций будут установлены ГКВ-флаги и число работающих АИУ будет возрастать... а по мере приближения к концу вычисления – начнёт падать

(обычно именно так и бывает). Концом выполнения программы в данном случае считается однократное выполнение ВСЕХ инструкций. Проблемы (при физической реализации) могут возникнуть, если в некоторый момент число ГКВ-инструкций превысит размер буфера (часть инструкций может пропасть); для предотвращения такой ситуации система слежения за наполненностью буфера принимает меры, позволяющие избежать потерь.

### **Существующие ограничения симулятора:**

1. Поддерживаются только линейные алгоритмы (условные и безусловные переходы не определены).
2. Требуется следование концепции "однократного присваивания" (любое вновь вычисляемое значение необходимо поместить в *новую ячейку памяти*; однако см. ранее описанное *исключение*). Согласно концепции *однократного присваивания* содержимое ПД изменять нельзя; ежели в качестве адреса результата выполнения инструкции указан уже имеющийся в ПД адрес, будет выдано предупреждение (выбор пользователем варианта продолжения приведёт к перезаписи содержимого ПД по данному адресу со значимой вероятностью неправильного решения... *однако пользователь предупреждён!*); в противном случае объект данных в ПД будет создан с присвоением ему соответствующего значения.
3. Сейчас поддерживаются арифметические трехадресные (*два входных операнда плюс результат*) и двухадресные (*один входной операнд и результат*) инструкции, все над вещественными 64-х битовыми переменными типа *double*; точность представления данных - около 16 десятичных цифр). Все адреса – *прямые* (последовательность символов в поле адреса прямо указывает на данные в ПД); *регистры в явном виде отсутствуют*.

Для занесения исходных для расчёта данных в ПД (*инициализация данных*) используется инструкция SET (выполняется коммутатором внепроцессорно); для копирования (“размножения”) данных удобно использовать CPU. *Нет проблем сколь угодно расширить число выполняемых инструкций... чай, с симулятором-с работаем!*

Список инструкций приведён в таблице ниже (каждая записывается в отдельной строке, после *мнемоники* (трёхсимвольное краткое обозначение инструкции; допускается произвольный регистр символов, но при считывании принудительно устанавливаются заглавные буквы) инструкции обязателен пробел, в качестве разделителей адресов операндов и результата может использоваться запятая или пробел, в качестве адресов можно использовать последовательность любых символов в количестве до выше определённого числа (*имена операндов регистрозависимы*), после символа “;” располагается комментарий, строки файла программы с начальными “;” и пустые игнорируются и не считываются в ПИ).

Все инструкции выполняются *предикативно*, т. е. исполняются только в случае значения последнего в списке параметра true (отсутствие этого поля в исходной

программе также соответствует true), в случае false инструкция не выполняется (даже не переносится в буфер команд, результат в ПД не записывается, время выполнения инструкции нулевое). Это статический вариант, позволяющий иметь полную совместимость по исходному коду с вариантом без предикатного варианта синтаксиса (поле предиката у выполняемых инструкций оставляется пустым).

При динамическом варианте в поле предиката находится бóлева переменная (в списке инструкций описана как [a\_флагП], где обозначение в квадратных скобках соответствует необязательности наличия), формально являющаяся обычной переменной, подчиняющейся всем правилам обращения с переменными в DATA-FLOW вычислителе, но принимающей только два значения – true или false, определяемыми инструкциями предикатов (см. конец нижеследующей таблицы). Перед именем этой переменной может находиться символ “!” или “~”, означающий инверсию логического значения переменной. Для инструкции, содержащей поле предиката, признаком “готовности к выполнению” является, кроме “готовности” операндов, ещё и состояние true предиката (статические true или соответствующее состояние переменной в ПД). Для статического варианта возможен даже изврат вида !false (или ~false) и !true (или ~true); в этом случае при считывании файла инструкций происходит соответствующее преобразование. Заметим, что лишь инструкции-предикаторы имеют возможность изменять флаги-предикаты.

Область имён арифметических инструкций и инструкций-предикаторов одна, однако арифметические инструкции и SET не могут манипулировать с операндами двуместных инструкций-предикаторов вследствие разного типа данных.

При программировании с использованием предикатов следует соблюдать осторожность – легко попасть в “мёртвую петлю” (простейший вариант – использовать результат арифметической инструкции, выполнение которой зависит от значения флага предикции, в качестве аргумента функции вычисления этого флага). Для поиска таких ситуаций применяются встроенные средства отладки (раскраска ячеек полей инструкций может быть выключена установкой NeedAutoGraph в 0 в файле настроек).

Инструкция SET и все инструкции-предикаторы (находящиеся в нижней части таблицы) не могут выполняться предикативно и соответствующего поля в описании команды не имеют.

№№	Инструкция	Выполняемое действие
1	SET вещ_число, a_результат	Вещественное число ( <u>разделитель целой и дробной части - десятичная точка</u> ) помещается в ПД по адресу a_результат. Внимание! Это единственная инструкция, <u>принимáющая число как операнд</u> (если символы операнда не могут быть интерпретированы числом, выдаётся предупреждение).
2	CPY a_операнд, a_результат [a_флагП]	Значение по адресу a_операнд копируется по адресу a_результат; действие производится только при a_флагП=TRUE
3	ABS a_операнд, a_результат	Модуль значения по адресу a_операнд копируется по адресу a_результат

	[,a_флагП]	
4	SGN a_операнд, a_результат [,a_флагП]	По адресу a_результат заносится (+1,0) при положительном (и нулевом) значении числа по адресу a_операнд, в противном случае заносится (-1,0)
5	NEG a_операнд, a_результат [,a_флагП]	По адресу a_результат заносится значениями числа по адресу a_операнд с изменённым на противоположный знаком
6	CEL a_операнд, a_результат [,a_флагП]	По адресу a_результат заносится округлённое вверх значениями числа по адресу a_операнд (наименьшее целое, не меньшее a_операнд)
7	FLR a_операнд, a_результат [,a_флагП]	По адресу a_результат заносится округлённое вниз значениями числа по адресу a_операнд (наибольшее целое, не большее a_операнд)
8	RND a_операнд-1, a_операнд-2, a_результат [,a_флагП]	В a_результат помещается ( <i>псевдо</i> )случайное число из диапазона [a_операнд-1 ÷ a_операнд-2]
9	ADD a_операнд-1, a_операнд-2, a_результат [,a_флагП]	Значения вещественных чисел по адресам операндов a_операнд-1 и a_операнд-2 складываются и результат помещается по адресу a_результат
10	SUB a_операнд-1, a_операнд-2, a_результат [,a_флагП]	Из вещественного числа по адресу a_операнд-1 вычитается число по адресу a_операнд-2 и результат помещается по адресу a_результат
11	MUL a_операнд-1, a_операнд-2, a_результат [,a_флагП]	Значения вещественных чисел по адресам операндов a_операнд-1 и a_операнд-2 перемножаются и результат помещается по адресу a_результат
12	DIV a_операнд-1, a_операнд-2, a_результат [,a_флагП]	Вещественное число по адресу a_операнд-1 делится на число по адресу a_операнд-2 и результат помещается по адресу a_результат
13	DQU a_операнд-1, a_операнд-2, a_результат [,a_флагП]	Число по адресу a_операнд-1 делится на число по адресу a_операнд-2 и частное от деления нацело помещается по адресу a_результат
14	DRE a_операнд-1, a_операнд-2, a_результат [,a_флагП]	Число по адресу a_операнд-1 делится на число по адресу a_операнд-2 и остаток от деления нацело помещается по адресу a_результат
15	SQR a_операнд, a_результат [,a_флагП]	Вычисляется квадратный корень из вещественного числа по адресу a_операнд и результат помещается по адресу a_результат
16	POW a_операнд-1, a_операнд-2, a_результат [,a_флагП]	Вещественное число по адресу a_операнд-1 возводится в степень вещественного по адресу a_операнд-2 и результат помещается по адресу a_результат
17	SIN a_операнд, a_результат [,a_флагП]	Вычисляется синус из вещественного числа по адресу a_операнд (в радианах) и результат помещается по адресу a_результат
18	COS a_операнд, a_результат [,a_флагП]	Вычисляется косинус из вещественного числа по адресу a_операнд (в радианах) и результат помещается по адресу a_результат
19	TAN a_операнд, a_результат	Вычисляется тангенс из вещественного числа по адресу a_операнд (в радианах) и результат помещается по адресу a_результат

	[a_флагП]	
20	ASN a_операнд, a_результат [a_флагП]	Вычисляется арксинус из вещественного числа по адресу a_операнд и результат помещается по адресу a_результат (в радианах)
21	ACN a_операнд, a_результат [a_флагП]	Вычисляется арккосинус из вещественного числа по адресу a_операнд и результат помещается по адресу a_результат (в радианах)
22	ATN a_операнд, a_результат [a_флагП]	Вычисляется арктангенс из вещественного числа по адресу a_операнд и результат помещается по адресу a_результат (в радианах)
23	LOG a_операнд, a_результат [a_флагП]	Вычисляется натуральный логарифм из вещественного числа по адресу a_операнд и результат помещается по адресу a_результат
24	EXP a_операнд, a_результат [a_флагП]	Вычисляется экспонента $e^x$ от вещественного числа по адресу a_операнд и результат помещается по адресу a_результат
25	SNH a_операнд, a_результат [a_флагП]	Вычисляется гиперболический синус $(e^x - e^{-x})/2$ от вещественного числа по адресу a_операнд и результат помещается по адресу a_результат
26	CNH a_операнд, a_результат [a_флагП]	Вычисляется гиперболический косинус $(e^x + e^{-x})/2$ от вещественного числа по адресу a_операнд и результат помещается по адресу a_результат
27	TNH a_операнд, a_результат [a_флагП]	Вычисляется гиперболический тангенс $(e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x})$ от вещественного числа по адресу a_операнд и результат помещается по адресу a_результат
<i>Инструкции, устанавливающие флаги предикатов согласно заданным условиям (операнд – вещественное число, результат – логическое значение)</i>		
28	PGE a_операнд1, a_операнд2, a_флагП	При условии a_операнд-1 >= a_операнд-2 флаг a_флагП устанавливается в TRUE, иначе – FALSE
29	PLE a_операнд-1, a_операнд-2, a_флагП	При условии a_операнд <= a_операнд-2 флаг a_флагП устанавливается в TRUE, иначе - FALSE
30	PGT a_операнд-1, a_операнд-2, a_флагП	При условии a_операнд > a_операнд-2 флаг a_флагП устанавливается в TRUE, иначе – FALSE
31	PLT a_операнд-1, a_операнд-2, a_флагП	При условии a_операнд < a_операнд-2 флаг a_флагП устанавливается в TRUE, иначе – FALSE
32	PEQ a_операнд-1, a_операнд-2, a_флагП	При условии a_операнд == a_операнд-2 флаг a_флагП устанавливается в TRUE, иначе - FALSE
33	PNE a_операнд-1, a_операнд-2, a_флагП	При условии a_операнд != a_операнд-2 флаг a_флагП устанавливается в TRUE, иначе - FALSE
<i>Инструкции, оперирующие с предикатами (один операнд и результат – логические значения)</i>		
34	PNT a_флагП, a_результат_флагП	Отрицание: возвращается TRUE при a_флагП=FALSE и FALSE при a_флагП=TRUE; общепринятые символы операции: “NE”, “NOT”, “¬”
<i>Инструкции, оперирующие с предикатами (оба операнда и результат – логические значения)</i>		

35	PAN а_флагП1, а_флагП2, а_результат_флагП	Конъюнкция предикатов: возвращается TRUE при значении TRUE обоих операндов, в противном случае возвращается FALSE; общепринятые символы операции: “И”, “AND”, “ $\wedge$ ”
36	POR а_флагП1, а_флагП2, а_результат_флагП	Дизъюнкция предикатов: возвращается TRUE при значении TRUE хотя бы одного из двух операндов, в противном случае возвращается FALSE; общепринятые символы операции: “ИЛИ”, “OR”, “ $\vee$ ”
37	PIM а_флагП1, а_флагП2, а_результат_флагП	Импликация предикатов (операция “ <i>следование</i> ”): возвращается FALSE при а_флагП1=TRUE “И” а_флагП2=FALSE, в противном случае возвращается TRUE; общепринятый символ операции: “ $\rightarrow$ ”
38	PRM а_флагП1, а_флагП2, а_результат_флагП	Обратная импликация предикатов (операция “ <i>обратное следование</i> ”): возвращается FALSE при а_флагП1=FALSE “И” а_флагП2=TRUE, в противном случае возвращается TRUE; общепринятый символ операции: “ $\leftarrow$ ”
39	PEV а_флагП1, а_флагП2, а_результат_флагП	Эквиваленция ( <i>эквивалентность</i> ): возвращается TRUE при ((а_флагП1=TRUE “И” а_флагП2=TRUE) “ИЛИ” (а_флагП1=FALSE “И” а_флагП2=FALSE)), в противном случае возвращается FALSE; общепринятые символы операции: “XNOR”, “ $\leftrightarrow$ ”, “ $\equiv$ ”
40	PXR а_флагП1, а_флагП2, а_результат_флагП	Исключающее ИЛИ (операция “ <i>строгая дизъюнкция</i> ”): возвращается FALSE при ((а_флагП1=TRUE “И” а_флагП2=TRUE) “ИЛИ” (а_флагП1=FALSE “И” а_флагП2=FALSE)), в противном случае возвращается TRUE; общепринятые символы операции: “XOR”, “ $\oplus$ ”
41	PAP а_флагП1, а_флагП2, а_результат_флагП	Стрелка Пирса (логическое “ <i>ИЛИ-НЕ</i> ”): возвращается TRUE при (а_флагП1=FALSE “И” а_флагП2=FALSE), в противном случае возвращается FALSE; общепринятые символы операции: “ИЛИ-НЕ”, “NOR”, “ $\downarrow$ ”
42	PNS а_флагП1, а_флагП2, а_результат_флагП	Штрих Шеффера (логическое “ <i>И-НЕ</i> ”): возвращается FALSE при (а_флагП1=TRUE “И” а_флагП2=TRUE), в противном случае возвращается TRUE; общепринятые символы операции: “И-НЕ”, “NAND”, “ $\uparrow$ ”

Для всех обратных тригонометрических функций *входной параметр* должен находиться в *основном* диапазоне (напр., для ATN в диапазоне от  $-\pi/2$  до  $\pi/2$ ); априорно предполагается, что пользователь приведёт аргумент в указанный диапазон.

При выявлении проблем с вычислениями полезен анализ флагов, управляющих вычислениями (5-я слева колонка окна “Память инструкций”). В этой колонке индицируется состояние 5-х булевых флагов в форме |a1|a2|t|b|c|d| (в случае неиспользования флага в конкретной ситуации выдается “x”).

Установка флагов “a1” и “a2” индицирует *признак готовности операндов* (т.е. значение по соответствующему адресу в “Памяти данных” присвоено инструкцией SET или вычислено предыдущими инструкциями), флаг t соответствует значению флага предиктора true (т.е. данную инструкцию выполнять разрешено – при готовности иных операндов, конечно). Флаг “b” устанавливается при добавлении данной инструкции в буфер, флаг “c” устанавливается на время исполнения инструкции (и

очищается при окончании оно), флаг "d" устанавливается после выполнения инструкции.

При “зависании” процесса вычислений (прекращена выборка операций) несложно по состоянию этих флагов определить причину - обычно это инструкция, один (или оба) флага "a1" и "a2" готовности операндов которой сброшены; в этом случае рациональным будет анализ флага "d" у инструкции, адрес результата которой равен адресу (адресам) соответствующих операндов проблемной инструкции (и, конечно, наличие соответствующей строки в ПД).

Для анализа и отладки программы предназначен вариант “Анализ/отладка” главного меню, причём при выборе “Невыполнившиеся инструкции” визуализируются (цветом) невыполнившиеся (на данный момент) инструкции (по ненулевому значению флага d), “Неиспользованные результаты” – команды, результат выполнения которых не используется ни одной иной инструкцией в качестве операнда, “Неопределенные операнды” – операнды команд, не совпадающие с результатом выполнения ни одной другой инструкции.

Дополнительно удобно воспользоваться функцией связи “Результат ↔ Операнды”, активизируемой посредством всплывающего меню при щелчке правой кнопкой мыши при нахождении курсора над таблицей “Память команд”. Установив фокус на ячейке с выбранным адресом в столбце “Результат” и выбрав из выпадающего меню вариант “Результат → Операнды”, получим индикацию цветом всех ячеек операндов, имеющих адрес, совпадающий с адресом выбранного результата. Вариант “Операнд → Результат” этого же меню позволяет выполнить обратное действие – выяснить, от результата выполнения какой инструкции зависит значение выбранного входного операнда. Информация о связях выдаётся также в окно протоколирования и файл \*.PRO (признак – в начале и конце строки символы -t-). Информация о каждой из зависимых от результата данной по операндам инструкций выдаётся последовательно в форме  $N(A|B)$ , где N – номер инструкции в таблице “Память команд”, A – номер входного операнда, B – общее количество входных операндов в инструкции, случай помещения символа \* на место A говорит о готовности всех операндов; варианты  $N(Pred)$  и  $N(Pred\_TRUE)$  означают готовность и состояние true флага предиката данной инструкции соответственно. Заметим, что при работе симулятора при выполнении каждой инструкции в окно протоколирования (и файл \*.PRO) выдаются аналогичные данные.

В базовом варианте симулятора число АИУ, инструкций в ПИ, пар “адрес/значение” в ПД и размер буфера не могут превышать  $10^6$  элементов.

---

Далее рассматривается *несложная задача* нахождения корней  $x_1, x_2$  квадратного уравнения (КвУ)  $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$  ( $a, b, c$  - заданные константы).



Широкоизвестно (\*), что корни одного КвУ суть  $x_{1,2}=(-b \pm \text{SQR}(b^2-4 \times a \times c))/(2 \times a)$ . Числа a,b,c поместим в ячейки A, B, C соответственно, константы 2, 4 и (-1) - в ячейки TWO, FOUR и NEG\_ONE. Теперь пишем с помощью любого текстового редактора программу (файл SQUA\_EQU\_2.SET):

```
; Решение полного квадратного уравнения в вещественных числах
; A x X^2 + B x X + C = 0
; in case A = 1, B = 7, C = 3 the solve is: X1 = -0.45862, X2 = -6.5414
;
MUL A, TWO, A2; 2 x A → A2
MUL A, FOUR, A4; 4 x A → A4
MUL B, NEG_ONE, B_NEG; NEG_ONE x B → B_NEG
POW B, TWO, BB; B^2 → BB
MUL A4, C, AC4; A4 x C → AC4
SUB BB, AC4, D; BB-AC4 → D[iskriminant]
SQR D, sqrt_D; sqrt(D) → sqrt_D; квадратный корень из D
;
ADD B_NEG, sqrt_D, W1; B_NEG+sqrt_D → W1
SUB B_NEG, sqrt_D, W2; B_NEG-sqrt_D → W2
DIV W1, A2, X1; W1/A2 → X1
DIV W2, A2, X2; W2/A2 → X2
;
SET 1.0, A; 1.0 → A
SET 7.0, B; 7.0 → B
SET 3.0, C; 3.0 → C
;
SET 2, TWO; 2 → TWO
SET 4, FOUR; 4 → FOUR
SET -1, NEG_ONE; (-1) → NEG_ONE
```

Условное выполнение операторов (метод предикатов) демонстрируется программой SQUA\_EQU\_2.PRED.SET (здесь единственная переменная-предикат IS\_re выделена красным):

```
; Решение полного квадратного уравнения
; для получения решения в мнимых числах используем флаг предиката
; IS_re есть true при значении дискриминанта D>=0 (вещественные корни)
; A x X^2 + B x X + C = 0
; in case A = 1, B = 7, C = 3 the solve is: re_X1=-0.45862,im_X1=0; re_X2=-6.5414,im_X2=0
; in case A = 1, B = 3, C = 3 the solve is: re_X1=-1.5,im_X1=0.866; re_X2=-1.5,im_X2=-0.866
;
MUL A, TWO, A2, Ifalse; 2 x A → A2
MUL A, FOUR, A4; 4 x A → A4
MUL B, NEG_ONE, B_NEG; NEG_ONE x B → B_NEG
POW B, TWO, BB; B^2 → BB
MUL A4, C, AC4; A4 x C → AC4
SUB BB, AC4, D; BB-AC4 → D[iskriminant]
;
SQR D, sqrt_D, IS_re; sqrt(D) → sqrt_D
ADD B_NEG, sqrt_D, W1, IS_re; B_NEG+D_SQRT → W1
SUB B_NEG, sqrt_D, W2, IS_re; B_NEG-D_SQRT → W2
```

---

\* Найдённые древние вавилонские глиняные таблички, датированные 1800 ÷ 1600 годами до н.э., являются самыми ранними свидетельствами изучения квадратных уравнений (КвУ). На этих же табличках изложены методы решения некоторых типов КвУ.

Древнеиндийский математик *Бхадхьяма* в VIII столетии до н.э. впервые использовал КвУ в форме  $ax^2=c$  и  $ax^2+bx=c$ , а также привёл методы решения этих КвУ.

Вавилонские математики примерно с IV века до н.э. и китайские математики со II века до н.э. использовали метод дополнения квадрата для решения КвУ с положительными корнями. Однако только около 300 года до н.э. *Эвклид* придумал более общий геометрический метод решения КвУ.

Первым математиком, который нашёл решения КвУ с отрицательными корнями в виде алгебраической формулы, был *Брахмагупта* (Индия, VII столетие н.э.).

```

DIV W1, A2, re_X1, !IS_re ; W1/A2→re_X1
DIV W2, A2, re_X2, !IS_re ; W2/A2→re_X2
;
MUL D, NEG_ONE, NEG_D, !IS_re ; NEG_ONE×D→NEG_D
SQR NEG_D, sqrt_D, !IS_re ; sqrt(NEG_D)→sqrt_D
DIV B_NEG, A2, re_X1, !IS_re ; 1-th root (real)
DIV sqrt_D, A2, im_X1, !IS_re ; 1-th root (img)
CPY re_X1, re_X2, !IS_re ; 2-th root (real)
DIV sqrt_D, A2, W, !IS_re ; temp for im_X2
MUL W, NEG_ONE, im_X2, !IS_re ; 2-th root (im)
;
SET 1, A ; 1→A
SET 3, B ; 7/3→B (re/im)
SET 3, C ; 3→C
;
SET 2, TWO ; 2→TWO
SET 4, FOUR ; 4→FOUR
SET -1, NEG_ONE ; (-1)→NEG_ONE
;
SET 0, ZERO
;
PGE D, ZERO, !IS_re ; !IS_re←true if D>=0

```

При старте симулятора из файла DATA\_FLOW.EXE в него автоматически загружается программа из файла настроек DATA\_FLOW.INI. Управление осуществляется двумя кнопками и посредством главного меню.

Нажатием Ctrl+F4 в среде симулятора вызывается текстовый редактор с именем, занесенным в строку File настроечного файла DATA\_FLOW.INI; Shift+F4 позволяет таким же образом редактировать DATA\_FLOW.INI. Для обновления ПИ и файла настроек служит клавиша F5 (это при MODE=0 в DATA\_FLOW.INI, при MODE=1 редактор вызывается *модально* и обновление происходит автоматически по закрытию окна редактора).

Протоколы расчёта сохраняются при нажатии пользователем клавиши F2 в файлах в подкаталоге (относительно текущего каталога) Out!Data с расширением txt и началом имени файла, приведёнными ниже (после символа '!' содержатся данные об имени проекта, текущих настройках и данными времени выполнения программы моделирования):

1. Начало имени файла PRO! - главный файл протокола (представляет собой копию строк, выводимых при решении задачи в *верхний фрейм* главного окна программы-симулятора).
2. Начало имени файла TPR! - файл анализа времени загрузки АИУ инструкциями программы. Может быть использован в качестве плана (*расписания*) выполнения параллельной программы по номерам АИУ (если параметр – первый столбец) или по времени начала выполнения операторов (тогда параметр суть второй столбец).

Формат каждой из основной части строк этого файла (числовые данные выровнены по *правой границе поля*):

- 10 символов: номер (начиная с 0) АИУ, выполняющего данную инструкцию (целое).
- 10 символов: время (начиная с момента начала выборки инструкций) начала выполнения данной инструкции данным АИУ), тактов (целое).

- 10 символов: время (начиная с момента начала выборки инструкций) конца выполнения данной инструкции данным АИУ), тактов (целое).
  - 10 символов: время выполнения данной инструкции данным АИУ, тактов (целое).
  - 10 символов: номер (начиная с 0) инструкции, выполняемой данным АИУ (целое).
  - До конца строки: текст инструкции (в квадратных скобках); после адреса/идентификатора в фигурных скобках выдаётся значение по данному адресу в ПД (*операнд* или *результат*) + (неизменный) комментарий.
3. Начало имени файла TST! – файл количества одновременно исполняемых инструкций (\*) в функции времени; эти данные удобно использовать путём импорта их в MS Excel (\*\*) для построения зависимости числа исполняемых инструкций от времени (числовые данные сформатированы по *правой границе поля*):
- 10 символов: время с начала выполнения программы, тактов (целое).
  - 10 символов: число АИУ, занятых выполнением инструкций (целое).
  - Начиная с 26-й позиции перечисляются (через 2 пробела) все выполняемые в данный момент инструкции в формате “*Номер\_АИУ /Номер\_инструкции\_в\_ПИИ/Мнемоника инструкции*”.
4. Начало имени файла DAT! - файл вычисленных программой данных (копия строк *правого фрейма* главного окна). Формат каждой строки этого файла (данные сформатированы по *правой границе поля*):
- 20 символов: адрес/идентификатор переменной.
  - 20 символов: значение по этому адресу (вещественное).
  - 5 символов: пробелы.
  - До конца строки: номер *N* инструкции в виде #*N* и через пробел полный (включая комментарий) текст инструкции (в квадратных скобках), в результате выполнения которой получено данное значение.

**ВНИМАНИЕ!** При каждом сохранении файлов протокола предыдущие версии файлов перезаписываются без сохранения предыдущих значений. Пользователь должен самостоятельно позаботиться о сохранении нужной ему информации!

В *самых последних* версиях данного симулятора (начиная с 2018 г.) включена возможность графического изображения функции **ИНТЕНСИВНОСТИ**

---

\* При задании количества АИУ (величина *Max\_Procs* в файле настроек *DATA\_FLOW.INI*), заведомо большим (или равным) максимальному числу выполняемых одновременно инструкций, может быть определён (априори неизвестный) потенциал распараллеливания данной программы.

\*\* Для получения такого графика следует провести расчёт в симуляторе и сохранить файлы протокола расчёта (*F2* или “*Файлы → Сохранить протоколы расчёта*”); для импорта данных следует в MS Excel выполнить: “*Открыть → Выбрать нужный файл с расширением *tst* → Далее → Построить диаграмму по двум крайним слева столбцам* (первый столбец – ось абсцисс, второй столбец – ось ординат; тип диаграммы – *график* или *точечная*)”.

ВЫЧИСЛЕНИЙ от параметра времени выполнения алгоритма (визуализируется в отдельном окне после *успешного выполнения программы* при значении параметра NeedAutoGraph#0 секции [Auto\_Graph]) файла настроек DATA\_FLOW.INI), в ином случае для визуализации графика необходимо нажатие клавиши F6. Этот график следует рассматривать вспомогательным при первоначальном анализе целевой функции, для тщательного анализа удобнее использовать метод построения с помощью Excel.

Для более тонкого анализа введена возможность анализа связности информационного графа алгоритма. При этом анализируются информационные зависимости типа “результат → операнды” для каждой инструкции (кроме тех, от результата выполнения которых не зависит ни один из операндов – т.е. это конечный результат выполнения программы). Данные выдаются в файл с расширением COI в нижеследующем формате (каждое значение – в 10 позициях строки).

1	20	0,741	74.074%
2	5	0.185	18.519%
3	2	0,074	7.407%

Показатель альтернативности = 0,350

Здесь первый столбец указывает зависимость – при значении 1 это отношение (связность) “1→1” (т.е. результат выполнения является операндом только для одной иной инструкции), значение 2 говорит о связности “1→2” и т.д. Второй столбец показывает, сколько всего таких отношений в данной программе, в столбцах 3 и 4 индицируется то же самое в долях единицы и %% соответственно; эти данные удобно использовать при построении гистограмм.

В случае отношения типа “1→1” альтернативность выполнения следующих за данной инструкций минимальна, при отношениях “1→2”, “1→3” и более альтернативность вырастает; поэтому в качестве показателя альтернативности применено отношение сумм элементов второго столбца кроме первой строки к соответствующей величине первой строки. Чем больше эта величина, тем (потенциально) эффективнее управление динамикой вычислений в DATA-FLOW вычислителе.

“*Ясно видно всем*”, что неравномерность числа “готовых к выполнению” (далее - ГКВ) операторов по времени *велика*... а можно ли (хоть как-то?) попытаться сгладить её (эту неравномерность)? Для этого надо научиться управлять процессом (фактически управлять **ИВ - интенсивностью вычислений** – распределением по времени выполнения программы числа параллельно выполняющихся операций).

А **КАК УПРАВЛЯТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ВЫЧИСЛЕНИЙ?** Тому, однако, следуют (нижеизложенные) пункты...

При выборке инструкций из буфера для исполнения на ИУ всегда первыми выбираются инструкции с *максимальным по буферу приоритетом* (а он зависит от определенных *параметров инструкции...* а каких – тому следуют пункты). В файле настроек DATA\_FLOW.INI стратегию порядка выборки определяют две величины - How\_Calc\_Param и How\_Calc\_Prior:

☺ How\_Calc\_Param (рассчитывается как сумма параметров всех *тестируемых* инструкций – т.е. инструкций, *зависящих по входным операндам от результата выполнения данной инструкции*):

- при How\_Calc\_Param=0 все значения параметров инструкций одинаковы (фактически инструкции будут переданы ИУ в порядке “первым вошёл – первым вышел”),
- при How\_Calc\_Param=1 для значения параметра используется датчик случайных чисел,
- при How\_Calc\_Param=2 – время выполнения тестируемой (кроме SET...) инструкции,
- при How\_Calc\_Param=3 – число тестируемых (кроме SET...) инструкций, для которых результат выполнения данной является *хотя бы одним* из входных операндов,
- при How\_Calc\_Param=4 – число входных операндов, тестируемых (кроме SET...) инструкций, совпадающих по адресам с адресом результата выполнения данной,
- при How\_Calc\_Param=5 – если у тестируемой (кроме SET и данной) инструкции имеется N входных операндов, из которых M к данному моменту *уже готовы* и результат выполнения данной инструкции совпадает по адресу с K из (N-M) *неготовых* входных операндов, то параметр *полезности* тестируемой инструкции равен  $K/(N-M)$ ; при  $K=(N-M)$  получаем максимальный единичный вес тестируемой инструкции,
- остальные равносильны How\_Calc\_Param=0 (умолчание).

☺ How\_Calc\_Prior (служит для управления выборкой по минимальному или максимальному значению определяемого How\_Calc\_Param параметра: при How\_Calc\_Prior=0 значение приоритета равно значению параметра, при остальных – *обратной величине* этого параметра).

---

Для системы DATA-FLOW возможен режим запуска с командной строкой; причём в командной строке обязательны 4 параметра:

имя\_Set-файла\_число\_AIУ\_How\_Calc\_Param\_How\_Calc\_Prior

где \_ - один или несколько пробелов.

Например, строкой `data_flow.exe_slau_2.set_15_0_1` запускается программа-симулятор потокового вычислителя с файлом-программой `slau_2.set` с числом АИУ 15 и значениями параметров `How_Calc_Param` и `How_Calc_Prior` соответственно 0 и 1.

---

Начиная с версии 4.2 ("зима 2017") в симулятор введён препроцессор, при этом исходный файл с расширением `set` преобразуется препроцессором в файл с тем же именем и расширением `set_PrP` и именно последний файл считывается в ПИ.

Синтаксис препроцессорной инструкции (макроса) `for` для работы с одномерными псевдомассивами приведён ниже:

```
for[i]=i1,i2,i3 {  
...инструкция #1  
...  
...инструкция #M  
}
```

Практическое использование макросов препроцессора - см. файл `list_of_PrP_examples.txt` в подкаталоге `PrP_examples`. Заметим всё же, что единственным способом получить доступ к переменной цикла внутри цикла является использование `SET` - напр., возможны операторы типа:

```
SET J, n[J] ; присваивание элементу n[J] значения J  
SET I^3+2, m[I+3] ; присваивание элементу m[I+3] значения I^3+2
```

---

Начиная с версии 2018 г. включена возможность импорта данных из системы `DATA-FLOW` в пакет `SPF@home`. По нажатию `F7` в текущем каталоге создаётся файл информационного графа алгоритма в формате `DOT` (файл `*.gv`, где `*` – имя обрабатываемого файла программы), приемлемый для считывания системой `SPF@home` (номера операторов начинаются со значения `StartNumb` в секции `[StartNumbOps]` конфигурационного файла `DATA_FLOW.INI` (по умолчанию 100), в расположенных после символа `“;”` комментариях показывается, каким именно операторам соответствуют их номера).

Пример содержимого файла `SQUA_EQU_2.GV` при значении `StartNumb` по умолчанию:

```
#  
// Valery Bakanov research computer complex (2008 and further); e881e@mail.ru, http://vbakanov.ru/left_1.htm  
# Total edges in this directed graph: 21  
/* This file was automatically created thru program DATA_FLOW.EXE  
   from the original data file SQUA_EQU_2.SET */  
#  
digraph SQUA_EQU_2 {  
100 -> 109 ; [[100]MUL A,TWO,A2,true; 2 * A -> A2] -> [[109]DIV W1,A2,X1,true; W1 / A2 -> X1 // #9 | #109]  
100 -> 110 ; [[100]MUL A,TWO,A2,true; 2 * A -> A2] -> [[110]DIV W2,A2,X2,true; W2 / A2 -> X2 // #10 | #110]  
101 -> 104 ; [[101]MUL A,FOUR,A4,true; 4 * A -> A4] -> [[104]MUL A4,C,AC4,true; A4 * C -> AC4]
```

```

102 -> 107 ; [[102]MUL B,NEG_ONE,B_NEG,true; NEG_ONE * B -> B_NEG] -> [[107]ADD B_NEG,sqrt_D,W1,true; B_NEG + sqrt_D -> W1]
102 -> 108 ; [[102]MUL B,NEG_ONE,B_NEG,true; NEG_ONE * B -> B_NEG] -> [[108]SUB B_NEG,sqrt_D,W2,true; B_NEG - sqrt_D -> W2]
103 -> 105 ; [[103]POW B,TWO,BB,true; B^2 -> BB] -> [[105]SUB BB,AC4,D,true; BB - AC4 -> D[iskriminant]]
104 -> 105 ; [[104]MUL A4,C,AC4,true; A4 * C -> AC4] -> [[105]SUB BB,AC4,D,true; BB - AC4 -> D[iskriminant]]
105 -> 106 ; [[105]SUB BB,AC4,D,true; BB - AC4 -> D[iskriminant]] -> [[106]SQR D,,sqrt_D,true; sqrt(D) -> sqrt_D]
106 -> 107 ; [[106]SQR D,,sqrt_D,true; sqrt(D) -> sqrt_D] -> [[107]ADD B_NEG,sqrt_D,W1,true; B_NEG + sqrt_D -> W1]
106 -> 108 ; [[106]SQR D,,sqrt_D,true; sqrt(D) -> sqrt_D] -> [[108]SUB B_NEG,sqrt_D,W2,true; B_NEG - sqrt_D -> W2]
107 -> 109 ; [[107]ADD B_NEG,sqrt_D,W1,true; B_NEG + sqrt_D -> W1] -> [[109]DIV W1,A2,X1,true; W1 / A2 -> X1 // #9 | #109]
108 -> 110 ; [[108]SUB B_NEG,sqrt_D,W2,true; B_NEG - sqrt_D -> W2] -> [[110]DIV W2,A2,X2,true; W2 / A2 -> X2 // #10 | #110]
111 -> 100 ; [[111]SET 1.0,,A,true; 1.0 -> A] -> [[100]MUL A,TWO,A2,true; 2 * A -> A2]
111 -> 101 ; [[111]SET 1.0,,A,true; 1.0 -> A] -> [[101]MUL A,FOUR,A4,true; 4 * A -> A4]
112 -> 102 ; [[112]SET 7.0,,B,true; 7.0 -> B] -> [[102]MUL B,NEG_ONE,B_NEG,true; NEG_ONE * B -> B_NEG]
112 -> 103 ; [[112]SET 7.0,,B,true; 7.0 -> B] -> [[103]POW B,TWO,BB,true; B^2 -> BB]
113 -> 104 ; [[113]SET 3.0,,C,true; 3.0 -> C] -> [[104]MUL A4,C,AC4,true; A4 * C -> AC4]
114 -> 100 ; [[114]SET 2,,TWO,true; 2 -> TWO] -> [[100]MUL A,TWO,A2,true; 2 * A -> A2]
114 -> 103 ; [[114]SET 2,,TWO,true; 2 -> TWO] -> [[103]POW B,TWO,BB,true; B^2 -> BB]
115 -> 101 ; [[115]SET 4,,FOUR,true; 4 -> FOUR] -> [[101]MUL A,FOUR,A4,true; 4 * A -> A4]
116 -> 102 ; [[116]SET -1,,NEG_ONE,true; (-1) -> NEG_ONE] -> [[102]MUL B,NEG_ONE,B_NEG,true; NEG_ONE * B -> B_NEG]
}

```

При нажатии Ctrl+F7 дополнительно создаётся файл метрик вершин графа (операторов) \*.mvr для считывания системой SPF@home, в котором находятся времена выполнения каждого оператора (копия данных из раздела Times конфигурационного файла DATA-FLOW.INI с информацией о соответствии операторов с их номерами); значение времени выполнения соответствует параметру “Times” (секция [TIMES] конфигурационного файла DATA\_FLOW.INI) и может быть получено в системе SPF@home с помощью Lua-вызова GetMetricOpByName(N, “Times”), где N – номер вершины графа (оператора).

---

При выгрузке с сервера нового варианта программы инсталляционный файл системы будет сохранён во вновь образованном подкаталоге In!Data главного каталога системы.

---

Начиная с апреля 2020 г. все ранее описанные файлы протоколов после окончания каждого расчёта автоматически сохраняются в подкаталоге Out!Data главного каталога системы. Уникальность имён файлов достигается включением в состав имени метки времени с точностью до мсек, расширение имени – txt; имя файла состоит из 4-х полей, разделитель – восклицательный знак. Пример имени файла:

pro!slau\_2.set!AIU=123\_Param=0\_Prior=0!20-04-2020\_11-55-08-163.txt

Первое поле может быть pro, tpr, dat, tst, coi, gv, mvr и отражает тип протокола (см. выше). Второе поле – имя файла программы (set-файла).

Третье поле – настройки симулятора Data-Flow вычислителя, при которых выполнялось моделирование. AIU, Param, Prior – значения числа АИУ и параметров Now\_Calc\_Param, Now\_Calc\_Prior соответственно.

Четвёртое поле – дата и время начала моделирования в формате “day-month-year\_hour-min-sec-msec”. При автоматической обработке результатов большого

количества экспериментов полное имя файла легко может быть разобрано на составляющие с помощью строки формата “%s!%s!AIU=%d\_Param=%d\_Prior=%d!%d-%d-%d\_%d-%d-%d-%d.txt”.

---

Уважаемые г-да/сúдари/товарищи... и *просто хорошие люди*! Ежели у кого-то возникнут более разумные идеи по управлению интенсивностью вычислений в вычислителях архитектуры DATA-FLOW – готов “воду лить и ноги мыть” в смысле общения... задействуйте, наконец, свои “серые мозговые клетки” (как говаривал незабвенный Э.Пуаро в произведениях А.Кристи)...

---

Удачи! Ваши предложения по усовершенствованию симулятора и созданные программы прошу направлять на [e881e@mail.ru](mailto:e881e@mail.ru). Автор тепло поблагодарит и подарит конфетку (возможно, *шоколадную*) ...