ОТЧЁТ О ТЕПЛОВИЗИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Дата: 13.09.2026 06:23 UTC

УРОВЕНЬ РИСКА: ВЫСОКИЙ

ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ

1. **КРИТИЧЕСКА** Мансардный узел, угол кровли (северный фасад)

   Деструкция теплоизоляционного слоя, инфильтрация холодного воздуха, перепад температур дельта T = 8.4°C. Точка росы на внутренней отделке.

2. **ВЫСОКАЯ** Оконный блок гостиной, примыкание откоса

   Продувание по контуру притвора створки и разрушение монтажной пены под подоконным профилем.

3. **СРЕДНЯЯ** Распределительный щит 1 этажа (автомат QF4)

   Локальный нагрев фазной клеммы до 58.2°C при токе нагрузки 14А. Рекомендуется протяжка контактов.

4. **НИЗКАЯ** Контур теплого пола холла

   Неравномерность теплового потока в краевой зоне (~1.5°C), завоздушивание петли коллектора.

ПЛАН УСТРАНЕНИЯ

• Локальное вскрытие пароизоляции в мансардном узле и задувка эковаты/базальтовой плиты с последующей герметизацией скотчем Delta.

• Регулировка прижима фурнитуры оконного блока и замена уплотнительного шнура.

• Протяжка винтовых зажимов автоматического выключателя QF4 с контролем момента затяжки динамометрической отверткой (2.5 Н·м).

• Гидравлическая балансировка расходомеров коллекторной группы теплого пола.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ АНАЛИЗА

Уровень риска: ВЫСОКИЙ.
Объект: Двухэтажный жилой дом, площадь 142 м², г. Чайковский.
Оборудование: Профессиональный тепловизор InfiRay C200SE+ (матрица 256x192, NETD < 40мК), двухсторонний дальномер Inkerma DM-525.
Условия съемки: Внутренняя температура +22.4°C, наружная температура -14.2°C, температурный напор 36.6°C (соответствует требованиям ГОСТ Р 54852-2011).

В ходе комплексного тепловизионного обследования и электроаудита выявлены критические участки теплопотерь в узле сопряжения мансарды и кровли, а также перегрев контактной группы вводного распределительного щита. Суммарная оценка избыточных теплопотерь составляет до 28% от общего энергобаланса здания.

Данный отчёт сгенерирован ИИ на основе предоставленного фотоматериала. Для подтверждения результатов рекомендуется профессиональная тепловизионная диагностика.