

Отдел надзорной деятельности города Находка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
Г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-58-49, e-mail: ond\_nakhodka@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 258/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» НГО, Директор Деркачёв Алексей Владимирович*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Приморского края по пожарному надзору от 20 марта 2015 №258 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01.04.2015 года по 27.04.2015 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Буланова Ольга Олеговна*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» НГО, г.Находка, ул. Арсеньева 14а*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Деркачёвым Алексеем Владимировичем*  
(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери на лестничные клетки не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	СНиП 21-01-97* п.6.18*	29.07.2015	
2	Частично отсутствуют двери на лестничных клетках	СНиП 21-01-97* п.6.18*	29.07.2015	
3	Не обеспечена исправность огнетушителей (отсутствует растроб)-актовый зал	Правила противопожарного режима в РФ п.448	29.07.2015	
4	Допускается хранение горючих материалов под лестничным маршем	Правила противопожарного режима в РФ п.33	29.07.2015	
5	Расстояние от светильника до хранящегося строительного материала в мастерской менее 0,5 метра.	Правила противопожарного режима в РФ п.343	29.07.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Находки по  
пожарному надзору

Буланова Ольга Олеговна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 24 " апреля 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]

(подпись)

" 27 апреля 2015 г.

директор Дерматов А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору