

Inspección de la red LAN

I-T080-K29-R01

SUBESTACIÓN		MARCA		REGISTRO	
N° CASETA		MODELO		LICENCIA	
		SERIE		ORDEN PM	
		No EQUIPO PM			

Cumple	√	No cumple	X	No Aplica	NA o -	Fecha	DD/MM/AA
--------	---	-----------	---	-----------	--------	-------	----------

No. Inspección		1	2	3	4	5	6
ACTIVIDADES		Fecha de la Inspección					
1	Registrar al personal y la actividad en el relatorio de la Subestación.						
2	Cumplir con la normativa que aplica del capítulo 800 de Seguridad e Higiene						
3	Realizar el análisis de Riesgo de la Actividad.						
4	Informar a los Centros de Control que se realizará la Inspección de la Subestación.						
5	Verificación de alimentación CD						
6	Verificar si se encuentra habilitada hacia el servidor SCADA la alarma de anomalía.						
7	Verificar LED's de operación.						
8	Verificar la conectividad de los equipos conectados al Switch						
9	Verificar si el equipo está conectado a la barra de tierra aislada.						
10	Verificación de etiquetas de cable y equipo con respecto a diagramas de conexión.						
11	Verificar visualmente los conectores de fibra o cobre.						
12	Verifique las condiciones de polvo y corrosión.						
13	Registrar la conclusión de la actividad en el relatorio de la Subestación.						

RPE, Firma del trabajador quien realiza la Inspección y Número de Orden de Trabajo Sistema SAP.

Inspección 1 No. Orden de Trabajo

Inspección 2 No. Orden de Trabajo

Inspección 3 No. Orden de Trabajo

Inspección 4 No. Orden de Trabajo

Inspección 5 No. Orden de Trabajo

Inspección 6 No. Orden de Trabajo

De no corregirse de inmediato toda actividad que resulte con Incumplimiento (NO CUMPLE) deberá generar un Aviso en PM para su programación.
En caso de existir anomalías, observaciones o incumplimientos (NO CUMPLE), reportar en formato anexo I-T080-K00-R01.