

Preventivo GPS

I-T080-K33-R02

SUBESTACION		MARCA		ORDEN PM	
CASETA		MODELO		FECHA	
		SERIE		HORA	
		No EQUIPO PM		REGISTRO	
		ID EQUIPO LOCAL		LICENCIA	

Realizado	√	No cumple	X	No aplica	NA ó -
-----------	---	-----------	---	-----------	--------

SEGURIDAD Y SALUD

ANTES DE INICIAR ESTAS ACTIVIDADES SE VERIFICA QUE EL PERSONAL CUENTE CON SU ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE, CONFORME AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE TRANSMISIÓN CAPITULO 800 Y AL CCT CLAUSULAS 55 A 62.

Ropa de Trabajo	1	
Equipo de Seguridad	2	
Equipo Protección Personal	3	

PREVIO

4	Realizar el análisis de riesgo de la actividad.	
5	Registrar al personal y la actividad en el relatorio de la Subestación.	

TOMA DE LECTURAS

PARAMETRO	A	Valores Nominales	B	Valores Iniciales	C	Valores Finales	Unidades
6	Tensión de entrada A.C.						V
7	Tensión de entrada C.D.						V

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

8	Apagar y limpiar el equipo.	
9	Revisión de etiquetado y verificar que este correcto con los diagramas de conexión.	
10	Verifique que el equipo este aterrizado en el chasis.	
11	Si es necesario, reapretar conexiones.	
12	Si es necesario, ajustar o cambiar malos conectores.	
13	Verificar correcta ubicación de antena.	
14	Verificar correcta fijación de antena.	

VERIFICACION DE OPERACIÓN

15	Encender el equipo.	
16	Verificar que la fecha y hora sea la correcta en el equipo.	
17	Verificar este habilitada conmutación automática al cambio de horario.	
18	Verificar la operación de la alarma de anomalía.	
18	Verificar que la fecha y hora sea la correcta en los equipos que sincroniza el GPS.	

19 EQUIPO DE PRUEBA UTILIZADO

EQUIPO	Marca	N° de Serie	Código

20 VERIFICACION Y VALIDACIÓN

Condiciones normales		Falla parcial		Fuera de Servicio	
----------------------	--	---------------	--	-------------------	--

21 AMBIENTAL

Se generó Residuos de manejo Especial o Peligroso SI ____ NO ____

En caso de repuesta Afirmativa a Generación de Residuos de manejo Especial o Peligroso

22	Coloque en contenedor o Bolsa etiquetada conforme al Procedimiento P-T080-D04	
23	Disponga en Almacén Temporal.	

OBSERVACIONES GENERALES

24	Informar a los Centros de Control que se concluyo el mantenimiento preventivo del equipo en la Subestación.	
25	Registrar la conclusión de la actividad en el relatorio de la Subestación.	

En caso de existir anomalías u observaciones, adjuntar en formato anexo I-T080-K00-R01.

¿Existe anexo de observaciones? SI ____ NO ____

Nombre, Firma y RPE del trabajador
quien ejecutó el mantenimiento

Nombre, Firma y RPE del trabajador
quien supervisó el mantenimiento