

ÍTEM: 6

AVISO: 800015395

OM: 5010889.0

TAG: 110-HCU-SPH-001

DISCIPLINA: Estático

FAMILIA: Precalentador

DESCRIPCION CORTA: nan

ALCANCE: 1. Objeto de la intervención: Limpieza e inspección del super heater.
2. Actividades principales a ejecutar: * Apertura de 100% de los manholes. *
Limpieza SP-12 (Soda ash) externamente a tubería para inspección visual. *
Cambio 100% de los empaques de los manholes. 3. Requerimientos especiales
de seguridad e integridad: Trabajo en alturas. 4. Requerimientos especiales de
inspección: Realizar andamios en zonas definidas para inspección y ensayos no
destructivos. (Ejecuta contratista andamios Ecopetrol) 5. Trabajos contingentes
posibles: Construcción de línea de neutralizado. 6. Aseguramiento y control calidad:
Torque de juntas bridadas y Firma de protocolos