

ÍTEM: 85

AVISO: 800015182

OM: 5010698.0

TAG: 110-HCU-T-002

DISCIPLINA: Estático

FAMILIA: Torres

DESCRIPCION CORTA: nan

ALCANCE: 1. Objeto de la intervención: Apertura para limpieza, inspección intrusiva y mantenimiento general. 2. Actividades principales a ejecutar: * Realizar descontaminación química. * Apertura total de la torre cuenta con dos (2) manholes. * Apertura parcial de los primeros 5 Manway para inspección de la torre. * Limpieza interna SP3 (grata) en las zonas de cima y fondo (2ft2 en la cima y 2ft2 en fondo respectivamente). * Limpieza SP3 3" a cada lado de los cordones de soldadura para partículas magnéticas (Circunferencial CS-1 (Cima), CS-9 (Fondo), CS-3(Intermedia) y una longitudinal LS-1). * Inspección 100% de las boquillas de proceso externamente y armado de andamio donde se requiera. POR CONFIRMAR DE ACUERDO AL COMPROMISO * Disponer un 5% de tornillería, tuercas, chapetas, arandelas por posible desajustes de platos. 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Trabajo en alturas y/o espacio confinado 4. Requerimientos especiales de inspección: Verificar si entra en descontaminación. 5. Trabajos contingentes posibles: * Prever mecanizado de área de sello de dos (2) boquilla por motivo de corrosión. * Ampliar la apertura de todos los manway según inspección de los primeros 5 platos. 6. Aseguramiento y control calidad: documentación, torque de juntas bridadas y firma de protocolos.