

ÍTEM: 24

AVISO: 800015409

OM: 5010883.0

TAG: 110-HCU-E-009

DISCIPLINA: Estático

FAMILIA: Intercambiador

DESCRIPCION CORTA: Cambio de haz (AEU)

ALCANCE: 1. Objeto de la intervención: Mantenimiento general con cambio de Haz. 2. Actividades principales a ejecutar: Intercambiador AEU Limpieza de partes que permitan inspección visual de la superficie metálica. Cambio de haz de tubos. Nota: Con el haz de tubos retirado hacer limpieza e inspección para definir disposición. (Inspeccion 20% de los tubos RFT, 100% Operacional) Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. Retiro de 4 tubos para cañuela 3. Requerimientos especiales de seguridad e integridad: Recomendaciones del taller de preservación. Trabajo en alturas y espacios confinados. Facilidades de prueba hidrostáticas validadas para alta presión. 4. Requerimientos especiales de inspección: Inspección del haz de tubos previo a su instalación. Limpieza de la superficie metálica para medición de espesores por ultrasonido. 5. Trabajos contingentes posibles: Pernos y tuercas nuevos (10%). 6. Aseguramiento y control calidad: Torque de juntas bridadas y pruebas hidrostáticas lado casco y lado tubos. Firma de protocolos