

Адрес предприятия-изготовителя:
107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 24, стр. 3, ком. 219.2

ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»

Датчик избыточного давления RDZ-S

RDZ-S-20.11-G-0/1-MPa-050-M12T-RMD

801877, 0...1 МПа, 0.5%, M12x1.25, 0.5...5 В, 2РМД

ПАСПОРТ

PBMH-26.51.52-406233-001-22 ПС

Диапазон давления	0...1 МПа
Тип давления	избыточное
Основная погрешность (+25 ОС)	+/- 0,5 % полной шкалы
Рабочая температура	+/- 60 ... + 120 оС
Выходной сигнал	0,5 ... 5,0 В
Рабочее напряжение	10...30 В
Ток потребления	10...15 мА
Сопротивление нагрузки	не менее 5,0 кОм
Подключение	штуцер M12x1,25
Электрическое соединение	разъем 2РМДТ18Б4Ш5В1В, 1+, 2-, 3 Vвых
Ответная часть	розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В
Момент монтажа ответной части	5-8 Нм
Конструктивное исполнение	IP54

Заводской номер: SN NUMBERUP

Дата изготовления: DATEUP г.

Признан годным к эксплуатации

Подпись _____

По вопросам рекламации обращаться

Производитель ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»

т./ф. (495) 921-30-12, E-mail: info@all-impex.ru

т./ф. (495) 646-20-92

Сведения о поверке

Первичная поверка произведена. Датчик признан годным к эксплуатации.

Движение в эксплуатации

Дата постановки на изделие	Дата снятия с изделия	Причина снятия	Подпись лица, производившего работу

Внимание! В случае утраты, паспорт восстановлению не подлежит. Дубликат не выдается.



Адрес предприятия-изготовителя:

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 24, стр. 3, ком. 219.2

ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»

Датчик избыточного давления RDZ-S

RDZ-S-20.11-G-0/1-MPa-050-M12T-RMD

801877, 0...1 МПа, 0.5%, M12x1.25, 0.5...5 В, 2РМД

ПАСПОРТ

PBMH-26.51.52-406233-001-22 ПС

Диапазон давления	0...1 МПа
Тип давления	избыточное
Основная погрешность (+25 ОС)	+/- 0,5 % полной шкалы
Рабочая температура	+/- 60 ... + 120 оС
Выходной сигнал	0,5 ... 5,0 В
Рабочее напряжение	10...30 В
Ток потребления	10...15 мА
Сопротивление нагрузки	не менее 5,0 кОм
Подключение	штуцер M12x1,25
Электрическое соединение	разъем 2РМДТ18Б4Ш5В1В, 1+, 2-, 3 Vвых
Ответная часть	розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В
Момент монтажа ответной части	5-8 Нм
Конструктивное исполнение	IP54

Заводской номер: SN NUMBERDOWN

Дата изготовления: DATEDOWN г.

Признан годным к эксплуатации

Подпись _____

По вопросам рекламации обращаться

Производитель ООО «АЛЛ ИМПЕКС РУС»

т./ф. (495) 921-30-12, E-mail: info@all-impex.ru

т./ф. (495) 646-20-92

Сведения о поверке

Первичная поверка произведена. Датчик признан годным к эксплуатации.

Движение в эксплуатации

Дата постановки на изделие	Дата снятия с изделия	Причина снятия	Подпись лица, производившего работу

Внимание! В случае утраты, паспорт восстановлению не подлежит. Дубликат не выдается.

