



ГАЗМЕРЕЖІ
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ
УКРАЇНИ»

вул. Тараса Шевченка, 178, м.Боярка, Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна
e-mail: office.kv@grti.com.ua
код за ЕДРПОУ 45385755

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

Сертифікат: АР №018694

Замовник:
ТОВ «БРИТАНІЯ 2»

Нове будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями в селі Чайки Бучанського району Київської області кадастровий номер ділянки 3222485903:02:001:0005, 3222485903:02:001:5637, 2 черга

Р О Б О Ч И Й П Р О Е К Т

ТОМ-3

Внутрішнє газопостачання житлового будинку №1.
Пояснювальна записка. Креслення. Специфікація.
КоФ-2889.2025.ГПВ

Начальник проектно-кошторисного відділу
(довіреність №606/Дов-24 від
27.12.2024р.)

Р.А.Скрипко

Головний інженер проекту

О.І.Новікова

2025р.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка. Позначення документа, листа опитувального листа	Код обладнання виробів матеріалів	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Мassa одиниці, кг	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Внутрішній газопровід</u>							
1	Котел газовий з закритою камерою згоряння, теплова потужність 24 кВт	Thermex EuroStyle F24			шт	171		
2	Лічильник газу G-2,5 (ліво-право)				шт	171		
3	Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 3/4", PN16, L=0,8м				шт	171		
4	Кран кульовий муфтовий латунний DN20, PN6 клас герметичності "А" по ГОСТ 9544				шт	342		
5	Різьба Ду20, коротка				шт	513		
6	Сигналізатор загазованості побутовий на метан	Страж S50BK		ТзОВ "Реноме"	компл.	171		
7	(20% НКМПП) та чадний газ (0,005%)							
	Комплект монтажних частин лічильника газу	KMC 1 1/4"x DN20			компл.	171		
8	Труба 76x3,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	30,0		для фурнітури
9	Труба 57x3,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	40,0		для фурнітури
10	Труба 40x3,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	20,0		для фурнітури
11	Труба 20x2,8	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	1090,0		
12	Труба 25x3,2	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	60,0		
13	Труба 32x3,2	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	171,0		
14	Труба 40x3,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	342,0		
15	Труба 76x3,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	70,0		
16	Труба 89x3,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	30,0		
17	Труба 108x3,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	60,0		
18	Труба 159x5,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	36,0		
Позаджено:							КоФ-2889.2025.ГПВ.С	
							Нове будівництво житлового комплексу з будівдано-прибудованими нежитловими приміщеннями в селі Чайки Бучанського району Київської області кадастровий номер ділянки 3222485903:02:001:0005, 3222485903:02:001:5637, 2 черга	
Зам. інв.№	Підпис і дата	Зм.	Кільк	Арк	№ док	Підп	Дата	Внутрішнє газопостачання житлового будинку №1
		Розробіт	Новікова О.І.				09.25	
Інв.№ ор.		Перевіріт	Діхтяренко				09.25	Специфікація матеріалів
		Нор.кон.	Новікова О.І.				09.25	
		ГІП	Новікова О.І.				09.25	Київська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"

