

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ ГЕФЕСТ"

08150, Київська обл., Фастівський р-он, м.Боярка, вул.Київська, буд. 11 «а»,  
UA645455490000054000045019662 у АТ КБ «Приватбанк» м.Київ,  
МФО 545549, ЄДРПОУ 41057077

**Замовник: Галицький Владислав Вадимович**

**Внутрішнє газопостачання житлового будинку за адресою:  
Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул.  
Промислова, кад. № 3222486201:01:022:0147**

## РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Внутрішні мережі газопостачання**

**Том 2**

**Пояснювальна записка**

**03/08/2025-ПЗ**

**Ввідний газопровід.**

**Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання**

**03/08/2025-ГПВ**

**Димохідні системи**

**03/08/2025-ДС**

**Директор  
ТОВ «ГАЗ ГЕФЕСТ»**

\_\_\_\_\_  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2025 р.  
**Прощенко М.Ю.**

**Головний інженер проекту  
/кваліфікаційний сертифікат  
Серія АР №009933/**

\_\_\_\_\_  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2025 р.  
**Байда А.М.**

Погоджено:			
Взам. інв. N			
Підпис и дата			
Інв. N оригін.			

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Опалювальний котел настінний газовий 2-ох контурний, номінальною теплопродуктивність 24,0 кВт, з закритою камерою згорання				шт.	45			
2	Плита газова чотирьохпальникова ПГ-4				шт.	35			
3	Лічильник газу Qном=4.0 м³/год	G-4			шт.	45			
4	Сигналізатор загазованості (20% НКМЗ)	Страж УМ 005			шт.	45			
	<u>Арматура</u>								
	<i>Трійник Ду 76х76</i>				шт.	-			
	<i>Коліно Ду 76</i>				шт.	8			
5	<i>Редуція Ду 50х32</i>				шт.	-			
6	Кран кульовий приварний dy25 Pn=1,6 МПа	11С37п			шт.	8			
	клас герметичності "А" по ГОСТ 9544	ГОСТ 121345-78							
7	Кран кульовий муфтовий Ду20, PN 0,6МПа	<i>11Б24п</i>			шт.	90			
	клас герметичності "А" по ГОСТ 9544	ГОСТ 16155-71							
8	Кран кульовий муфтовий Ду15, PN 0,6МПа	<i>11Б24п</i>			шт.	35			
	клас герметичності "А" по ГОСТ 9544	ГОСТ 16155-71							
	<u>Газопроводи</u>								
9	Труба сталевіа електрозварна прямошовна $\phi 76 \times 3,5$	ГОСТ 3262 - 75 (Ст.Зсп зр.В)			м.п.	40,0			
10	Труба сталевіа водогазопровідна Ду32мм	ГОСТ 3262 - 75 (Ст.Зсп зр.В)			м.п.	-			
11	Труба сталевіа водогазопровідна Ду25мм	ГОСТ 3262 - 75 (Ст.Зсп зр.В)			м.п.	135,0			
12	Труба сталевіа водогазопровідна Д20мм	ГОСТ 3262 - 75 (Ст.Зсп зр.В)			м.п.	160,0			
13	Труба сталевіа водогазопровідна Д15мм	ГОСТ 10704 - 91			м.п.	17,5			
15	<i>Труба сталевіа електрозварна прямошовна <math>\phi 40 \times 3,5</math> (довжиною L=0,5 м)</i>	<i>ГОСТ 10704 - 91</i>			м.п.	<i>25,0</i>			
16	<i>Хомут в зборі під сталеву труду Ду 76</i>				шт	<i>10</i>			
17	<i>Хомут в зборі під сталеву труду Ду 25</i>				шт	<i>45</i>			
18	<i>Хомут в зборі під сталеву труду Ду 20</i>				шт	<i>90</i>			
19	<i>Хомут в зборі під сталеву труду Ду 15</i>				шт	<i>35</i>			
20	<i>Редуція Ду 20х15.</i>				шт	<i>35</i>			

						03/08/2025ГПВ		
Зм	Кільк	Арк	№ док	Підпис	Дата	Внутрішнє газопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Промислова, кад. № 3222486201:01:022:0147		
					2025			
ГІП		Баїда А.М.						
						Газопостачання		
Розробив		Баїда А.М.						
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	1	
						ТОВ "ГАЗ ГЕФЕСТ"		