

ПП "Укркомплектмонтажналагоджування"

021152 м. Київ, вул. Березняківська, 12 офіс 109

Тел/факс: 553-20-15, E-mail: ukmp@ukr.net

**Внутрішнє газопостачання комплексу багатоквартирної
житлової забудови з об'єктами соціальної інфраструктури на
земельній ділянці з кад.номером 3222486200:03:010:5250
Київської обл., Бучанський район, Борщагівська територіальна
громада, с. Софіївська Борщагівка**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ-2.1

Пояснювальна записка

06-25/2025 ПЗ

Внутрішнє газопостачання

06-25/2025 ГПВ

Директор

О. В. Оксюта

Головний інженер проекту

О. В. Оксюта

Зам.інв.№

Підпис і дата

Інв.№

Погоджено:		
Взам. інв. N		
Підпис и дата		
Інв. N оригін.		

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1	Труба ПЕ100 ГАЗ SDR 17,6 – 315х17,9	ДСТУ Б.В.2.7-73-98			м.п.	80		У т.ч. 2% запасу							
2	Труба ПЕ100 ГАЗ SDR 17,6 – 250х14,8	ДСТУ Б.В.2.7-73-98			м.п.	160,0		У т.ч. 2% запасу							
3								У т.ч. 2% запасу							
4	Труба ПЕ100 ГАЗ SDR 17,6 – 160х9,1	ДСТУ Б.В.2.7-73-98			м.п.	120,0		У т.ч. 2% запасу							
5	Коліно 90° ПЕ 100 ф315				шт.	-									
6	Коліно 135° ПЕ 100 ф315				шт.	-									
7	Кран кульвий сталевий приварний														
8	Ру 4 МПа І клас герм. Dn150	11с37п			шт	6									
9	Коліно 90° ПЕ 100 ф160				шт.	8									
10	Сигнальна стрічка з вбудованим мідним проводом та незмиваючим написом “ГАЗ”				м.п.	360,0									
11	Трійник ПЕ 100 315/315				шт	1									
12	Трійник ПЕ 100 250/160				шт	4									
13	Трійник ПЕ 100 250/250				шт	1									
	Редукція ПЕ 315/250				шт	1									
14	Редукція ПЕ 250/160				шт	2									
15															
16	Перехід ПЕ/СТ 160/159				шт	6									
17	Заглушка ПЕ100 ф315				шт.	1									
18	Футляри під стояки				шт.	6									
19	Труба Ду 159 (газ стояк)				м/п	12									
20															
									2025						
				Зм	Кільк	Арк	№ док	Підпис	Дата	ГАЗОПОСТАЧАННЯ			Стадія	Аркуш	Аркушів
									2025				РП	1	1
				Г/П	Оксюта										
										Специфікація обладнання 2 черга будівництва			ПП “Укркомплектмонтаж налагоджування”		
				Розробив	Шкільна										