

*вул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка,
Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна
e-mail: officekv@grmu.com.ua*

*КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»*

код за ЄДРПОУ 45385755

*Сертифікат ГІПа: Серія АР №018694
Замовник: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МОЛОДІСТЬ»*

*Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями (10 квартир) за
адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь,
вул. Соборна, 2-к/34*

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 2

Внутрішні мережі газопостачання Будинок 34

Пояснювальна записка

Ф/068-2-2024-ПЗ

Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання

Ф/068-2-2024-ГПВ

Димохідні системи

Ф/068-2-2024-ДС

Зам. Інв.№	
Підпис і дата	
Інв. №	

*Начальник ПКВ
(довіреність №1029 від 26.12.2023 р.)*

Р.А. Скрипко

Головний інженер проекту

О.І. Новікова

Пози-ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитуваль-ного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця ви-мірю-вання	Кіль-кість	Масса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Кран запірний кульовий клас герметичності "А" по ГОСТ 9544, сталевий, приварний, для газу DN32 PN40 тип приводу- ручка	11с37п "BREEZE"		ТОВ "Олбрізсервіс" м. Київ	шт.	2		
	<u>Газопроводи і деталі газопроводів</u>							
	1. Труба сталева електрозварна прямошовна	ДСТУ 8943:2019						
	Ø76x3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	17,0		
	Ø57x3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	40,0		
	2. Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В	ДСТУ 8936:2019						
	Dy32x2,8				м	25,0		
	Dy25x2,8				м	13,0		
	Dy20x2,5				м	50,0		
	Dy15x2,5				м	2,0		
	3. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 3/4", PN 6, L=0,7 м				шт.	10		
	4. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 1/2", PN 6, L=1,5 м				шт.	10		Поставка Замовника
	5. Відвід сталевий приварний DN65 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
	6. Відвід сталевий приварний DN50 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	4		
	7. Відвід сталевий приварний DN32 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	10		
	8. Відвід сталевий приварний DN20 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	50		
	9. Відвід сталевий приварний DN15 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	5		
	10. Перехід K76x3 - 57x3	ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
	11. Заглушка сталева приварна еліптична DN25	ГОСТ 17379-2001			шт.	2		

						Ф/068-2-2024-ГПВ.С		Арк
								2
Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

[illegible]