

вул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка,
Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна
e-mail: officekv@grmu.com.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЄДРПОУ 45385755

Сертифікат ГІПа: Серія АР №018694
Замовник: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МОЛОДІСТЬ»

**Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями (30 квартир) за
адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь,
вул. Соборна, 2-к/27**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 2

Внутрішні мережі газопостачання Будинок 27

Пояснювальна записка

Ф/061-2-2024-ПЗ

Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання

Ф/061-2-2024-ГПВ

Димохідні системи

Ф/061-2-2024-ДС

Зам. Інв.№	
Підпис і дата	
Інв. №	

Начальник ПКВ
(довіреність №1029 від 26.12.2023 р.)

Р.А. Скрипко

Головний інженер проекту

О.І. Новікова

Пози-ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця ви-мірю-вання	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обладнання і арматура							
1	Котел газовий настінний 2-х контурний максимальною корисною тепловою потужністю 23,3 кВт, з закритою камерою згоряння, з примусовим видаленням продуктів згоряння з комплектом коаксіальним Ø100/60 мм для димовидалення	Nova Florida NIBIR CTFS 24		Fondital S.p.A Італія	шт.	30		Поставка Замовника
2	Плита побутова газова 4-х конфорочна (ПГ-4)	ДСТУ 2204-93			шт.	20		Поставка Замовника
3	Мембранний побутовий лічильник газу типорозміру G4 DN32 (G1 1/4") Qmax=6,0 м³/год; Qnom=4,0 м³/год; Qmin=0,016 м³/год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/061-2-2024-ГПВ.С арк. 9 (тип 1)			компл.	20		котел з ПГ-4
3а	Мембранний побутовий лічильник газу типорозміру G2,5 DN32 (G1 1/4") Qmax=4,0 м³/год; Qnom=2,5 м³/год; Qmin=0,016 м³/год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/061-2-2024-ГПВ.С арк. 9 (тип 2)			компл.	10		котел без ПГ-4 (в "смарт-квартирах")
4	Сигналізатор загазованості побутовий на метан (20% НКМПП) Напруга живлення 220 В	Страж S10BK		ТОВ "Реноме"	шт.	30		

						Ф/061-2-2024-ГПВ.С			
						Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (30 квартир) за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-к/27			
Зм.	Кільк.	Арк.	N док.	Підпис	Дата	Будинок 27. Внутрішні мережі газопостачання		Стадія	Аркуш
Розроб.	Кушнір					Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання квартир		РП	1
Перевір.	Новікова								3
ГІП	Новікова					Специфікація обладнання, виробів і матеріалів		КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»	

Пози-ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитуваль-ного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця ви-мірю-вання	Кіль-кість	Масса одиниці, кг	Примітка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN20				шт.	60				
	PN16									
6	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN15				шт.	20				
	PN16									
7	Кран запірний кульовий, сталевий приварний	11с37п "BREEZE"		ТОВ "Олбрізсервіс"	шт.	6				
	для газу DN32, PN40 тип приводу- ручка	ДСТУ ISO 7121:2010		м. Київ						
	<u>Газопроводи і деталі газопроводів</u>									
	1. Труба сталева електрозварна прямошовна	ДСТУ 8943:2019								
	Ø89х3,5	Ст3сп ДСТУ 2651			м	10,0				
	Ø76х3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	31,0				
	Ø57х3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	41,0				
	2. Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В	ДСТУ 8936:2019								
	Dу32х2,8				м	75,0				
	Dу25х2,8				м	39,0				
	Dу20х2,5				м	140,0				
	Dу15х2,5				м	6,0				
	3. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для				шт.	30				
	природного газу 3/4", PN 6, L=0,7 м									
	4. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для				шт.	20		Поставка Замовника		
	природного газу 1/2", PN 6, L=1,5 м									
	5. Відвід сталевий приварний DN80 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	1				
	6. Відвід сталевий приварний DN65 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	3				
	7. Відвід сталевий приварний DN50 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	3				
	8. Відвід сталевий приварний DN32 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	25				
						Ф/061-2-2024-ГПВ.С		Арк		
								2		
				Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	