

Внутрішнє газопостачання комплексу багатоквартирної
житлової забудови з об'єктами соціальної інфраструктури на
земельній ділянці з кад.номером 3222486200:03:010:5250
Київської обл., Бучанський район, Борщагівська територіальна
громада, с. Софіївська Борщагівка

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ-3

Пояснювальна записка

06-25/2025 ПЗ

Внутрішнє газопостачання

06-25/2025 ГПВ



[підпис]

О. В. Оксюта

Головний інженер проекту



[підпис]

О. В. Оксюта

Зам.інв.№	
Підпис і дата	
Інв.№	

Поз.	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа.	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Од. вимірювання	Кіль-ть	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котел настінний газовий 2-х контурний номін. теплопродуктивністю 24 кВт з закритою камерою згорання в комплекті з набором елементів для відведення продуктів згорання та притоку повітря.	P=24,0кВт			шт.	180		
2	Лічильник газовий побутовий мембр. Г-4 (Qmin=0,016 м3/год)				шт.	180		
3	Плита газова побутова ПГ-4	ПГ-4 ГОСТ 10798-85			шт.	180		
4	Кран кульовий муфтовий для газу Ду 20, PN 0,6 Мпа клас герметичності І по ГОСТ 9544	11Б24п ГОСТ 16155-71			шт.	360		
5	Кран кульовий муфтовий для газу Ду 15, PN 0,6 Мпа клас герметичності І по ГОСТ 9544	11Б24п ГОСТ 16155-71			шт.	180		
6	Кран кульовий приварний для газу Ду 32, PN 0,6 Мпа клас герметичності І по ГОСТ 9544	11с37п DN32 ГОСТ 16155-71			шт.	32		
7	Кран кульовий приварний для газу Ду 150, PN 0,6 Мпа клас герметичності І по ГОСТ 9545	11с37п DN150 ГОСТ 16155-72			шт.	2		Раніше запроєктований
8	Сигналізатор загазованості на метан та чадний газ Газопровід і деталі газопроводу.				шт.	180		
	Труба сталева електрозварна	ГОСТ 3262-75						
1	Ду15 (20*2,0)	Ст 3сп гр.В			м.п.	450,0		
2	Ду20 (25*2,0)				м.п.	1050,0		
3	Ду25 (32*3,0)				м.п.	300,0		
4	Ду25 (32*3,0)				м.п.	100,0		футляри на 15
5	Ду32 (32*3,0)				м.п.	22,0		футляри на 20
6	Ду40 (48*3,0)				м.п.	65,0		футляри на 25
7	Ду57 (57*3,0)				м.п.	45,0		футляри на 32
8	Ду32 (32*3,5)				м.п.	380,0		
9	Ду80 (89х4,0 мм)				м.п.	150,0		
10	Ду100 (108х4,0-6,0 мм)				м.п.	260,0		
11	Ду150 (159х4,0-6,0 мм)				м.п.	5,0		
12	Перехід сталевий Ду150/100				шт.	4		
13	перехід сталевий Ду100/80				шт.	4		
14	перехід сталевий Ду32/25				шт.	32		
15	перехід сталевий Ду25/20				шт.	32		
16	перехід сталевий Ду15/20				шт.	160		
17	Колно Ду 100				шт.	76		
18	Колно Ду 80				шт.	40		
19	Колно Ду 32				шт.	164		
20	Колно Ду 25				шт.	0		
21	Колно Ду 20				шт.	720		
22	Колно Ду 15				шт.	540		
23	Кріплення газопроводу Ду 100				шт.	125		
24	Кріплення газопроводу Ду 80				шт.	75		
25	Кріплення газопроводу Ду 20				шт.	720		
26	Кріплення газопроводу Ду 15				шт.	360		

05.2025 ГПВ

Внутрішнє газопостачання багатоквартирної житлової забудови з об'єктами соціальної інфраструктури на земельній ділянці з кад номером 3222486200.03:010:5250 Київської обл. Бучанський район, Борщагівська територіальна громада, с. Софіївська Борщагівка

Зм	Кільк	Арк	№ док	Підпис	Дата	Газопостачання	Спадія	Аркуш	Аркушів
ГП	Оксьма				2025		РП	1	1
Розробив	Шкільна Т					Специфікація обладнання, виробів і матеріалів.	ПП «Укркомплектмонтаж-наладжування»		
Перевірив	Оксьма								

Зам. інв №

Підпис і дата

Інв № ориг.