



ГАЗМЕРЕЖІ
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

вул. Тараса Шевченка, 178, м.Боярка,
Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна
e-mail: office.kv@grmu.com.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЄДРПОУ 45385755

ЗАМОВНИК: ТОВ «МДС-БУД»

Внутрішнє газопостачання багатоквартирного
житлового будинку за адресою:
Бучанський р-н, с. Соф.Борщагівка, вул. Відпочинку, 3,
кадастровий номер 3222486200:03:010:5547,
Київської області

Р О Б О Ч И Й П Р О Е К Т

ТОМ-1

Пояснювальна записка
№30-13F-7754-545-11-2024-ПЗ
Газопостачання (Внутрішні пристрої)
№30-13F-7754-545-11-2024-ГПВ
Специфікація
№30-13F-7754-545-11-2024-ГПВ.С

| | |
|---------------|--|
| Зам.інв.№ | |
| Підпис і дата | |
| Інв.№ | |

В.о. начальника управління
Києво-Святошинського ЧЕГГ
(Довіреність №120 від 26.01.2024р.)

О.П. Рожков

Головний інженер проекту

О.В. Комареус

Боярка 2024

| Поз. | Найменування та технічна характеристика | Тип, марка, позначення документа, опитувального листа. | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод- виготовлювач | Од. вимірюв ання | Кіль-ть | Маса одиниці, кг | Примітка |
|------|---|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котел настінний газовий 2-х контурний номін. теплопродуктивністю 24 кВт з закритою камерою згорання в комплекті з набором елементів для відведення продуктів згорання та притоку повітря. | | | | шт. | 127 | | |
| 2 | Лічильник газовий побутовий мембр. Г-4 (Qmin=0,016 м3/год) | | | | шт. | 127 | | |
| 3 | Плита газова потубова ПГ-4 | ПГ-4 ГОСТ 10798-85 | | | шт. | 127 | | |
| 4 | Кран кульовий муфтовий для газу Ду 20, PN 0,6 Мпа клас герметичності I по ГОСТ 9544 | 11Б24п ГОСТ 16155-71 | | | шт. | 254 | | |
| 5 | Кран кульовий муфтовий для газу Ду 15, PN 0,6 Мпа клас герметичності I по ГОСТ 9544 | 11Б24п ГОСТ 16155-71 | | | шт. | 127 | | |
| 6 | Кран кульовий приварний для газу Ду 25, PN 0,6 Мпа клас герметичності I по ГОСТ 9544 | 11с37п DN25 ГОСТ 16155-71 | | | шт. | 33 | | |
| 7 | Кран кульовий приварний для газу Ду 150, PN 0,6 Мпа клас герметичності I по ГОСТ 9545 | 11с31п DN150 ГОСТ 16155-72 | | | шт. | 1 | | |
| 8 | Сигналізатор загазованості на метан та чадний газ Газопровід і деталі газопроводу. | | | | шт. | 127 | | |
| | Труба сталева електрозварна | ГОСТ 3262-75 | | | | | | |
| 1 | Ду15 (20*2,0) | Ст 3сп гр.В | | | м.п. | 254,0 | | |
| 2 | Ду20 (25*2,0) | | | | м.п. | 762,0 | | |
| 3 | Ду25 (32*3,0) | | | | м.п. | 450,0 | | |
| 4 | Ду25 (32*3,0) | | | | м.п. | 70,0 | | футляри |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | Ду50 (57*3,5) | | | | м.п. | 70,0 | | футляри |
| 7 | Ду65 (76*3,5) | | | | м.п. | 160,0 | | |
| 8 | Ду80 (89х4,0 мм) | | | | м.п. | 170,0 | | |
| 9 | Ду100 (108х4,0-6,0 мм) | | | | м.п. | 140,0 | | |
| 10 | Ду100 (108х4,0-6,0 мм) | | | | м.п. | 4,0 | | футляри |
| 11 | перехід сталевий Ду80/65 | | | | шт. | 2 | | |
| 12 | перехід сталевий Ду100/80 | | | | шт. | 2 | | |
| 13 | Коліно сталеве Ду15 | | | | шт. | 127 | | |
| 14 | Коліно сталеве Ду20 | | | | шт. | 762 | | |
| 15 | Коліно сталеве Ду25 | | | | шт. | 165 | | |
| 15 | Коліно сталеве Ду100 | | | | шт. | 45 | | |
| 16 | Коліно сталеве Ду89 | | | | шт. | 35 | | |
| 17 | Коліно сталеве Ду76 | | | | шт. | 25 | | |
| 18 | Кріплення сталеве Ду15 | | | | шт. | 254 | | |
| 19 | Кріплення сталеве Ду20 | | | | шт. | 381 | | |
| 20 | Кріплення сталеве Ду25 | | | | шт. | 150 | | |
| 21 | Кріплення сталеве Ду76 | | | | шт. | 80 | | |
| 22 | Кріплення сталеве Ду89 | | | | шт. | 85 | | |
| 23 | Кріплення сталеве Ду100 | | | | шт. | 70 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-------|--------|------|--|-------------------------------------|-------|---------|
| | | | | | | 30-13F-7754-545-11 -2024 ГПВ | | | |
| | | | | | | Внутрішнє газопостачання 127 квартирного житлового будинку №3 (кад.№3222486200:03:010:5547) по вул. Відпочинку, в с.Соф.Борщагівка, Бучанського р-ну, Київської обл. | | | |
| Зм | Кільк | Арк | № док | Підпис | Дата | Газопостачання | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| | ГП | Комареус | | | 2024 | | РП | | |
| | | | | | | | | | |
| Розробив | Комареус | | | | | Специфікація газопроводів | ТОВ"ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ" | | |
| Перевірів | Альбертін | | | | | | | | |