

вул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка,
Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна
e-mail: officekv@grmu.com.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЄДРПОУ 45385755

Сертифікат ГІПа: Серія АР №018694
Замовник: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МОЛОДІСТЬ»

**Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями (20 квартир) за
адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь,
вул. Соборна, 2-к/40**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 2

Внутрішні мережі газопостачання Будинок 40

Пояснювальна записка

Ф/074-2-2024-ПЗ

Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання

Ф/074-2-2024-ГПВ

Димохідні системи

Ф/074-2-2024-ДС

Зам. Інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

Начальник ПКВ
(довіреність №1029 від 26.12.2023 р.)

Р.А. Скрипко

Головний інженер проекту

О.І. Новікова

Пози- ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитуваль- ного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Одини- ця ви- мірю- вання	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обладнання і арматура							
1	Котел газовий настінний 2-х контурний максимальною корисною тепловою потужністю 23,3 кВт, з закритою камерою згоряння, з примусовим видаленням продуктів згоряння з комплектом коаксіальним Ø100/60 мм для димовидалення	Nova Florida NIBIR CTFS 24		"Fondital S.p.A" Італія	шт.	20		Поставка Замовника
2	Плита побутова газова 4-х конфорочна (ПГ-4)	ДСТУ 2204-93			шт.	20		Поставка Замовника
3	Мембранний побутовий лічильник газу типорозміру G4 DN32 (G1 1/4") Qmax=6,0 м³/год; Qnom=4,0 м³/год; Qmin=0,016 м³/год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/074-2-2024-ГПВ.С арк. 9			компл.	20		
4	Сигналізатор загазованості побутовий на метан (20% НКМПП) Напруга живлення 220 В	Страж S10BK		ТОВ "Реноме"	шт.	20		
5	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN20				шт.	40		
6	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN15				шт.	20		

						Ф/074-2-2024-ГПВ.С					
						Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (20 квартир) за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-к/40					
Зм.	Кільк.	Арк.	N док.	Підпис	Дата	Будинок 40. Внутрішні мережі газопостачання. Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання квартир			Стадія	Аркуш	Аркушів
Розроб.		Кушнір							РП	1	3
Перевір.		Новікова				Специфікація обладнання, виробів і матеріалів			КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»		
ГІП		Новікова									

Пози-ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одини-ця ви-мірю-вання	Кіль-кість	Масса одиниці, кг	Примітка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	Кран запірний кульовий клас герметичності "А"	11с37п "BREEZE"		ТОВ "Олбрізсервіс"	шт.	4				
	сталевий, приварний, для газу DN32			м. Київ						
	PN40 тип приводу- ручка									
	<u>Газопроводи і деталі газопроводів</u>									
	1. Труба сталева електрозварна прямошовна	ДСТУ 8943:2019								
	Ø159x4,5	Ст3сп ДСТУ 2651			м	2,5				
	Ø108x4	Ст3сп ДСТУ 2651			м	68,0				
	Ø89x3,5	Ст3сп ДСТУ 2651			м	3,5				
	2. Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В	ДСТУ 8936:2019								
	Dy32x2,8				м	50,0				
	Dy25x2,8				м	26,0				
	Dy20x2,5				м	100,0				
	Dy15x2,5				м	4,0				
	3. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 3/4", PN 6, L=0,7 м				шт.	20				
	4. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 1/2", PN 6, L=1,5 м				шт.	20		Поставка Замовника		
	5. Відвід сталевий приварний DN100 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	13				
	6. Відвід сталевий приварний DN80 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	1				
	7. Відвід сталевий приварний DN32 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	20				
	8. Відвід сталевий приварний DN20 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	80				
	9. Трійник рівнопрохідний DN150	ГОСТ 17378-2001			шт.	1				
	10. Перехід K108x4-89x3,5	ГОСТ 17378-2001			шт.	1				
	11. Перехід K159x4,5-108x4	ГОСТ 17378-2001			шт.	2				
	12. Заглушка сталева приварна еліптична DN25	ГОСТ 17379-2001			шт.	4				
						Ф/074-2-2024-ГПВ.С		Арк		
								2		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

[illegible]