



ГАЗМЕРЕЖІ
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

вул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка,
Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна
e-mail: officekv@grm.com.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЄДРПОУ 45385755

Сертифікат №: Серія АР №018694

Затвердив: Верес В.А.

Газопостачання багатоквартирного житлового будинку за
адресою: Київська обл., Бучанський (Києво-Святошинський)
район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сковороди, 10

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 2

Внутрішні мережі газопостачання

Пояснювальна записка

513-11/B-2024-ПЗ

Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання

513-11/B-2024-ГПВ

Димохідні системи

513-11/B-2024-ДС

Автоматична система контролю загазованості

513-11/B-2024-ДС

Начальник ПКВ

(довіреність №1029 від 26.12.2023 р.)

Р.А. Скрипко

Головний інженер проекту

О.І. Новікова

Пози- ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитуваль- ного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Одини- ця ви- мірю- вання	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обладнання і арматура							
1	Котел газовий настінний 2-х контурний максимальною корисною тепловою потужністю 24 кВт, з закритою камерою згоряння, з примусовим видаленням продуктів згоряння з комплектом коаксіальним Ø100/60 мм для димовидалення	104.ua Model T 24 kW ДСТУ prEN 483:2003			шт.	96		Поставка Замовника
2	Плита побутова газова 4-х конфорочна	ДСТУ 2204-93			шт.	96		Поставка Замовника
3	Мембранний побутовий лічильник газу типорозміру G4 DN32 (G1 1/4") Qmax=6,0 м³/год; Qnom=4,0 м³/год; Qmin=0,016 м³/год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	513-11/B-2024-ГПВ арк. 17			компл.	96		
4	Сигналізатор загазованості побутовий на метан (20% НКМПП) та чадний газ (0,005%) Напруга живлення 220 В	Страж S50BK		ТОВ "Реноме"	шт.	84		
4а	Сигналізатор загазованості побутовий на метан (20% НКМПП) та чадний газ (0,005%) Напруга живлення 220 В. 3 виходом на зовнішні пристрої (електромагнітний клапан)	Страж S50A3K		ТОВ "Реноме"	шт.	12		тільки 9 поверх
5	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN15				шт.	96		

						513-11/B-2024-ГПВ.С		
						Газопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., Бучанський (Києво-Святошинський) район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сковороди, 10		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Внутрішні мережі газопостачання Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаче обладнання	Стадія	Аркуш
Розроб.		Кушнір					РП	1
Перевір.		Новікова						4
ГП		Новікова				Специфікація обладнання, виробів і матеріалів	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»	

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN20				шт.	192		
7	Кран запірний кульовий сталевий, приварний для газу DN40/40 PN40 тип приводу- ручка	11c37п "BREEZE" ДСТУ ISO 7121:2010		ТОВ "Олбрізсервіс" м. Київ	шт.	12		
8	Кран запірний кульовий сталевий, для газу DN20/15 PN40 тип приводу- ручка зварювання/фланець	11c34п "BREEZE" ДСТУ ISO 7121:2010		ТОВ "Олбрізсервіс" м. Київ	шт.	18		на теплогенераторні
9	Фільтр газовий муфтовий DN20 PN2 компакт ступінь фільтрації ≤50мкм	FMC		"Madas S.r.l"	шт.	96		перед котлом
10	Клапан електромагнітний автоматичний газовий DN20, муфтовий нормально відкритий, з ручним взводом, напруга живлення 220 В	КЕМГ НА "Страж"		ТОВ "Реноме"	шт.	12		тільки 9 поверх
Газопроводи і деталі газопроводів								
	1. Труба сталева електрозварна прямошовна Ø108x4	ДСТУ 8943:2019			м	175,0		
	Ø89x3,5				м	24,0		
	2. Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В Ду40x3	ДСТУ 8936:2019			м	300,0		
	Ду32x2,8				м	200,0		
	Ду20x2,5				м	540,0		
	Ду15x2,5				м	350,0		
	3. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 3/4", PN16, L=0,8 м				шт.	96		

[illegible]

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Димохідна система повітря-газ (ДСПГ)							
	1. Труба ДСПГ Ø300 мм з нерж. сталі товщ. 0,6 мм L=1,0 м з ущільнювачем			ТОВ "Версія-Люкс"	шт.	435		
	2. Труба ДСПГ Ø300 мм з нерж. сталі товщ. 0,6 мм L=0,5 м з ущільнювачем			м. Кривий Ріг	шт.	24		
	3. Ревізія ДСПГ Ø300 мм з газощільними дверцятами і ущільнювачем			- "-	шт.	19		
	4. Трійник ДСПГ Ø300 мм з перепускним отвором (стабілізатор тиску) і ущільнювачем			- "-	шт.	19		
	5. Трійник ДСПГ Ø300 мм з підключенням Ø100/60 і ущільнювачем			- "-	шт.	110		
	6. Підставка-конденсатозбірник ДСПГ Ø300 мм				шт.	12		
	7. Кришка шахти ДСПГ Ø300 мм				шт.	2		
	8. Дверцята ревізії				шт.	12		
	9. Хомут монтажний на трубу Ø300 мм				шт.	126		
	10. Блок бетонний ДСПГ 570x570 мм, h=250 мм				шт.	1720		
	Система видалення і нейтралізації конденсату							
	1. Ємність пластикова V= 10 л				шт.	12		
	2. Труба поліетиленова технічна для відводу конденсату Ø25x2	ДСТУ Б В.2.5-32:2007			м	24		

						513-11/В-2024-ДС.С		
						Газопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська обл., Бучанський (Києво-Святошинський) район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Сковороди, 10		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Внутрішні мережі газопостачання Димохідні системи	Стадія	Аркуш
Розроб.		Кушнір					РП	1
Перевір.		Новікова				Специфікація обладнання, виробів і матеріалів		
ГП		Новікова						
						Київська філія ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»		