

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗ ГЕФЕСТ"

08150, Київська обл., Фастівський р-он, м.Боярка, вул.Київська, буд. 11 «а»,
UA64305299000026000045019662 у АТ КБ «Приватбанк» м.Київ,
МФО 305299, ЕДРПОУ 41057074

Замовник: Галаган Ніна Миколаївна

Внутрішнє газопостачання багатоквартирного житлового
будинку за адресою: с.Святопетрівське, кадастрові номери
3222485800:02:011:0211, 3222485800:02:011:0212, Бучанського
району

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Внутрішні мережі газопостачання

Том 1

Пояснювальна записка

03-16-10/2024-ПЗ

Ввідний газопровід.

Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання

03-16-10/2024-ГПВ

Димохідні системи

03-16-10/2024-ДС

Директор
ТОВ «ГАЗ ГЕФЕСТ»

Лук'янів В.В.
" " 2024 р.

Головний інженер проекту
/кваліфікаційний сертифікат
Серія АР №009933/

Байдя А.М.
" " 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ (початок). ВВІДНИЙ ТА ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИЙ ГАЗОПРОВІД НИЗЬКОГО ТИСКУ.

34

03-16-10/2024-ГПВ

Внутрішнє газопостачання 30-квартирного житлового будинку за адресою: с.Святопетрівське, кадастрові номери 3222485800:02:011:0211, 3222485800:02:011:0212

Замовник: Галаган Ніна
Миколаївна

Стадія	Аркуш	Аркуш
РП	1	3

*TOB
"ГАЗ ЕФЕСТ"*

Специфікація обладнання, виробів та матеріалів (початок). Ввідний та внутрішньобулиновий газопровід низького тиску.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ (закінчення).
ВВІДНИЙ ТА ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИЙ ГАЗОПРОВІД НИЗЬКОГО ТИСКУ.**

36

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод - виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	КМЧ, Ду20				комп.	31		
30	Рукав гумовий для природного газу, Р=0.2МПа, 1.5м	ТУУ 25.1-231001174-001-2002			шт.	10		
31	Н/Ж гофрований шланг для природного газу ВН, Р=0.2МПа, 0.5м	GF 701845134050		Altema	шт.	31		
<u>Матеріали</u>								
32	Хомут для труби Ø50мм (гайка M8)				шт.	25		кріплення
33	Хомут для труби Ø40мм (гайка M8)				шт.	-		Кріплення
34	Хомут для труби Ø25мм (гайка M8)				шт.	40		Кріплення
35	Хомут для труби Ø20мм (гайка M8)				шт.	90		Кріплення
36	Хомут для труби Ø15мм (гайка M8)				шт.	10		Кріплення
37	Шпилька саморіз M8x120мм				шт.	165		Кріплення
38	Арматура Ø12 мм				м.п.	6,0		Кріплення
39	Гайка оц. M8				шт.	165		Кріплення
40	Труба сталева електrozварна прямошовна Ду32	ГОСТ 10704 - 91			м.п.			Гільзи на тр. Ду20
41	Труба сталева електrozварна прямошовна Ду40	ГОСТ 10704 - 91			м.п.	15,0		Гільзи на тр. Ду25
Інв.№ор. Підпис і дата	Зам.інв.№							

Арк.	03-16-10/2024-ГПВ			
3	Змін.	Кільк.	Арк.	Подок.