



ГАЗМЕРЕЖІ  
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ  
УКРАЇНИ»

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

вул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка, Фастівський район,  
Київська обл., 08150, Україна  
e-mail officekv@gtrm.com.ua  
код за ЄДРПОУ 45385755

Сертифікат: АР №022410

Замовник:  
ТОВ «ЕВРО 2000»


Газопостачання багатоквартирного житлового будинку  
за адресою: Бучанський район, м. Вишневе,  
кадастровий номер 3222410600:01:009:0007 (7 черга)

## РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ-1

Внутрішнє газопостачання житлового будинку.  
Пояснювальна записка. Креслення. Специфікація.

КоФ-4731-25.ГПВ



Начальник управління Києво-Святошинського УЕГГ Київської філії ТОВ «ГАЗМЕРЕЖІ»  
(Доручення №605/Дов-24 від 27.12.2024р.)

Головний інженер проекту




Олексій РОЖКОВ

Тетяна ТИМОШЕНКО

2025р.



Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка. Позначення документа, листа опитувального листа	Код обладнання виробів матеріалів	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Внутрішній газопровід</u>							
1	Котел газовий (турбо) 24 кВт	ЕСОHEAT F24		Quartz	шт	150		
2	Плита газова побутова ПГ-4				шт	150		
3	Лічильник газу Г-4				шт	150		
4	Сигналізатор загазованості				компл.	150		
5	Кран кульовий І кл.герм. Ру 0,1 МПа Ду 15	11 кч 24 п 1			шт	150		
6	Кран кульовий І кл.герм. Ру 0,1 МПа Ду 20	11 кч 24 п 1			шт	300		
7	Труба 48х3,5	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	60,0		
8	Труба 42,3х3,5	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	140,0		
9	Труба 33,5х2,8	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	240,0		
10	Труба 20х2,8	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	750,0		
11	Труба 15х2,8	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	45,0		
12	Труба 76х3,5	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	15,0		для фчтлярц
13	Труба 57х3,5	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	45,0		для фчтлярц
14	Труба 48х3,5	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	75,0		для фчтлярц
15	Труба 42,3х3,5	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	15,0		для фчтлярц
16	Відвід сталевий крутозогнутий Ду 40	ДСТУ ГОСТ 17375:2003			шт	6		
17	Відвід сталевий крутозогнутий Ду 20	ДСТУ ГОСТ 17375:2003			шт	900		
18	Різьба Ду15				шт	150		
19	Різьба Ду20				шт	150		
20	Згон в зборі Ду20				шт	150		
21	Перехід сталевий 48х3.0 / 42,3х3.0	ГОСТ 17378 - 2001			шт	15		
22	Перехід сталевий 42,3х3.0 / 33,5х2,8	ГОСТ 17378 - 2001			шт	15		
23	Перехід сталевий 33,5х2,5 / 20х2,8	ГОСТ 17378 - 2001			шт	15		

КоФ-4 731-25 ГПВ.С					
Газопостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: Бучанський район, м. Вишневе, кадастровий номер 32224.10600.01.009.0007 (7 черга)					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата
Розробив	Тимошенко			ТМ	2025
Перевірив	Альбертін				
Н.контр.	Альбертін				
ГП	Тимошенко			ТМ	
Газопостачання внутрішнє				Стадія	Аркуш
				РП	1
Специфікація матеріалів				 <b>ГАЗМЕРЕЖІ</b> <b>КИЇВСЬКА ФІЛІЯ</b>	

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка. Позначення документа, листа опитувального листа	Код обладнання виробів матеріалів	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КМЧ, Ду20				шт	150		
25	Заглушка стальна Ду15				шт	150		
26	Гнучкий шланг				шт	150		
	<u>Ввідний газопровід</u>							
27	Кран кульовий приварний I кл.герм. Ру 0,1 МПа Ду 40	11с37п			шт	15		
28	Труба сталеві 108х4,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	65,0		
29	Труба сталеві 89х3,0	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	85,0		
30	Труба сталеві 76х3,0				м	35,0		
31	Труба сталеві 48х3,5	ДСТУ 8943:2019, ДСТУ 8936:20019.			м	125,0		
32	Перехід сталевий $\phi 108 \times 4,0$ / $89 \times 3,0$				шт	2		
33	Перехід сталевий $\phi 89 \times 3,0$ / $\phi 76 \times 3,0$				шт	2		
34	Заглушка Ду76				шт	2		
35	Відвід стальний крутозогнутий Ду 108	ДСТУ ГОСТ 17375:2003			шт	18		
36	Відвід стальний крутозогнутий Ду 89	ДСТУ ГОСТ 17375:2003			шт	24		
37	Відвід стальний крутозогнутий Ду 76	ДСТУ ГОСТ 17375:2003			шт	16		
38	Відвід стальний крутозогнутий Ду 40	ДСТУ ГОСТ 17375:2003			шт	90		
39	Сталь кутова прокатна 40х40х4	ДСТУ 2251-93			кг.	80		кріплення
40	Сталь кутова прокатна 70х70х5	ДСТУ 2251-93			кг.	70		кріплення
41	Сталь гарячекатана кругла $\phi 8$ мм				кг.	10		кріплення
42	Сталь гарячекатана кругла $\phi 10$ мм				кг.	10		кріплення
43	Сталь гарячекатана кругла $\phi 12$ мм				кг.	30		кріплення
44	Полоса сталеві 20х3мм				кг.	30		заземлення

Зм.	Кільк	Арк	№ док	Підп	Дата

КОФ-4 731-25 ГПВ.С

Арк

2

