

вул. Тараса Шевченка, 178, м.Боярка,
Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна
e-mail: officekv@grtu.com.ua
код за ЄДРПОУ 45385755

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

Сертифікат: АР №018694

Замовник: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ «АТІКА»

*“Газопостачання дахової котельні багатоквартирного
житлового будинку у Бучанському р-ні, в м. Вишневе,
вул.Європейська ,буд.4,5”.*

Р О Б О Ч И Й П Р О Є К Т

ТОМ 2

*Пояснювальна записка
КоФ-11912436141121-ПЗ
Газопостачання внутрішнє. Креслення. Специфікація.
КоФ-11912436141121-ГПВ*

Начальника ПКВ
Довіреність №1029
від 26.12.2023р

Р.А. Скрипко

Головний інженер проекту

О.І. Новікова

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка. Позначення документа, листа опитувального листа	Код обладнання вироїв матеріалів	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
Середній та низький тиск								
1	Труба сталева електрозварна $\phi 159 \times 4,0$	ДСТУ 8943:2019			м	0,5		футляр
2	Труба сталева водогазопровідна $\phi 32 \times 3,2$	ДСТУ 8936:2019			м	0,5		футляр
3	Труба сталева електрозварна $\phi 159 \times 4,0$	ДСТУ 8943:2019			м	14,0		
4	Труба сталева електрозварна $\phi 108 \times 4,0$	ДСТУ 8943:2019			м	23,0		
5	Труба сталева електрозварна $\phi 89 \times 4,0$	ДСТУ 8943:2019			м	83,3		
6	Труба сталева електрозварна $\phi 76 \times 4,0$	ДСТУ 8943:2019			м	0,5		
7	Труба сталева електрозварна $\phi 57 \times 3,5$	ДСТУ 8943:2019			м	1,1		
8	Труба сталева електрозварна $\phi 48 \times 3,5$	ДСТУ 8943:2019			м	3,0		
9	Труба сталева водогазопровідна $\phi 20 \times 2,8$	ДСТУ 8936:2019			м	3,0		
10	Труба сталева водогазопровідна $\phi 15 \times 2,8$	ДСТУ 8936:2019			м	0,1		
11	Опора для газопроводу Ду100				шт	4		див.арк.10ГПВ
12	Перехід СТ/СТ $\phi 100/65$ мм				шт	1		
13	Перехід СТ/СТ $\phi 150/100$ мм				шт	1		
14	Відвід сталевий $\angle 90^\circ$ Ду150	ДСТУ 17375-2001			шт	4		
15	Відвід сталевий $\angle 90^\circ$ Ду100	ДСТУ 17375-2001			шт	7		
16	Відвід сталевий $\angle 90^\circ$ Ду65	ДСТУ 17375-2001			шт	1		
17	Технологічний БОГ на базі газового лічильника роторного типу DELTA SE G65 DN50 (1/200) $Q_{\max} = 100,0 \text{ м}^3/\text{год}$; $Q_{\min}=0,5\text{м}^3/\text{год}$; $P_{\max}=1,6\text{МПа}$; $L=171\text{мм}$.	БОГ-Ш-Ф-1Л-50-ЕК50 (1:10)			компл.	1		див. арк. 5-6
18	ШГРП - 5/6-2Л-50х65-3/0.05 Dival SQD1/G BP DN 40х40+LA/BP	тип 5 схема 6 (2 лінії) (1:15)			компл.	1		див. арк. 8
19	Труба сталева водогазопровідна $\phi 25 \times 3,2$	ДСТУ 8936:2019			м	2,5		продувочні газ-ди
20	Труба сталева водогазопровідна $\phi 20 \times 2,8$	ДСТУ 8936:2019			м	5,0		продувочні газ-ди
21	Кран кульовий приварний Dn65/65	BREEZE, 11с37п		ТОВ "Олдрізсервіс"	шт	1		
22	Кран кульовий приварний Dn50/50	BREEZE, 11с37п		ТОВ "Олдрізсервіс"	шт	1		
23	Кран кульовий фланцевий Dn100/100	BREEZE, 11с36п		ТОВ "Олдрізсервіс"	шт	1		
24	Кран кульовий приварка-фланець Dn50/40	BREEZE, (11с34п)		ТОВ "Олдрізсервіс"	шт	1		
				КоФ-11912436141121-ГПВ.С				
				"Газопостачання дахової котельні багатоквартирного житлового будинку у Бучанському р-ні, в м. Вишневе, вул.Європейська ,буд.4,5"				
				Зм. Розроб.	Кільк. Кушнір	Арк. Новікова	№ док. Підп. РП	Дата
				Перевір.	Новікова		Газопостачання внутрішнє.	Стадія РП
								Аркуш 1
								Аркушів 2
				ГІП	Новікова		Специфікація обладнання та матеріалів	ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»
				Н. контр.	Новікова			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка. Позначення документа, листа опитувального листа	Код обладнання виробів матеріалів	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
Середній та низький тиск								
25	Кран латун.кул.муфт. Ду40			" F.I.V. Perfecta"	шт	10		
26	Кран латун.кул.муфт. Ду20			" F.I.V. Perfecta"	шт	1		
27	Кран латун.кул.муфт. Ду15			" F.I.V. Perfecta"	шт	1		
28	Заглушка приварна Ду150				шт	1		
29	Електромагнітний клапан Ду100	M16/RM NC		" Madas"	шт	1		
30	Опалювальний котел "Hi-therm "ONGAS 307/W" N=171,0 кВт				шт	10		
31	Манометр				шт	1		
32	Датчик тиску				шт	2		
33	Світлозвуківий сигналізатор				шт	1		
34	Сигналізатор газу	S50A3K		" Страж "	шт	1		
35	Емаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76			кг	5,3		
36	Грунт ГФ-230	ГОСТ 64-77			кг	9,6		
37	Перехід СТ/СТ Ø80/50мм				шт	1		
38	Відвід сталевий L90° Ду80	ДСТУ 17375-2001			шт	11		
39	Труба сталева електрозварна Ø57x3,5 (опори L=0,6м)	ДСТУ 8943:2019			шт	3		див.арк. 11 ГПВ
40								
41								
							KoF-119124-3614-1121-ГПВ.С	
							Стадія	Аркуш
							РП	2
							Аркушів	
							2	