

вул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка,  
Фастівський район,  
Київська обл., 08150, Україна  
e-mail: officekv@grmu.com.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЄДРПОУ 45385755

Сертифікат ГІПа: Серія АР №018694  
Замовник: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МОЛОДІСТЬ»

**Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку  
з вбудованими нежитловими приміщеннями (20 квартир) за  
адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь,  
вул. Соборна, 2-к/39**

# **РОБОЧИЙ ПРОЕКТ**

## **ТОМ 2**

### **Внутрішні мережі газопостачання Будинок 39**

**Пояснювальна записка**

**Ф/073-2-2024-ПЗ**

**Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання**

**Ф/073-2-2024-ГПВ**

**Димохідні системи**

**Ф/073-2-2024-ДС**

Зам. Інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

Начальник ПКВ  
(довіреність №1029 від 26.12.2023 р.)

Р.А. Скрипко

Головний інженер проекту

О.І. Новікова

Пози- ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитуваль- ного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Одини- ця ви- мірю- вання	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Обладнання і арматура</b>							
1	Котел газовий настінний 2-х контурний максимальною корисною тепловою потужністю 23,3 кВт, з закритою камерою згоряння, з примусовим видаленням продуктів згоряння з комплектом коаксіальним Ø100/60 мм для димовидалення	Nova Florida NIBIR CTFS 24		Fondital S.p.A Італія	шт.	20		Поставка Замовника
2	Плита побутова газова 4-х конфорочна (ПГ-4)	ДСТУ 2204-93			шт.	20		Поставка Замовника
3	Мембранний побутовий лічильник газу типорозміру G4 DN32 (G1 1/4") Qmax=6,0 м³/год; Qnom=4,0 м³/год; Qmin=0,016 м³/год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/073-2-2024-ГПВ арк. 8			компл.	20		
4	Сигналізатор загазованості побутовий на метан (20% НКМПП) Напруга живлення 220 В	Страж S10BK		ТОВ "Реноме"	шт.	20		
5	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN20				шт.	40		
6	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN15				шт.	20		

						Ф/073-2-2024-ГПВ.С			
						Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (20 квартир) за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-к/39			
Зм.	Кільк.	Арк.	N док.	Підпис	Дата	Будинок 39. Внутрішні мережі газопостачання		Стадія	Аркуш
Розроб.		Кушнір				Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання квартир		РП	1
Перевір.		Новікова							3
ГП		Новікова				Специфікація обладнання, виробів і матеріалів		КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»	

Пози- ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитуваль- ного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Одини- ця ви- мірю- вання	Кіль- кість	Масса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Кран запірний кульовий, сталевий приварний	11с37п "BREEZE"		ТОВ "Олбрізсервіс"	шт.	4		
	для газу DN32, PN40 тип приводу- ручка	ДСТУ ISO 7121:2010		м. Київ				
	<b><u>Газопроводи і деталі газопроводів</u></b>							
	1. Труба сталева електрозварна прямошовна	ДСТУ 8943:2019						
	Ø108x4	Ст3сп ДСТУ 2651			м	7,0		
	Ø89x3,5	Ст3сп ДСТУ 2651			м	50,0		
	Ø76x3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	3,5		
	2. Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В	ДСТУ 8936:2019						
	Dу32x2,8				м	50,0		
	Dу25x2,8				м	26,0		
	Dу20x2,5				м	100,0		
	Dу15x2,5				м	4,0		
	3. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для				шт.	20		
	природного газу 3/4", PN 6, L=0,7 м							
	4. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для				шт.	20		Поставка Замовника
	природного газу 1/2", PN 6, L=1,5 м							
	5. Відвід сталевий приварний DN100 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
	6. Відвід сталевий приварний DN80 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	10		
	7. Відвід сталевий приварний DN32 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	20		
	8. Відвід сталевий приварний DN20 90°	ГОСТ 17375-2001			шт.	80		
	9. Перехід K108x4- 89x3,5	ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
	10. Перехід K89x3,5- 76x3	ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
	11. Заглушка сталева приварна еліптична DN25	ГОСТ 17379-2001			шт.	4		
								Арк
								2
					Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.
					Підпис	Дата	Ф/073-2-2024-ГПВ.С	

[illegible]