

25 057 887

АКТ  
прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж систем  
газопостачання

Газопостачання житлового будинку № 4 , по вул. Єдності,  
в с. Ходосівка, К-Святошинського району Київської області

(найменування та адреса об'єкта)

с. Ходосівка

28.12.2018

**Приймальна комісія у складі:**

голови приймальної комісії -  
представника замовника

А.П. Конєва

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

членів комісії, представників:  
генерального підрядника -  
директор ПП "Благо-Сервіс"

І.В. Кучер

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

**Представник відділу технічного нагляду**  
управління технічного розвитку  
ПАТ "Київоблгаз"

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

**експлуатаційної організації -**  
головний інженер  
Києво-Святошинської ФЕГГ

О.Ф. Рожков

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

**представник Головного Управління**  
**Держпраці у Київській області**

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

**ВСТАНОВИЛА:**

1. Генеральним підрядником ПП "Благо-Сервіс"

(назва організації)

пред'явлено до приймання закінчений будівництвом газопровід :

Газопровід-ввід низького тиску:

труба ПЕ Ф32х3,0мм, L=17,0мп.; труба сталеві ВГП Ф25х2,8мм, L=2,0мп.;  
кран КЗ Ф25мм - 2шт.; сигнальна стрічка L=17,0мп..

Ввідний газопровід низького тиску:

труба сталеві ВГП Ф20х2,8мм, L=2,0мп..

Внутрішньобудинковий газопровід:

труби сталеві ВГП: Ф20х2,8мм, L=3,0мп., Ф15х2,8мм, L=5,0мп.;

крани КЗ: Ф20мм - 1шт., Ф15мм - 1шт.; ОК (24кВт) "Vaillant" - 1шт.;

ПГ-4 - 1шт.; сигналізатор газу "Варта" №№ 18210307, 18230374 - 2шт..

2. Субпідрядними організаціями

(назва організації)

виконані роботи

(вид робіт)

3. Проект № 0019-2018 - ГПВ

виконаний

ПП "Благо-Сервіс"

(назва організації)

4. Будівництво виконувалось в терміни:

початок робіт

10.2018р.  
(місяць, рік)

завершення робіт

12.2018р.  
(місяць, рік)

Приймальна комісія розглянула документацію, надану згідно з вимогами "ДБН В.2.5-20-2001" та "Правил безпеки систем газопостачання України" провела зовнішній огляд об'єкта, визначила відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт проекту, провела, при необхідності, додаткові випробування (крім зафіксованих в додатковій документації):

не проводились  
(назва випробувань)

### Рішення приймальної комісії:

1. Будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі згідно у відповідності з проектом, вимогами ДБН В.2.5-20-2001 і "Правил безпеки систем газопостачання України".
2. Пред'явлений до приймання:

Газопровід-ввід низького тиску:

труба ПЕ  $\Phi 32 \times 3,0$  мм,  $L=17,0$  м.; труба сталеві ВГП  $\Phi 25 \times 2,8$  мм,  $L=2,0$  м.;  
кран КЗ  $\Phi 25$  м - 2 шт.; сигнальна стрічка  $L=17,0$  м..

Ввідний газопровід низького тиску:

труба сталеві ВГП  $\Phi 20 \times 2,8$  мм,  $L=2,0$  м..

Внутрішньобудинковий газопровід:

труби сталеві ВГП:  $\Phi 20 \times 2,8$  мм,  $L=3,0$  м.,  $\Phi 15 \times 2,8$  мм,  $L=5,0$  м.;

крани КЗ:  $\Phi 20$  мм - 1 шт.,  $\Phi 15$  мм - 1 шт.; ОК (24 кВт) "Vaillant" - 1 шт.;

ПГ-4 - 1 шт.; сигналізатор газу "Варта" №№ 18210307, 18230374 - 2 шт..

вважати прийнятим замовником разом з виконавчою документацією з

" 28 " 12 2018р.

Голова приймальної комісії -  
представника замовника

А.П. Консва

МП

Представник генерального підрядника -  
директор ПП "Благо-Сервіс"

І.В. Кучер

МП

Представник відділу технічного нагляду  
управління технічного розвитку  
ПАТ "Київоблгаз"

ПАТ "Київоблгаз"  
Головний фахівець  
сектору інвестицій ВТБ  
Мороз В.М.

(підпис)

МП

експлуатаційної організації -  
головний інженер  
Києво-Святошинської ФЕГГ

О.Ф. Рожков

(підпис)

МП

Представник Головного Управління  
Держпраці у Київській області

Гу Держпраці у Київській області  
Відділ нагляду на виробничих об'єктах  
Заступник начальника  
В.В. Мартиненко

(підпис)

МП