

25 054 07 П
Яківець АМ

АКТ

прийняття внутрішньої і зовнішньої мережі систем газопостачання

життєвого об'єкту

багатоквартирний м/б. № 1, вул. Щастя, с. Крюківщина, Києво-Святошинський район, Київської області

(найменування та адреса об'єкта)

"21" 12 2018 р.

Приймальна комісія в складі:
голови приймальної комісії -
представника замовника

(ПІБ, посада)

членів комісії, представників:
виконавець будівельно-
монтажних робіт

Максимчук О.І.

(ПІБ, посада)

експлуатаційної організації -
представник виробничо-технічного
відділу ПАТ "Київоблгаз"

Мороз В.М.

(ПІБ, посада)

представник головного управління
Держпраці у Київській області

(ПІБ, посада)

ВСТАНОВИЛА:

1.1 Підрядником

ТОВ "ГЕС-2"

(назва організації)

пред'явлено до приймання закінчений будівництвом

Наземний газопровід низького тиску: труба сталеві Ø159x4,5 ГОСТ10704-91, L=4 м.п.; Ø133x4,0 ГОСТ10704-91, L=218 м.п.; Ø108x4,0 ГОСТ10704-91, L=130 м.п.; Ø89x3,5 ГОСТ10704-91, L=112 м.п.; DN40 ГОСТ 3262, L=236 м.п.; кран кульовий DN40 - 36 шт.;

Внутрішній газопровід: труба сталеві DN15, L=330 м.п.; DN20, L=2340 м.п.; DN25, L=108 м.п.; DN32, L=108 м.п.; DN40, L=760 м.п.; кран кульовий DN15 - 330 шт.; кран кульовий DN20 - 660 шт.;

Газові прилади: лічильник газу Самгаз G4 RS/2001-2P - 330 шт.; газовий котел імпорного виробництва, P-24 кВт - 330 шт.; ПГ-4 - 330 шт.;

Сигналізатор загазованості: "Страж" S51BK - 330шт.;

(характеристика об'єкта)

2. Субпідрядними організаціями

(назва організації)

виконанні роботи

(вид робіт)

3. Проект

001-16-V-1

виконаний

ТОВ "ГЕС"

(назва організації)

4. Будівництво велося в терміни:

початок робіт 12.2018 р.
(місяць, рік)

завершення робіт 12.2018 р.
(місяць, рік)

39912
14.12.18

Приймальна комісія розглянула документацію, надану згідно з вимогами "ДБН В.2.5-20-2001 та "Правил безпеки систем газопостачання " провела зовнішній огляд об'єкта, визначила відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт проекту, провела, при необхідності, додаткові випробування (окрім зафіксованих у виконавчій документації):

(назва випробувань)

Рішення приймальної комісії:

1. Будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі у відповідності з проектом, вимогами ДБН В.2.5-20-2001 і "Правил безпеки систем газопостачання "
2. Пред'явлений до приймання

Надземний газопровід низького тиску: труба сталеві Ø159x4,5 ГОСТ10704-91, L=4 м.п.; Ø133x4,0 ГОСТ10704-91, L=218 м.п.; Ø108x4,0 ГОСТ10704-91, L=130 м.п.; Ø89x3,5 ГОСТ10704-91, L=112 м.п.; DN40 ГОСТ 3262, L=236 м.п.; кран кульовий DN40 - 36 шт.;

Внутрішній газопровід : труба сталеві DN15, L=330 м.п.; DN20, L=2340 м.п.; DN25, L=108 м.п.; DN32, L=108 м.п.; DN40, L=760 м.п.; кран кульовий DN15 - 330 шт.; кран кульовий DN20 - 660 шт.;

Газові прилади: лічильник газу Самгаз G4 RS/2001-2P - 330 шт.; газовий котел імпорного виробництва, Р-24 кВт - 330 шт.; ПГ-4 - 330 шт.;

Сигналізатор загазованості: "Страж" S51BK - 330шт.;

(характеристика об'єкта)

"21" 12 2018 р.

Голова приймальної комісії -
представник замовника

Виконавець будівельно-
монтажних робіт

Представник
експлуатаційної організації

представник головного управління
Держпраці у Київській області

М.П. (підпис)

О.І. Максимчук

М.П. (підпис)

В.М. Мороз

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)