

25.05.2018

АКТ
прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж систем
газопостачання

Газопостачання житлового будинку № 4-б, по вул. Єдності,
в с. Ходосівка, К-Святошинського району Київської області

(найменування та адреса об'єкта)

с. Ходосівка

28.12.18

Приймальна комісія у складі:

голови приймальної комісії -

представника замовника

А.П. Конєва

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

членів комісії, представників:

генерального підрядника -

директор ПП "Благо-Сервіс"

І.В. Кучер

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Представник відділу технічного нагляду

управління технічного розвитку

ПАТ "Київоблгаз"

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

експлуатаційної організації -

головний інженер

Києво-Святошинської ФЕГГ

О.Ф. Рожков

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

представник Головного Управління

Держпраці у Київській області

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

ВСТАНОВИЛА:

І. Генеральним підрядником ПП "Благо-Сервіс"

(назва організації)

пред'явлено до приймання закінчений будівництвом газопровід :

Газопровід-ввід низького тиску:

труба ПЕ Ф32х3,0мм, L=20,0мп.; труба сталеві ВГП Ф25х2,8мм, L=2,0мп.;

кран КЗ Ф25мм - 2шт.; сигнальна стрічка L=20,0мп..

Ввідний газопровід низького тиску:

труба сталеві ВГП Ф20х2,8мм, L=2,0мп..

Внутрішньобудинковий газопровід:

труби сталеві ВГП: Ф20х2,8мм, L=3,0мп., Ф15х2,8мм, L=5,0мп.;

крани КЗ: Ф20мм - 1шт., Ф15мм - 1шт.; ОК (24кВт) "Vaillant" - 1шт.;

ПГ-4 - 1шт.; сигналізатор газу "Варта" №№ 18210308, 18230080 - 2шт..

2. Субпідрядними організаціями

(назва організації)

виконані роботи

(вид робіт)

3. Проект № 0021-2018 - ГПВ

виконаний

ПП "Благо-Сервіс"

(назва організації)

4. Будівництво виконувалось в терміни:

початок робіт

10.2018р.

(місяць, рік)

завершення робіт

12.2018

(місяць, рік)

Приймальна комісія розглянула документацію, надану згідно з вимогами "ДБН В.2.5-20-2001" та "Правил безпеки систем газопостачання України" провела зовнішній огляд об'єкта, визначила відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт проекту, провела, при необхідності, додаткові випробування (крім зафіксованих в додатковій документації):

не проводились
(назва випробувань)

Рішення приймальної комісії:

1. Будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі згідно у відповідності з проектом, вимогами ДБН В.2.5-20-2001 і "Правил безпеки систем газопостачання України".

2. Пред'явлений до приймання:

Газопровід-ввід низького тиску:

труба ПЕ $\Phi 32 \times 3,0$ мм, $L=20,0$ м.; труба сталева ВГП $\Phi 25 \times 2,8$ мм, $L=2,0$ м.;

кран КЗ $\Phi 25$ мм - 2 шт.; сигнальна стрічка $L=20,0$ м..

Ввідний газопровід низького тиску:

труба сталева ВГП $\Phi 20 \times 2,8$ мм, $L=2,0$ м..

Внутрішньобудинковий газопровід:

труби сталеві ВГП: $\Phi 20 \times 2,8$ мм, $L=3,0$ м., $\Phi 15 \times 2,8$ мм, $L=5,0$ м.;

крани КЗ: $\Phi 20$ мм - 1 шт., $\Phi 15$ мм - 1 шт.; ОК (24кВт) "Vaillant" - 1 шт.;

ПГ-4 - 1 шт.; сигналізатор газу "Варта" №№ 18210308, 18230080 - 2 шт..

вважати прийнятим замовником разом з виконавчою документацією з

"28" 12 2018р.

Голова приймальної комісії -
представника замовника

А.П. Консва

МП

Представник генерального підрядника -
директор ПП "Благо-Сервіс"

І.В. Кучер

МП

Представник відділу технічного нагляду
управління технічного розвитку
ПАТ "Київоблгаз"

(підпис)

МП

експлуатаційної організації -
головний інженер
Києво-Святошинської ФЕГГ

О.Ф. Рожков

(підпис)

МП

Представник Головного Управління
Держпраці у Київській області

(підпис)

МП