

Nº: 864

Técnico: Victor Correia

Data: segunda-feira, 11-08-2025

Detalhes:

Reset ao sistema de contagem de saídas  
Reparação do autómato de reserva do equipamento de osmose inversa 1  
Recuperação de rádio do setor 1 (água no interior)

