

N°:

509

Técnico:

Victor Correia

Data:

segunda-feira, 16-06-2025

Detalhes:

Substituído o secador de mãos avariado do Quiosque Jardim.
Substituído o transformador queimado do secador de mãos do Kamikaze, tendo sido restabelecido o seu normal funcionamento.
Acompanhamento do técnico responsável pelo sistema de abertura remota do portão durante a intervenção para resolução do problema identificado.
Realizadas alterações e testes ao software de controlo de nível dos tanques, com o objetivo de impedir o abastecimento do tanque 2 a partir do tanque 5 (intervenção em curso).

Assinatura do Técnico: _____