

Nº:

651

Técnico:

Victor Correia

Data:

domingo, 13-07-2025

Detalhes:

Foi retirada a tomada trifásica referente à festa de sábado.

Reset sistema de contagem parque fotovoltaico

Reset ao sistema de contagem de saídas. Sobre este reset, espanta-me que o simples facto do sistema de controle de saídas não comunicar faça com que todo o sistema de controle de acessos da entrada deixe de funcionar, claramente um tratamento de erros deficiente no software.

Desenvolvimento de funcionalidades no software WorkLog CMMS.

