

Nº:

515

Técnico:

Victor Correia

Data:

terça-feira, 17-06-2025

Detalhes:

Realizadas alterações e testes ao software de controlo de nível dos tanques, com o objetivo de impedir o abastecimento do tanque 2 a partir do tanque 5 (intervenção em curso).

Efetuados testes a diversos altifalantes para verificação do seu funcionamento.

Adicionadas novas funcionalidades ao software de monitorização PoolMonitor, visando a melhoria da sua capacidade de supervisão e controlo.

Assinatura do Técnico: _____