

N°:

209

Técnico:

Victor Correia

Data:

quarta-feira, 23-04-2025

Detalhes:

Nos semáforos da torre terão que ser colocadas fontes de alimentação individuais em cada matriz de LED's de modo a acabar com a cintilação das imagens. Substituição de transformador queimado no sistema de enchimento da Piscina Funda. Programação de rádio para o Paulo Pinto devido a avaria do mesmo.

Assinatura do Técnico: \_\_\_\_\_