

Nº: 730

Técnico: Jorge Albano

Data: quarta-feira, 23-07-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores de hipoclorito e contadores, análises, substituição da válvula e tubagem da bomba doseadora de hipoclorito das Brincadeiras, substituição da tubagem da bomba doseadora de hipoclorito do Rio Rápido, reparação da válvula da bomba doseadora de hipoclorito.