

N°:

1002

Técnico:

Jorge Albano

Data:

terça-feira, 02-09-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito, valores contadores, análises da manhã, verificação dos floculantes, ácidos, substituição dos Microfiltros da Osmose 2, Calibração do PCA (Jacuzzi) e calibração do PH da Laguna por o mesmo estar descalibrado.

