

N°:

799

Técnico:

Jorge Albano

Data:

sexta-feira, 01-08-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito e contadores, análises, substituição do tubo de baixo da bomba doseadora de hipoclorito da Ativa, calibração dos PCA (Kamikaze, Disco River, Canal, Tornado, Black Hole, Laguna, Banzai, Jacuzzi e Ativa), substituição da tubagem da bomba doseadora de ácido do Jacuzzi, substituição do tubo de baixo da bomba doseadora de ácido da Ativa, ajudar o vitor a substituir os parafusos da cabeça da bomba doseadora do Jacuzzi por os mesmos estarem partidos, lavagem do tanque do Kamikaze