

Nº:

572

Técnico:

Jorge Albano

Data:

quinta-feira, 26-06-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores de hipoclorito e contadores, análises, calibração dos PCA's (Funda, Pistas, Black Hole, Kamikaze, Disco River, Brincadeiras, Big Fall e Canal), reparar fuga na tubagem de hipoclorito que vai do tanque a bomba doseadora do Banzai.

Relatório editado em: 28/06/2025 17:18